



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..4η/2020..  
της ..29/4/2020..**

**..Αριθ. Απόφασης: 37/2020..**

**ΘΕΜΑ 1ο: «Τοποθέτηση εναέριου υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ».**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της 4<sup>ης</sup>/29-4-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα την **..29 Απριλίου 2020..** ημέρα **..Τετάρτη..** και ώρα **..20:00..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθ. **..9560/24-4-2020..** πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55<sup>Α</sup>/11-3-20), σε συνδυασμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..40..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..31..** ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, Πρόεδρος
2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
5. ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ) .
7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
9. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
10. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
12. ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ).
13. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
15. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
16. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
17. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
18. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
19. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
20. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.
21. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
22. ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
2. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
4. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.
5. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
6. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.
7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
8. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ.
9. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
(ΜΠΑΜΠΗΣ)
10. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

23. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
24. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
25. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
26. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
27. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
28. ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
29. ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
30. ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
31. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

**Προσελεύσεις:**

• Οι Δ.Σ. κ.κ. Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ, Αλεξανδρής Δημήτριος, Αγγελάκη Διακείμη Σοφία, Λαζαρίδης Χαράλαμπος και Λουκάτος Παναγής προσήλθαν στις ερωτήσεις.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Η συνεδρίαση διεκόπη στις 24:00 λόγω πέρασ ωραρίου και θα συνεχιστεί την Πέμπτη 30-4 και ώρα 14:00

***..Αριθ. Απόφασης:37/2020..***

- **ΘΕΜΑ 1ο:** «*Τοποθέτηση εναέριου υποσταθμού του ΔΕΔΔΗΕ*».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ...1<sup>ου</sup>... θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Υποδομών κ. Φωτάκης Ιωάννης να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης Ιωάννης είπε τα εξής:

Με το υπ'αριθ. πρωτ. 19596/20-05-2019 έγγραφό της, η Δ/ση Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου μας διαβίβασε το υπ'αριθ. πρωτ. 7714/02-04-2019 του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το οποίο το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς θα πρέπει να γνωμοδοτήσει σχετικά με την προτεινόμενη θέση για την εγκατάσταση νέου εναέριου υποσταθμού.

Το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ μεταξύ των άλλων αναφέρει. Σε συνέχεια της εξέτασης αντιμετώπισης και κάλυψης των φορτίων στην περιοχή της Δροσιάς Αττικής, για βελτίωση της ποιότητας τάσης του Δικτύου και εξάλειψη των πτώσεων τάσης που έχουν παρατηρηθεί, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση νέου εναέριου Υ/Σ 20/0,4 KV στην περιοχή...προτεινόμενης θέσης, στη συμβολή των οδών Καρδερίνας & Κωστή Παλαμά, η οποία είναι κεντροβαρική σύμφωνα με τα φορτία που εξυπηρετούνται και έχει επιλεγεί, εξασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας από τα παρακείμενα ακίνητα.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την επανεξέταση από τον ΔΕΔΔΗΕ, της τοποθέτησης υπόγειου αντί για εναέριου υποσταθμού και αποστολή της απόφασης αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά.

Με την 10/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Δροσιάς εγκρίνει την εισήγηση για επανεξέταση από τον ΔΕΔΔΗΕ, της τοποθέτησης υπόγειου αντί για εναέριου υποσταθμού και αποστολή της απόφασης αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά.

## Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Το άρθρο 73, παρ. Β, σημείο iii, του Ν.3852/2010
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 19596/20-05-2019 έγγραφό της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 7714/02-04-2019 του ΔΕΔΔΗΕ.
- Την 10/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Δροσιάς.
- Τις τοποθετήσεις κι επισημάνσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Με την αρ. 1<sup>η</sup> /2020 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει την τοποθέτηση αντί εναέριου επίγειου Υ/Σ 20/0,4 KV στην περιοχή προτεινόμενης θέσης, στη συμβολή των οδών Καρδερίνας & Κωστή Παλαμά, η οποία είναι κεντροβαρική σύμφωνα με τα φορτία που εξυπηρετούνται και έχει επιλεγεί, εξασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας από τα παρακείμενα ακίνητα και τη διαβιβάζει αρμοδίως προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε η πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να προβεί στην ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 48, 171, 176, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- ❖ Το υπ' αριθ. πρωτ. 19596/20-05-2019 έγγραφό της, η Δ/ση Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου.
- ❖ Το υπ' αριθ. πρωτ. 7714/02-04-2019 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ.
- ❖ Την 10/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Δροσιάς.
- ❖ Την αρ. 1/20 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές εκφράστηκαν με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από αυτούς.

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α** **Με ψήφους 16 Υπέρ και 19 Κατά**

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Κριεμάδη Στεφάνου, Χιώτη Δημητρίου, Κόκκαλη Εμμανουήλ, Φώτου Βασιλείου, Λακαφώση Παναγιώτας, Καρυστινού Νικολάου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Αρνή Σπυρίδωνα, Γαρεφαλάκη Εμμανουήλ, Φωτάκη Ιωάννη, Κριεμάδη Γεωργίας, Μυλωνά-Μπίκινη Παναγιώτας, Τσουδερού Ιωάννη, Τσεβιά Χρήστου, Λουκάτου Παναγή, και Πέππα Χρήστου για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους.

Ο Δ.Σ. κ. Ράικος Δημήτριος δήλωσε λευκή ψήφο.

Δεν εγκρίνει την τοποθέτηση υπέργειου υποσταθμού 20/0,4 KV του ΔΕΔΔΗΕ  
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ

Πρόεδρος Κ. Δροσιάς

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.  
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.  
ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.  
ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.  
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.  
ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.  
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΛΑ.  
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ.  
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.  
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ.  
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.  
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.  
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.  
ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.  
ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

### **Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.