



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 Δ/νση Περιβάλλοντος
 Πεντζερίδα 3, 14565 Αγ. Στέφανος
 Τηλ: 210 800 48 30
 Πληροφορίες: Ραμπαούνης Ι.
 Τηλ.: 210 800 48 30, εσωτ. 113
 Email: rampaounis@dionysos.gr

Ημερομηνία: 6.12.2022
 Αριθ. Πρωτ.: 38062
 Αριθ. Απόφασης: 4491

ΘΕΜΑ: Άμεση και Επείγουσα Ανάγκη Αποκατάστασης Βλάβης στο Αντλιοστάσιο της Δ.Ε. Διονύσου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Έχοντας υπ' όψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α'/9.3.2021) «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/2016,
- τις διατάξεις του Ν.3463/06 «*Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων*» και ειδικότερα του άρθρου 158 «*[Αρχή Τροποποίησης] 4. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορούν να διατίθενται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας για την πληρωμή δαπανών, οι οποίες αφορούν: ... β) Την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού και σε δρόμους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπολογισμός του σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας*».
- την υπ' αρ. 3858 με αρ. πρωτ. 31639/13.10.2022 (ΑΔΑ: 66ΚΦΩ93-107) Απόφαση Δημάρχου Διονύσου περί Ορισμού Αντιδημάρχων,
- το υπ' αρ. Πρωτ. 37887/5.12.2022 έγγραφο του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου που αφορά την γνωστοποίηση βλάβης στο αντλιοστάσιο της Δ.Κ. Διονύσου,
- το γεγονός ότι την Πέμπτη 30.11.2022 παρουσιάστηκε βλάβη στο κεντρικό αντλιοστάσιο της Δ.Ε. Διονύσου με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία του και να προκληθεί σοβαρό πρόβλημα στην τροφοδότηση με νερό στην περιοχή της Αναγέννησης και στην λειτουργία της αντλίας της οδού Θεμιστοκλέους (λόγω του ότι η τελευταία λειτούργησε «εν κενώ»),
- κατόπιν επιτόπιου ελέγχου που έγινε διαπιστώθηκε ότι ο κινητήρας του συγκροτήματος Booster και το σύστημα εκκίνησης (INVERTER) της κεντρικής αντλίας της Αναγέννησης είχαν υποστεί σοβαρή βλάβη ενώ όταν η αντλία αποσυναρμολογήθηκε διαπιστώθηκε ότι το τμήμα της αντλίας είχε «κολλήσει»

λόγω εισερχόμενων φερτών υλικών με αποτέλεσμα και η αντλία (η οποία λειτουργεί για πάνω από 15 χρόνια) να χρήζει αντικατάστασης καθώς είχαν υποστεί φθορά τα μηχανικά της μέρη,

10. για την άμεση αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος ετέθη (προσωρινά) σε λειτουργία η υπάρχουσα εφεδρική αντλία, πρέπει όμως να υλοποιηθεί άμεσα η επισκευή των αντλητικών συγκροτημάτων (της Αναγέννηση και της οδού Θεμιστοκλέους) και η αντικατάσταση του Inverter της κεντρικής αντλίας της Αναγέννησης στο κεντρικό αντλιοστάσιο της Δ.Ε Διονύσου, διότι σε αντίθετη περίπτωση υπήρχε ο κίνδυνος (έχοντας εξαντλήσει τις διαθέσιμες εφεδρείες) σε περίπτωση διακοπής της μοναδικής εφεδρικής αντλίας της Αναγέννησης να διακοπεί το νερό σε ολόκληρη την περιοχή της Αναγέννησης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς λόγω του μεγέθους, του τύπου της αντλίας και των ειδικών χαρακτηριστικών της δεν υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα ανταλλακτικά ενώ η επισκευή της δεν μπορεί να γίνει «επί τόπου» αλλά μόνο σε εργοστάσιο που διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές (γερανογέφυρα, «πηγάδι» δοκιμών και επισκευών, κλπ).

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την ανάγκη, λόγω του επείγοντος, για την προμήθεια και αντικατάσταση με καινούργια της αντλίας, του κινητήρα και του Inverter στο αντλητικό συγκρότημα του κεντρικού αντλιοστασίου της Δ. Κ. Διονύσου στην περιοχή της Αναγέννησης, και της αντλίας και του κινητήρα στο αντλητικό συγκρότημα της οδού Θεμιστοκλέους στην Δ. Κ. Διονύσου, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η υδροδότηση από την βλάβη που προέκυψε στις 30.11.2022.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Εσ. Διανομή

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών