



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δημοτική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 47^η /2024

Της 12ης Νοεμβρίου 2024

Αριθ. Απόφασης 447 /24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**ΘΕΜΑ 13^ο: « Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την “ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Ειδών και Υπηρεσιών ” »**

Στον Διόνυσο συνήλθε σήμερα **12 Νοεμβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00** η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ.Μαραθώνος 29 & Αθ.Διάκου 1 Άγιος Στέφανος)** κατόπιν της υπ' αριθμ. **33267/08-11-2024** πρόσκλησης της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου, Δήμαρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε όπως ορίζεται στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,**Παρόντων** της Προέδρου κ. Αικατερίνης Μαϊχόσογλου**Παρόντων μελών:** Κανακάρη Ευαγγελία, Δημητριάδης Σταμάτιος, Ουσταμπασίδης Σταύρος, Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος, Νούση Λαμπρινή, Καλαφατέλης Ιωάννης, Φωτάκης Ιωάννης, Ιατρού Δέσποινα (χωρίς δικαίωμα ψήφου)**Απόντων μελών :** Κριεμάδης Στέφανος**Παρευρίσκονται:** ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Διονύσου κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : κ. κ. Κουκάς Αλέξανδρος, Κομνηνάκης Γεώργιος και η κα Θεοδωρίδου Πέππα Μαρία

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κα Γεωργία Ροκίδη.

Η Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση του **Θέματος 13^ο: « Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την “ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Ειδών και Υπηρεσιών ” »** και ανέγνωσε την υπ' αριθμ. **Πρωτ. 31089/23-10-2024** εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος υπογεγραμμένη από την Δήμαρχο Διονύσου κα Μαϊχόσογλου Αικατερίνη, στην οποία αναφέρονται τα εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 Διεύθυνση Περιβάλλοντος
 Πεντζερή 3, ΤΚ 14 565, Αγ. Στέφανος
 Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος
 Τηλ.: 210 800 48 30
 Email: papadopoulos@dionysos.gr

Άγιος Στέφανος, 23.10.2024
 Αριθμ. Πρωτ.: 31089

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Ειδών και Υπηρεσιών»

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» (ΦΕΚ 87/Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 203 εδ. 3 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 Τεύχος Α'): «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις*»,
2. τον Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α'163/6.10.2023) «*Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.*», Άρθρο 9 «*Άρθρο 74Α Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής προσθήκη Άρθρου 74Α στον Ν.3852/2010*»: «*Άρθρο 74Α Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής: 1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.*»,
3. τις διατάξεις του Ν.3463/06 «*Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων*»,
4. το Π.Δ. 80/2016 «*Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*» (ΦΕΚ 145/Α'/5.8.2016),
5. το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α'/9.3.2021) «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία*»,
6. τη Μελέτη Νο 41/2024 με τίτλο «*Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Ειδών και Υπηρεσιών*», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 456.289,00€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και ΦΠΑ 24%, η οποία αποτελείται από 3 Τμήματα ως εξής:

- ο Τμήμα Α «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ» για 2 έτη, πλέον δικαιώματος προαίρεσης 50%, συνολικού ενδεικτικού ποσού 221.247€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,
- ο Τμήμα Β «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ» για 2 έτη, συνολικού ενδεικτικού ποσού 3.844€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και
- ο Τμήμα Γ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ» για 2 έτη πλέον δικαιώματος προαίρεσης 50%, συνολικού ενδεικτικού ποσού 231.198€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,

7. Το υπ' αρ. 30979/23.10.2024 Αίτημα περί Λήψης Απόφασης Δημάρχου και Ανάλυσης Υποχρέωσης για την εν λόγω υπηρεσία (ΑΔΑΜ: 242ΕΩ015649532.....),

παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου, για την έγκριση:

- της υπ' αρ. 41/2024 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Ειδών και Υπηρεσιών», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 456.289,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
- των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού που συντάξε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,
- της συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού με μέλη τους υπαλλήλους του Δήμου κ.κ. (1) Ελεκίδη Γεώργιο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, (2) Ραμπαούνη Ιωάννη, ΤΕ Δασοπόνων, και (3) Βενιέρη Κωνσταντίνο, ΤΕ Γεωπόνων, με αναπληρωτές τους κ.κ. (1) Μαρκάκη Φώτιο, ΠΕ Γεωπόνων, (2) Μαντά Νικόλαο, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και (3) Δευτεραίο Εμμανουήλ, ΤΕ Ηλεκτρολόγων.

Η Δήμαρχος Διονύσου

Μαϊχόσογλου Κατερίνα

Εσ. Διανομή: Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών



Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. Πρωτ.**31089/23-10-24** εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , με τα σχετικά έγγραφα.
- Τις διατάξεις του Ν.3463/06 όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/23
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.
- Κατά τη συζήτηση του βου Θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Δημητριάδης Σταμάτιος, Κανακάρη Ευαγγελία, Ουσταμπασίδης Σταύρος και Μακρυγιάννης Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα :

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 41/2024 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με τίτλο " Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Ειδών και Υπηρεσιών ", συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 456.289,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,

Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού που συνέταξε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,ως κατωτέρω:

Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του Διαγωνισμού με μέλη τους υπαλλήλους του Δήμου κ.κ. (1) Ελεκίδη Γεώργιο, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, (2) Ραμπαούνη Ιωάννη, ΤΕ Δασοπόνων, και (3) Βενιέρη Κωνσταντίνο, ΤΕ Γεωπόνων, με αναπληρωτές του κ.κ. (1) Μαρκάκη Φώτιο, ΠΕ Γεωπόνων, (2) Μαντά Νικόλαο, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και (3) Δευτεραίο Εμμανουήλ, ΤΕ Ηλεκτρολόγων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Μαϊχόσογλου Αικατερίνη****Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου - Γενικό Γραμματέα - Διεύθυνση Περιβάλλοντος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ: Λ.Λ. Μαραθώνος 29
 Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος
 Πληροφορίες : Χρυσάφογεώργη Μαρία
 ΤΗΛ. 2132030613
 E mail. : moira@dionysos.gr

Άγιος Στέφανο : .../.../2024
 Αρ. Πρωτ. :
 Αρ. Απόφασής :

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
 ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 246.350,00€
ΦΠΑ 24%: 59.124,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: 305.474,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%: 121.625,00€
ΦΠΑ 24% (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ): 29.190,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 150.815,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%): 367.975,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 24%: 88.314,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ): 456.289,00€

Περιεχόμενα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.....	1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	2
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	4
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.....	4
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΛΟΓΗΣΗ.....	4
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	5
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΙΣΙΟ.....	6
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	8
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.....	9
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ.....	9
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.....	10
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....	10
2.1.1 Έγγραφο της σύμβασης.....	10
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης.....	10
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων.....	10
2.1.4 Γλώσσα.....	10
2.1.5 Εγγυήσεις.....	11
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.....	11
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.....	12
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής.....	12
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής.....	12
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού.....	13
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.....	17
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.....	17
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.....	17
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.....	18
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία.....	18
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων.....	18
2.2.8.2. Υπεργολαβία.....	19
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.....	19
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών.....	19
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα.....	21
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.....	26
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης.....	26
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	26
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών.....	26
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.....	27
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά».....	29
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής.....	29
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά.....	29
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών.....	30
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών.....	30
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών.....	30
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	32
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	32
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.....	32
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών.....	32
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.....	34
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	35
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.....	36
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.....	38
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	39

4.1	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ).....	ΑΔΑ: 9ΟΓΟΩ93-ΩΧΑ	39
4.2	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΪΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.....		39
4.3	ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....		39
4.4	ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ.....		40
4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ.....		40
4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....		41
5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....		42
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.....		42
5.2	ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ.....		42
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.....		43
5.4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.....		44
6.	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....		45
6.1	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ.....		45
6.2	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ.....		45
6.3	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.....		46
6.4	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....		46
6.5	ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.....		46
6.6	ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.....		46
6.7	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ.....		46
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....			48
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ.....		48
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....		123
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ].....		147
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ.....		147

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	Δήμος Διονύσου
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	997690910
Ταχυδρομική διεύθυνση	Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Πόλη	Αγ. Στέφανος
Ταχυδρομικός Κωδικός	14565
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS	EL305
Τηλέφωνο	2132030600
Αρμόδιος για πληροφορίες	Χρυσάφογεώργη Μαρία Τηλ. 213 2030613 e-mail: moira@dionysos.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.dionysos.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Διονύσου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας ΟΤΑ

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Στοιχεία Επικοινωνίας

- α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.dionysos.gr
- δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL: www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ).

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Διονύσου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.: 20.6662.0002, 20.6662.0003, 20.7135.0015, σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024,2025,2026 και 2027 του Φορέα

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια α) διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών αποθήκης (πχ. λαμπτήρες, καλώδια, φωτιστικά, κλπ) για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου (δίκτυο δημοτικού φωτισμού, δημοτικά κτίρια όπως κτίρια γραφείων – δημοτικών καταστημάτων, σχολεία, παιδικόι σταθμοί και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις) που υλοποιούν οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου,

β) ηλεκτρολογικών εργαλείων χειρός που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου κατά την εκτέλεση των καθημερινών τους καθηκόντων, και

γ) εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρολογικών βλαβών στο χαμηλό δίκτυο δημοτικού φωτισμού (π.χ. υπόγειες – αφανείς βλάβες καλωδίωσης που απαιτούν εκσκαφή και αποκατάσταση, αντικατάσταση σπασμένων παραδοσιακών (ή άλλων) ιστών και φωτιστικών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αυτών καθώς και λοιπών αναγκαίων συναφών ηλεκτρολογικών ειδών π.χ. πύλλαρ, γειώσεις, κλπ) όπως αυτές προκύπτουν συνεπεία των καιρικών ή άλλων περιβαλλοντικών συνθηκών, βανδαλισμών κ.λπ σε οδούς πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Τα CPV των ειδών της προμήθειας είναι:

- 31500000-1 με τίτλο «Φωτιστικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρικοί Λαμπτήρες»,
- 44512000-2 με τίτλο «Διάφορα Εργαλεία Χειρός», και
- 31681410-0 με τίτλο «Ηλεκτρολογικό Υλικό»,
- 50232100-1 με τίτλο «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημοσίου Φωτισμού».

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€)	ΦΠΑ 24%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (€)	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%	ΦΠΑ 24% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ + ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Σ 50%
A: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	118.950,00	28.548,00	147.498,00	59.475,00	14.274,00	73.749,00	221.247,00
B: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	3.100,00	744,00	3.844,00	0,00	0,00	0,00	3.844,00
Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	124.300,00	29.832,00	154.132,00	62.150,00	14.916,00	77.066,00	231.198,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α-Γ	246.350,00	59.124,00	305.474,00	121.625,00	29.190,00	150.815,00	456.289,00

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Μελέτης είναι 456.289,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και δικαιώματος προαίρεσης ύψους 150.815.00€.

Αναλυτικά:

για τα Τμήματα

A. «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ», είναι 221.247,00€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και δικαιώματος προαίρεσης ύψους έως 50%,

B. «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ», είναι 3.844,00€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και

Γ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ)» είναι 231.198,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και δικαιώματος προαίρεσης ύψους έως 50%.

Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει για όποιο και όσα ή και σε όλα τα Τμήματα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να συμμετέχει για όλα τα είδη του Τμήματος.

Όλα τα είδη και οι ποσότητες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικά.

Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν και παραδοθούν μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

Επίσης, ο Δήμος δύναται να προμηθευτεί κάποιο εξειδικευμένο ηλεκτρολογικό είδος το οποίο τυχόν χρειαστεί και δεν συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα έχει συναφθεί χωρίς όμως υπέρβαση του συμβατικού ποσού.

Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα (κατευθυντήρια οδηγία 22, απόφαση 44/09-6-2017 με αρ. πρωτ. 3802/14-6-17 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μονομερούς παράτασης της διάρκειας της σύμβασης που θα συναφθεί, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και για την προμήθεια ομοειδών με τη παρούσα μελέτη ειδών, με οικονομική αύξηση του αντικειμένου έως πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, χρησιμοποιώντας πόρους των οικονομικών ετών που θα αφορά η σχετική προμήθεια.

Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής σύμβασης και αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής, ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησής του.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα καταρτιστεί θα έχει κατά αρχήν διάρκεια δύο (2) έτη ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,
- του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α' 150),
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών ,
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»,
- της υπ' αριθμ. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».

- της υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β' 5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».
- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, : «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β' 3075).
- της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
- της υπ' αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021(Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44).
- του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».
- του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
- του ν. 4914/2022 (Α' 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις».
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15.
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
 - του Ν.3463/06(ΦΕΚ114Α): Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ.1 και την παρ.4 του άρθρου 209 , όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
 - του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87Α):Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 - την υπ' αριθ. 184/1144/12.01.2024 απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Διονύσου και την τροποποίηση αυτής σύμφωνα με την υπ' αριθ.2877/26013/6.09.2024 (ΑΔΑ : 6ΩΖ3Ω93-Η4Σ) απόφαση Δημάρχου
 - Την υπ' αριθ. 41/2024 μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος που ενσωματώθηκε στα παραρτήματα της παρούσης διακήρυξης.
 - Το πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση των υπηρεσιών , το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 24REQ015649532 2024-10-23.
 - Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ:
 - Την υπ' αριθ./.....2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε: α)η υπ' αριθ. 41/2024 μελέτη της Δ/σης Περιβάλλοντος β) οι επισυναπτόμενοι όροι διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού γ) ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού ως ακολούθως :

Τακτικά Μέλη

- 1).....
- 2).....
- 3).....

Αναπληρωματικά Μέλη

- 1).....
- 2).....
- 3).....

- Την υπ' αριθ./.....2024 (Κ.Α.Ε. 20.6662.0002) απόφαση ανάληψης δέσμευσης (ΑΔΑ
- Την υπ' αριθ./.....2024 (Κ.Α.Ε. 20.6662.0003) απόφαση ανάληψης δέσμευσης (ΑΔΑ
- Την υπ' αριθ./.....2024 (Κ.Α.Ε. 20.7135.0015) απόφαση ανάληψης δέσμευσης (ΑΔΑ

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)<https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>
Αναλυτικότερα :

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr	.../.../2024,/.../2024,/.../2024

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις/...../..... στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.dionysos.gr στην διαδρομή : <http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60>

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Z του ν. 4270/2014 (Α' 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφο της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ.....), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλον τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί εκτός από την ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α' 13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάρτησης αυτής, το ποσό της κατάρτησης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που ανέρχεται στο ποσό :

1) Συμμετοχή σε όλα τα τμήματα Α-Γ	4.927,00€
2) Συμμετοχή στο τμήμα Α	2.379,00€
3) Συμμετοχή στο τμήμα Β	62,00€
4) Συμμετοχή στο τμήμα Γ	2.486,00€

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των

προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορριπτείται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παραγράφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, γ) απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελεωειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυννοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως

ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,

-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

-στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μικρά ποσά για την παρούσα διαδικασία σύμβασης θεωρούνται αυτά που δεν υπερβαίνουν το τρία τοις (3%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ καιμα προαιρεσης.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες

καταστάσεις :

- (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
- (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισής τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
- (γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
- δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
- (ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
- (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
- (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
- (η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
- (θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνεται σχετικό γεγονός.

2.2.3.5. (ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ άρα όχι τον συγκεκριμένο διαγωνισμό) Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει *[αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού]*. Οι υποχρεώσεις της παρούσας αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και

είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.¹

2.2.3.5.α Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.»

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, καθώς και στην υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β' 5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη

¹Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21

σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφο, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί **μετά** την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β' αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οπιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής /τεχνική προσφορά, κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δεν απαιτείται

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται (για όλα τα τμήματα) :

α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 3 παρόμοιες συμβάσεις με ΟΤΑ ,συνολικού ποσού (αθροιστικά) τουλάχιστον διπλάσιου του ενδεικτικού προϋπολογισμού του τμήματος της μελέτης για το οποίο συμμετέχουν.

β) να διαθέτουν Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) του ιδίου είτε των Εισαγωγέων ή Κατασκευαστών για τα φωτιστικά προϊόντα και ηλεκτρικά εργαλεία που θα προμηθεύσει το Δήμο.

γ)να συμμετέχουν σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

δ) να διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό ποιότητας παραγωγής ISO 9001 (ή ισοδύναμου) για τους οίκους παραγωγής των προσφερόμενων ειδών.

Για το τμήμα Γ :

α) να διαθέτουν στο προσωπικό τους Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, ο οποίος θα οριστεί υπεύθυνος και θα συνεννοείται με την Υπηρεσία, και έναν (δεύτερο) Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ ή ΠΕ, ο οποίος θα οριστεί υπεύθυνος των επί τόπου συνεργειών εργασιών.

β) να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων

γ) να διαθέτουν κινητό συνεργείο

δ) να διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001 ή ισοδύναμο) το οποίο έχει εκδοθεί από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό Δημόσιο Φορέα Διαπίστευσης

Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνονται από τον προσφέροντα στην Ομάδα Έργου δύνανται να απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, η οποία είναι σε ισχύ, ήδη κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρούνται ίδιοι πόροι του οικονομικού φορέα και όχι τρίτοι δανειζόντες και δεν απαιτείται εκ μέρους τους η υποβολή ΕΕΕΣ και των σχετικών αποδεικτικών μέσων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής /τεχνική προσφορά, κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: Πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 και Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας κατά ISO 45001 (ή ισοδύναμων) για τη συμμετέχουσα εταιρεία.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης,εδρεύοντεςκαι σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, προσκομίζονται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής /τεχνική προσφορά, κατά το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά τα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνονται από τον προσφέροντα στην Ομάδα Έργου και δεν αποτελούν ίδιους πόρους του προσφέροντος, κατά την παρ. 2.2.6.[Ι].γ της παρούσας, αποτελούν τρίτους, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας και απαιτείται η υποβολή διακριτών ΕΕΕΣ και των σχετικών αποδεικτικών μέσων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα. Η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών/ καθηκόντων τμήμα γ γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται, κατά την υποβολή της προσφοράς με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα... το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η άροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του, ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016), αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί, εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο

ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β' αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυννητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με την λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (αναφέρονται) στην συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη ρωσικής εμπλοκής, περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της δήλωσης προβλέπεται στο Παράρτημα ΧΙΙ της παρούσας.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

B.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ και υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές]

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για

τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 [εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ] δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

-Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

-Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

B) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει εξωχώρα εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

ζ) για την παράγραφο 2.2.3.5α. υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι καταστάσεις ρωσικής εμπλοκής που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο (υπόδειγμα του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XII της παρούσας Διακήρυξης). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.²

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς (δεν απαιτείται)

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

²Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .

- Αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού ποιότητας παραγωγής ISO 9001 (ή ισοδύναμου) για τους δικούς παραγωγής των προσφερόμενων ειδών.
- Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) του ιδίου είτε των Εισαγωγέων ή Κατασκευαστών για τα φωτιστικά προϊόντα και ηλεκτρικά εργαλεία που θα προμηθεύσει το Δήμο.
- Βεβαίωση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (οι συμμετέχοντες παραγωγοί υποβάλλουν βεβαιώσεις που αφορούν στην δικιά τους επιχείρηση ενώ οι μεταπωλητές-έμποροι καταθέτουν τις βεβαιώσεις των προμηθευτριών εταιρειών).
- Τρεις (3) τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων συμβάσεων με το εκάστοτε Τμήμα στο οποίο συμμετέχει με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, συνολικού ποσού (αθροιστικά) τουλάχιστον διπλάσιου του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του Τμήματος της παρούσας Μελέτης για το οποίο συμμετέχει.

•

Επιπλέον για το Τμήμα Γ έκαστος συμμετέχων πρέπει να καταθέσει:

- Κατάσταση από την επιθεώρηση εργασίας ή σε ισχύ σύμβαση έργου από την οποία θα προκύπτει ότι διαθέτει στο προσωπικό του Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, ο οποίος θα οριστεί υπεύθυνος και θα συνεννοείται με την Υπηρεσία, και έναν (δευτερο) Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ ή ΠΕ, ο οποίος θα οριστεί υπεύθυνος των επί τόπου συνεργειών εργασιών.
- Πιστοποιητικό απασχόλησης π.χ. κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας, κ.λπ., από το οποίο θα προκύπτει ότι διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων συνοδευόμενο από σχετικές Βεβαιώσεις Αναγγελίας (Επαγγέλματος).
- Αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001 ή ισοδύναμο) το οποίο έχει εκδοθεί από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό Δημόσιο Φορέα Διαπίστευσης.
- Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα περί διαθεσιμότητας Κινητού Συνεργείου συνοδευόμενη από την Άδεια Κυκλοφορίας του Ημιφορτηγού / Επαγγελματικού Τύπου Οχήματος,

B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά :

- Αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 και Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας κατά ISO 45001 (ή ισοδύναμων) για τη συμμετέχουσα εταιρεία.

B.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές

εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

B.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφοτέρω, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

B.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

B.11.Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης**2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης**

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών**2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών**

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τιμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. Για την υπογραφή της προδικαστικής προσφυγής από τον εκπρόσωπο / συντονιστή της ένωσης απαιτείται ρητή εξουσιοδότηση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α), είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, είτε στα έγγραφα συμφωνίας των οικονομικών φορέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό ως ένωση, είτε στα πρακτικά των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των μελών της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να αποσύρει την προσφορά ή την αίτηση συμμετοχής του και να την υποβάλλει εκ νέου έως την κατά περίπτωση καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, χωρίς να απαιτούνται πλέον ενέργειες, όπως σχετικό αίτημα του οικονομικού φορέα, μέσω της επικοινωνίας προς την αναθέτουσα αρχή, καθώς και σχετικές ενέργειες απόσυρσης («αποκλεισμού») της προσφοράς από χρήση της αναθέτουσας αρχής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσας υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»(εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επιστημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούσφάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α' 188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β' του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

ΑΔΑ: 9ΘΓ0093-ΟΧΑ

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύναται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυποXML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση,υποβάλλονταισύμφωνα με την περίπτωση δ'της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυποPDF.

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDintείναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>)του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης τιμή όπως ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της διακήρυξης.

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με δύο δεκαδικά ψηφία που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς για το **τμήμα Α : 118.950,00€ , για το τμήμα Β : 3.100,00€ και για το τμήμα Γ : 124.300,00 €.**

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά:

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλείψεις, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης.

- γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
- δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
- ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ' της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
- στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
- ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
- η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
- θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
- ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη,
- ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
- ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
- ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την και ώρα

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

[Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»:

- είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου
- είτε, με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο.

Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοσή των σχετικών αποφάσεων, οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του αποφαινόμενου οργάνου.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, εκ μέρους της Επιτροπής και τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο, δύναται, κατά την κρίση του, να ζητεί διευκρινίσεις, από τους προσφέροντες, για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία δεν ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποία έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικώς η Επιτροπή.

Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και περαιτέρω διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα, κατά την κρίση της, χρήζει διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου].

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. [Επισημαίνεται, ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην κατωτέρω ενιαία απόφαση]

[Οι Α.Α., όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μπορεί να αποφασίζουν να εξετάσουν τις προσφορές πριν από την επαλήθευση της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 73 έως 83. Όταν κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, εξασφαλίζουν ότι ο έλεγχος μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής πραγματοποιείται κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή, ώστε να μην ανατίθεται σύμβαση σε προσφέροντα που θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχει καθορίσει η αναθέτουσα αρχή. Στην περίπτωση που η Α.Α. κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής διαμορφώνει ανάλογα τις ως άνω παραγράφους αντιστρέφοντας τα ως άνω στάδια β και γ/Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της

αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματά όλων των ως άνω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις κατά το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσηκούσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες (μεταβολές) είτε επήλθαν, είτε έλαβε γνώση αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α' & β' της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,

και

δ) [μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης] ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο μέτρων προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασης του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Β. Οποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οπιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του

οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται, επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαραδέκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μηυποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν.4819/2021. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτηρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : Ο Δήμος Διονύσου μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης, για την προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών και υπηρεσιών έως του ποσού της προαίρεσης και για όσο διάστημα οριστεί η παράταση. Το δικαίωμα προαίρεσης δεσμεύει τον ανάδοχο να συναινέσει στην επέκταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους, ασκούμενο με μόνη τη δήλωση της αναθέτουσας αρχής. Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 50% της αρχικής σύμβασης του αναδόχου . Η χρονική διάρκεια της προαίρεσης θα είναι ένα (1) έτος από την ενεργοποίησή της, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβειτο ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τμήμα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθείσε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά σε ευρώ (€), με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. μετά από την έκδοση εντάλματος πληρωμής από το Τμήμα Λογιστηρίου μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου.

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Για τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης της χρηματοδότησης, κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. **Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.**

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,2%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού στις υπηρεσίες και 4% στις προμήθειες.

5.1.3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου:

«ΑΔΑ Ανάληψης»

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ', η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016³ και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάρπωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$ Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01 .

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. *[η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση του προβλεπόμενου π.δ.]*

5.2.2. Αν το αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αγαθών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης αγαθών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών αγαθών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της

περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης αγαθών

6.1.1. Οι παραδόσεις των υλικών θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και πρέπει να υλοποιούνται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία τους.

Η παράδοση θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτεροι σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το αγαθό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των αγαθών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το αγαθό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση αγαθού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το αγαθό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή αγαθών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής αγαθών

6.2.1. Η παραλαβή των αγαθών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του ν.4412/16 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του αγαθού με παρατηρήσεις –απόρριψης των αγαθών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των

αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν.4412/2016.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:

Αν η παραλαβή των αγαθών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε 30 ημερολογιακές ημέρες, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα αγαθά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του αγαθού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν απαιτείται

6.4 Απόρριψη συμβατικών αγαθών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριξης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Η κατάθεση των ζητούμενων δειγμάτων, (ένα τεμάχιο ανά είδος), επί ποινή αποκλεισμού, θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Διονύσου επί της Λεωφόρου Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, Τ. Κ. 14565 Άγιος Στέφανος, αρμόδιος Φίλιππος Ασπιώτης, (τηλ επικοινωνίας 2132030656), το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Το δελτίο αποστολής θα κατατεθεί στον ηλεκτρονικό φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Τα δείγματα θα επιστραφούν, μετά την ολοκλήρωση της ανάθεσης και ύστερα από σχετικό αίτημα του εκάστοτε οικονομικού φορέα στο ΟΠΣ του ΕΣΗΔΗΣ

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Δεν απαιτείται

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής

6.7.1 Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής, η οποία εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

α) η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών και έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%).

γ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής. Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.

6.7.2 Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:

$$T = T_{\text{προσφοράς}} \times (1 + \Delta\text{ΤΚ})$$

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. T - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και T: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

6.7.3 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

6.7.4 Στην περίπτωση, που κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο ανάδοχος.

6.8 Επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Εφόσον, μετά τη σύναψη της σύμβασης έχουν αντικατασταθεί, από τον κατασκευαστή, κάποια εκ των προσφερόμενων αγαθών με νεότερα είδη/ μοντέλα /εκδόσεις, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, τα αγαθά που θα αντικαταστήσουν εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν πρέπει είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα επικαιροποιημένα αγαθά αντί των αρχικά προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Ο χρόνος παράδοσης των επικαιροποιημένων αγαθών, όπως έχει οριστεί στην παρ. 6.1.1. της παρούσας, εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

Με εντολή Δημάρχου

η Αντιδήμαρχος

Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Λαμπρινή Νούση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 41/2024

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝA. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Διονύσου να προμηθευτεί:

α) διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά αποθήκης (πχ. λαμπτήρες, καλώδια, φωτιστικά, κλπ) για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου (δίκτυο δημοτικού φωτισμού, δημοτικά κτίρια όπως κτίρια γραφείων – δημοτικών καταστημάτων, σχολεία, παιδικοί σταθμοί και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις) που υλοποιούν οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου,
β) ηλεκτρολογικά εργαλεία χειρός που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου κατά την εκτέλεση των καθημερινών τους καθηκόντων, και
γ) εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρολογικών βλαβών στο χαμηλό δίκτυο δημοτικού φωτισμού (π.χ. υπόγειες – αφανείς βλάβες καλωδίωσης που απαιτούν εκσκαφή και αποκατάσταση, αντικατάσταση σπασμένων παραδοσιακών (ή άλλων) ιστών και φωτιστικών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αυτών καθώς και λοιπών αναγκαίων συναφών ηλεκτρολογικών ειδών π.χ. πύλαρ, γειώσεις, κλπ) όπως αυτές προκύπτουν συνεπεία των καιρικών ή άλλων περιβαλλοντικών συνθηκών, βανδαλισμών κ.λπ σε οδούς πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Ως χώρος παροχής των ηλεκτρολογικών εργασιών νοείται όλη η έκταση του Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου, δηλαδή και οι 7 δημοτικές κοινότητες (Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Δροσιάς, Διονύσου, Κρουονερίου, Ροδόπολης, Σταμάτας) όπου τυχόν ήθελε προκύψουν και απαιτηθούν, με υπόδειξη των σημείων στον Ανάδοχο επί τόπου από την αρμόδια Υπηρεσία

Σημειώνεται ότι οι υπόγειες – αφανείς βλάβες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα συχνές, οφειλόμενες σε μεγάλο βαθμό στην παλαιότητα των υπόγειων δικτύων και της διέλευσής τους από σημεία στα οποία αναπτύσσονται τα ριζικά συστήματα των δένδρων και τα οποία αναπτυσσόμενα τις προκαλούν, δεν μπορούν να αποκατασταθούν από τους υπαλλήλους του Δήμου διότι ο ακριβής εντοπισμός της θέσης τους είναι μακροσκοπικά αδύνατος καθότι αυτές είναι αφανείς (υπόγειες) και για την εύρεσή τους απαιτείται η διενέργεια τομών – εκσκαφών και για την επιδιόρθωσή τους απαιτείται εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (εκσκαφές, αποξηλώσεις μετόν, πλακοστρώσεων, κ.λπ και κατόπιν αποκατάστασή των) σε μεγάλο μήκος οδών ή/και χώρους (παιδικές χαρές) - δηλαδή απαιτούνται εργασίες για την εκτέλεση των οποίων δεν υπηρετεί στο Δήμο εργατοτεχνικό προσωπικό σχετικών ειδικοτήτων (οικοδόμοι, πλακάδες, κ.λπ).

Περαιτέρω, η ενασχόληση των υπηρετούντων ηλεκτρολόγων του Δήμου (σήμερα μόλις 5 από τους 8 που υπήρχαν κατά την έναρξη λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου το 2011) για την αποκατάσταση των εν λόγω βλαβών είναι αδύνατη εφόσον αυτή θα προκαλούσε κατάργηση κάποιου από τα δύο μόλις συνεργεία ηλεκτρολόγων που καθημερινά μεριμνούν και στις 7 δημοτικές ενότητες για πλήθος συντηρήσεων και αποκαταστάσεων προβλημάτων δημοτικού φωτισμού (επί 10.000 περίπου φωτιστικών σημείων επί των οδών του Δήμου ο οποίος επεκτείνεται σε γεωγραφική έκταση 70 τετραγωνικών χιλιομέτρων περίπου και επί 400 χιλιομέτρων περίπου πάσης φύσεως οδικού δικτύου) και κτιριακών ηλεκτρολογικών προβλημάτων (συμπεριλαμβανομένου σχολικών κτιρίων του Δήμου).

Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα (κατευθυντήρια οδηγία 22, απόφαση 44/09-6-2017 με αρ. πρωτ. 3802/14-6-17 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) μονομερούς παράτασης της διάρκειας της σύμβασης που θα συναφθεί, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος

και για την προμήθεια ομοειδών με τη παρούσα μελέτη ειδών, με οικονομική αύξηση του αντικείμενου έως πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης, χρησιμοποιώντας πόρους των οικονομικών ετών που θα αφορά η σχετική προμήθεια.

Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής σύμβασης και αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής, ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησής του.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας Μελέτης είναι 456.289,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και δικαιώματος προαίρεσης ύψους 150.815.00€.

Αναλυτικά:

για τα Τμήματα

Α. «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ», είναι 221.247,00€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και δικαιώματος προαίρεσης ύψους έως 50%,

Β. «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ», είναι 3.844,00€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και

Γ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ)» είναι 231.198,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και δικαιώματος προαίρεσης ύψους έως 50%.

Η εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α'8.6.2006,
- Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
- Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] – Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό του Πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία Άσκηση των Αρμοδιοτήτων σχετικά με την Απονομή Ιθαγένειας και την Πολιτογράφηση – Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 133/19.7.2018), άρθρο 203 «Διατάκτης στους ΟΤΑ α' βαθμού», και
- Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α'9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο με βάση τη τιμή (άρθρο 86 Ν. 4412/2016).

Τα CPV των ειδών της προμήθειας είναι:

5. 31500000-1 με τίτλο «Φωτιστικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρικοί Λαμπτήρες»,
6. 44512000-2 με τίτλο «Διάφορα Εργαλεία Χειρός»,
7. 31681410-0 με τίτλο «Ηλεκτρολογικό Υλικό», και
8. 50232100-1 με τίτλο «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημοσίου Φωτισμού».

Τα προς προμήθεια είδη, οι ποσότητές τους, η ενδεικτική τιμή μονάδος έκαστου είδους και το σύνολο της δαπάνης (ενδεικτικός προϋπολογισμός) εμφανίζονται στην Ενότητα Γ της παρούσας.

Όλα τα προς προμήθεια είδη θα

1. είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας,
2. φέρουν σήμανση CE,

3. είναι εργοστασίων πιστοποιημένων με ISO 9001,
4. είναι εντελώς καινούργια και αμεταχειρίστη, άριστης ποιότητας και κατασκευής, χωρίς ελαττώματα και έτοιμα προς χρήση,
5. είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης,
6. συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον ή περισσότερο όπως κάθε φορά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική περιγραφή των ζητούμενων ειδών.

Οι παραδόσεις των ειδών θα είναι τμηματικές, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, και θα γίνονται σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ουσιώδη και απαραίτητα, τυχόν έλλειψη κάποιου από αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

I. ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ)

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ουσιώδη και απαραίτητα, τυχόν έλλειψη κάποιου από αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΥΜ 3Χ1,5-3Χ2,5-3Χ4-3Χ6-3Χ10+1,5ΜΜ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HD 21.4 Η ΕΛΟΤ 563.4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΥΑF1-1,5-2,5-4ΜΜ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN 50525-2-31 Η ΕΛΟΤ 563.3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΑΚΑΡΟΝΙ ΥΑΛΟΜΕΤΑΞΟ 2-10 ΜΜ, ,EN 60228. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΥΑ 1,-1,5-2,5-4-6-10-16-25ΜΜ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN 50525-2-31 Η ΕΛΟΤ 563.3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 1,5-2,5-3Χ1,5 ,EN 60228. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΥΥ 3Χ1,5-3Χ2,5-3Χ4-3Χ6-5Χ1,5-5Χ2,5-5Χ4-5Χ6-4Χ2,5-4Χ4-4Χ6-4Χ10-5Χ10+1,5-5Χ16+1,5-3Χ35ΜΜ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ IEC 60502-1 Η ΕΛΟΤ 843. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΝΥL ΕΥΚΑΜΠΤΑ 2x0.75- 2x1-2x1,5-3Χ0,75-3Χ1-3Χ1,5-3Χ2,5-4Χ0,75-4Χ0,50- mm2. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HD 21.5 Η ΕΛΟΤ 563.5.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η07RN-F 2Χ1-2x1.5-3x1.5mm2 ΜΑΥΡΟ. 600/1000V ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EN 50525-2-11 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΕΗ 2x1.5mm2. 600/1000V .ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΔΑ: 8QΓΩ93-ΟΧΑ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΚΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 2 ΖΕΥΓΩΝ 2Χ2Χ0.60 ΜΟΝΟΚΛΑΣΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (ΛΕΥΚΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ -ΠΡΑΣΙΝΟ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ VDE 207 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΑ UTP 4 CAT5E, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ 2 ΖΕΥΓΩΝ ΑΣΠΡΟ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΛΙΠΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4Ρ4C Η 4Ρ2C ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ RJ11 Κ RJ45. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1 ¼ INC., ΠΑΧΟΥΣ 2.3MM, 6ΜΕΤΡΗ (ΚΙΤΡΙΝΗ), ΜΕ ΜΟΥΦΑ, EN10240. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3 INC., ΠΑΧΟΥΣ 4MM, 6ΜΕΤΡΗ (ΠΡΑΣΙΝΗ), EN10240. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 120ο ΘΗΛΥΚΟ – ΘΗΛΥΚΟ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΜΑΤ, ΟΒΑΛ ΣΤΕΓΑΝΗ ΑΠΟ IP54, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 280X145(+ 5MM) ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 100W, EN60598-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΜΑΤ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΑΠΟ IP54, ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 240X95 (+ 5MM) ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 100W, EN60598-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ N.00-N.1-N.2, ΑΠΟ 35A - 250A, EN 60269-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 35-40-50^A E16 EN 60269-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΔΕΗ 1Χ63Α, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 4,5ΚΑ, ΚΑΜΠΥΛΗ C, EN60898-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΠΩΜΑ ΔΕΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ E-16 ΔΕΗ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΠΩΜΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 100Α ΓΟΛΙΑΘ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 5Χ20 4Α, 5Α, 6Α, 7Α/ΚΑΙ 6,3Χ30 2Α, 3Α, 5Α,10Α,15Α ΤΑΧΕΙΑΣ, EN 60269-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ 10,3Χ38 4-6AGL, EN 60269-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΟΙΝΑ D, ΑΠΟ 10Α – 100 Α, EN 60269-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΞΕΩΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΑΠΟ 80 -100 Α ΓΟΛΙΑΘ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΖΕD, ΑΠΟ 10Α – 63Α, EN 60269-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟ 6Α - 63Α, 6ΚΑ, IEC60898, IEC 60947-2, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ (Κ), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΙΠΛΗ 2Χ6Α – 2Χ20Α/6ΚΑ ΜΟΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ, 1Ρ +Ν, 6ΚΑ,ΕΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ, ΑΠΟ 10Α - 20Α, IEC 60898,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ (C), ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 230V/400V. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ / ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 230V, EN 60730-1, EN60730-2-7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΑΠΟ 100 ΩΡΕΣ, 230V/16Α, EN 60730-1, EN60730-2-7. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ,ΑΠΟ IP65, 50-60HZ, ΑΠΟ 5-1000W LUX, ΑΠΟ 10Α/250V. EN 60669-1,EN60669-2-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟ IP55,50-60HZ, ΑΠΟ 8Α/250V. EN 60669-1, EN60669-2-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ, 230V AC/DC 4x25A & 4X40A & 4X63A, επαφές 2NO+2NC,EN50581, EN60947-4-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΡΕΛΕ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ, 230V AC/DC,2X20A, επαφές 1NO+1NC, EN50581, EN60947-4-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ40Α-2Χ63Α ΤΥΠΟΥ Α ,ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 220V, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 50/60 Hz,ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 6ΚΑ,30 mA ,EN 61008-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ40Α-4Χ63Α ΤΥΠΟΥ Α ,ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ 400V, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 50/60 Hz,ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ 6ΚΑ,30 mA,EN 61008-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ BYPASS 2Χ40 ΚΑΙ 4Χ40 1-0-2 ΡΑΓΑΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 230V, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 230V ΤΡΙΠΛΕΤΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΝΑΛΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 15X15-19X20-30X30-40X25. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 50X13. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3X1,5 ΚΑΙ 3X2,5, 25-30Μ ΜΕ 4 ΠΡΙΖΕΣ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 3200W, ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 5 ΚΑΙ 10 ΜΕΤΡΑ 3X1,5 ΜΕ ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5Μ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3X1,5ΜΜ Κ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ 3 ΚΑΙ 5 ΘΕΣΕΩΝ, ΙΣΧΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3500W, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ Η07RN-F 2X1,5ΜΜ-3X1,5ΜΜ5X10ΜΜ-5X16ΜΜ, ΤΑΣΗ ΑΠΟ 600/1000V, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 50525-2-21, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, 5X16Α, 5X32Α, 5X63Α, ΤΑΣΗ 440-460V, ΑΠΟ IP67. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ Α/P & Κ/P & Μ Α/P ΑΠΟ IP55EN 60669-1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΙ, ΔΙΠΟΛΙΚΟΙ, ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ, ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΙ, IEC 60947-3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟ IP55, EN60884-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΑΛΛΕ ΡΕΤΟΥΡ ΚΑΙ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ ΑΠΟ IP65, 16Α/250V, EN 60669-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ ,EN60884-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΑΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ (ΓΕΦΥΡΑ) ΔΙΧΑΛΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΡΑΓΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 16Α, ΑΠΟ IP30 ,VDE620-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ – ΘΥΛΗΚΟ ΣΟΥΚΟ 16Α, ΑΠΟ IP20, ΛΕΥΚΟ, ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 3500W, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ – ΘΥΛΗΚΟ ΣΟΥΚΟ 16Α, ΑΠΟ IP44, ΜΑΥΡΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ., ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 3500W, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΣΕΡΚΑΔΟΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΣΕΡΚΙ ERIVAN, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΣΕΡΚΙ INOX ERIVAN ΤΑΙΝΙΑ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ) 19ΜΜ Χ 50 Μ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΗ (ΜΙΚΡΟΙ) ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ GR -324. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΗ (ΜΕΓΑΛΟΙ) ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΗ GR - 324.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΙΝΟΧ ΕΡΙΒΑΝ ΓΙΑ ΤΣΕΡΚΙ 19ΜΜ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ (+10mm) 10,20,30,40 ΚΑΙ 50cm , ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -40°C+85°C, ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 50.000v, ΕΥΦΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ UL 94 class V2, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΕΣ UV, EN 50146. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ, 19Χ9, 69KV, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ PVC , ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 19Χ20Χ0,15. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΑΠΟ 1,5 ΜΜ ΕΩΣ 95ΜΜ, ΕΠΙΚΑΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΠΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ, UL 94 V2, ΑΠΟ 1,5 ΜΜ ΕΩΣ 6ΜΜ, DIN 46237, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΚΙΔΑΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ, UL 94 V2, ΑΠΟ 1,5 ΜΜ ΕΩΣ 6ΜΜ, DIN 46231, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑ 1,5ΜΜ ΕΩΣ 50ΜΜ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΑΛΑ ΟΠΑΛ ΚΟΜΠΛΕ ΚΟΝΤΟ – ΧΑΜΗΛΟ ΧΕΙΛΟΣ,. ΚΟΜΠΛΕ ΡC, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ20-Φ25-Φ30-Φ40, EN 60598-1, EN 60598-2-1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 09, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ 4-6 ΘΕΣΕΩΝ, EN 60439-3, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 09, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ 8-10 ΘΕΣΕΩΝ, EN 60439-3, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 09, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ 12 - 14 ΘΕΣΕΩΝ, EN 60439-3, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP65, ΙΚ 09, ΙΙ ΣΕΙΡΩΝ ΑΠΟ 24-26 ΘΕΣΕΩΝ, EN 60439-3, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP55, ΙΙΙ ΣΕΙΡΩΝ, ΑΠΟ 45-48 ΘΕΣΕΩΝ, ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ, ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΟΥΠΑ, ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ, EN60439-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP55, Ι ΣΕΙΡΑΣ, ΑΠΟ 10-12 ΘΕΣΕΩΝ. ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ, ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΟΥΠΑ, ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ, EN60439-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP41, IK 08, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ 14-18 ΘΕΣΕΩΝ, EN 60670-24, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΣΒΕΝΝΥΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP41, IK 08, Ι ΣΕΙΡΑΣ ΑΠΟ 6-8 ΘΕΣΕΩΝ, EN 60670-24, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 6-8 ΚΑΙ 14-18 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΥΡΑΛ ΑΠΟ U-PVC, ΑΥΤΟΣΒΗΝΟΜΕΝΟΣ, UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΠΟ Φ16 ΕΩΣ Φ50, EN 61386-1, EN61386-22, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΟΥΦΕΣ, ΚΟΛΛΑΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΥΡΑΛ Φ16 - Φ50, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΡΑΚΟΡ Φ16-32, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΟΥΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 65X65 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΟΥΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 80X80 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΟΥΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 100X100 ΠΕΡΙΠΟΥ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΟ, LED 230V, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΑΝΙΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΑΠΟ IP66, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 500v. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ (+-10mm) ΑΠΟ 150x115x65, 190x150x75, 240x190x90, 280x200x120, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ 650°C, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 19X19 & 27X27 ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 100 ΤΕΜ., ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 9V ΚΑΙ 1,5V ΑΑ ,ΑΑΑ, ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ & ΚΑΔΜΙΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 12ΤΕΜ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 16 -35-ΜΜ, ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ, EN60998, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ ΜΟΝΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 50 ΜΜ, ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ, EN60947-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΟ 18X2 & 25X2 ΚΑΡΦΙ ROBOT, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΣΕΡΚΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΥΠΕΣ (ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ 10Μ.), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΣΕΡΚΙ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ (ΤΑΙΝΙΑ ΤΩΝ 10Μ.), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ Φ16 / 1500 ECU ΚΑΙ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ Φ16 ,ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΥΜΝΟΣ 16 MM² (100M), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΥΜΝΟΣ 25 MM² (20M), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΑΔΑ: 90Γ0093-0ΧΑ

ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΥΜΝΟΣ 35 MM² (20M), ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΦΙΚΤΗΡΑ (ΚΟΛΛΑΡΟ) ΧΑΛΚΟΥ (ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΡΟΚΑ 5Χ20 ΚΑΙ 5Χ35 ΠΛΑΚΕ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΡΟΚΑ 5Χ18 ΕΩΣ 12Χ35 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΛΕΜΜΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΥΟ ΠΟΛΩΝ, ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5Χ20/2,5ΜΜ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5 ΜΜ ΒΙΔΩΤΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ 5x20 ΚΑΙ 6,3Χ32, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗ, (ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ),

ΕΥΛΟΒΙΔΕΣ 4Χ1,5 ΕΩΣ 4Χ5 CM, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 4Χ1,5 ΕΩΣ 4Χ5 CM ,ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙ 8 ΜΗΚΟΥΣ 5,5Χ25, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙ 10 ΜΗΚΟΥΣ 6,3Χ25, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΡΥΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΦΡΕΖΑΤΗ ΜΗΚΟΥΣ 4,8Χ25, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΟΥΠΑ ΜΠΕΤΟΥ & ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 6 ΕΩΣ 12 ΜΕ ΒΙΔΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΛΕΜΜΕΝΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ I & II & III, 4ΜΜ - 6ΜΜ - 10ΜΜ, EN60998-1, EN60998-2-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Ε14, Ε27, Ε40, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ Ε40 ΣΕ Ε27, Ε27 ΣΕ Ε40, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ GU10 ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΙΛΛΑΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ ΔΙΡΙΧΤΗ ΣΚΕΠΗ ΣΤΕΓΑΝΟ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP55, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 100Χ100Χ35, ΜΕ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ, 400ML, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ 25 MM² ΜΕ ΒΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΑΔΑ: 90Γ0093-ΟΧΑ
ΒΙΔΑΚΙ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΑΙ ΓΚΡΟΒΕΡ ΑΣΤΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΡΟΔΕΛΑ (ΣΕΤ) Μ4/2CM, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ Φ 10 Κ Φ12 ,ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 12W Κ ΑΠΟ 15W,220-240V, ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΑΠΟ 120 Μ3/Η Κ ΑΠΟ 220Μ3/Η. ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΠΕΤΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ .

ΝΤΟΥΙ ΦΘΟΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ Κ ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΩΝΑ, G13, 250V, 2A, EN60400, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ RG45 ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 150X50 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 50173-1:2011-09, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 150X50 ,EN60884-1, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΟΥΦΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΡΙΤΙΝΗ GT0, GT1, GT2, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΡΑΤΣΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ Φ42 ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΜΠΡΑΤΣΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ Φ60 ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ LED 30-35W E27 ΑΠΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 3300 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6500K, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,80, ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ >320 ΜΟΙΡΕΣ, ΜΗΚΟΣ ΕΩΣ 180ΜΜ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΛΑΜΠΑ LED 40-50W E40 ΑΠΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ,ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 6000 LUMEN,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-6500K, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,80,ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ >320 ΜΟΙΡΕΣ ΜΗΚΟΣ ΕΩΣ 280ΜΜ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ LED 80-95W E40 ΑΠΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ,ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 10.000 LUMEN,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6500K, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,80,ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ >320 ΜΟΙΡΕΣ ΜΗΚΟΣ ΕΩΣ 310ΜΜ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΛΑΜΠΑ LED 15-18W E27 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ,ΤΥΠΟΥ Α65-Α80, ΑΠΟ IP44,ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6500K, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 2100 LUMEN ,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΛΑΜΠΑ LED T8 G13 9-10W 60εκ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6500K , ΑΠΟ 1050 LUMEN, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ LED T8 G13 18-20W 120εκ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ , ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6500K, ΑΠΟ 2100 LUMENS ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90,ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ LED T8 G13 22-24W 150εκ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-6500K, ΑΠΟ 2400 LUMENS, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 40.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ LED GU10 10-12W ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1000 LUMEN, ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ ΑΠΟ 35-40 ΜΟΙΡΕΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 6000-6500K, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 15.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ LED GU10 5-6W ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 500 LUMEN, ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ ΑΠΟ 7-10 ΜΟΙΡΕΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-4500K, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 15.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 150WG12, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 17.000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-3000K, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΛΑΣΤ ΑΠΟ 15.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ ΚΕΡΙ LED 10-12W E14 ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-3000K, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 15.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ LED 10-12W E27 ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-3000K, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 15.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 50W SMD, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP66, IK08, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 6000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 6000-6500K, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 50.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 150W SMD, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP66, IK08, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 18000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 6000-6500K, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 50.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΑΠΟ IP65, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΚΛΙΠΣ ΙΝΟΧ, ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1,20M LED 6000-6500K, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 5600 LUMEN ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 60.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ .

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΑΠΟ IP65, ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΚΛΙΠΣ ΙΝΟΧ, ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 0,60M LED 4000-4500K, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 2800 LUMEN ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 60.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ LED 18-20W, ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΓΚΟΠΗ Φ50-210MM ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 1900 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-3000K, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 30.000 ΩΡΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 40-50W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP66, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 6000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-4500K, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ ΑΠΟ IK10, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 50.000 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ENEC, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 90-100W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP65, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 12.00 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-4500K, ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ ΑΠΟ IK08, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 50.000 ΩΡΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗ Α+, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ENEC, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED PANEL 45-50W 60X60 MM, ΧΩΝΕΥΤΟ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 5000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-4500K, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP40, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 50.000 ΩΡΕΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED PANEL 45-50W 60X60 MM, ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 5000 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 6000-6500K, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP40, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 50.000 ΩΡΕΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED PANEL 45-50W 30X120 MM, ΧΩΝΕΥΤΟ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 4500 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-4500K, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP40, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 50.000 ΩΡΕΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED PANEL 45-50W 30X120 MM, ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 4500 LUMEN, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4000-4500K, ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ IP40, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 50.000 ΩΡΕΣ, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0,90, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 3500MM, ΠΑΧΟΥΣ 3MM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ Φ102-Φ60, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΠΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ "C" ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΠΛΑΚΑ ΕΔΡΑΣΗΣ Φ290X10MM ΜΕ ΟΠΕΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ 170X170 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN-40 ΥΛΙΚΟ: ΧΑΛΥΒΑΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ S235JR/EN 10025, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ EN ΘΕΡΜΩ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ EN ISO 1461 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ. Η ΚΟΛΩΝΑ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΜΟΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΕΡΕΙ ΤΡΙΠΛΗ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΗ ΚΛΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 16MM². Η ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ M16X500MM ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ 170X170 ΜΕ 8 ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΑΙ 8 ΡΟΔΕΛΕΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ EN ΘΕΡΜΩ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ EN ISO 1461. ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ LED ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ. ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ IP65 ΚΑΙ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ IK10. ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ. ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΧΡΙ Ø60 (MM), ΠΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΚΟΧΛΙΕΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ. ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ -20°C ΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ +60°C. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ LED ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΩΦΕΛΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50.000 ΩΡΕΣ. Η ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΕΙΚΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI/RA) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 70. Η ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΦΩΤΟΔΙΟΔΟ ΦΑΚΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Η ΟΜΟΙΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ. ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΗ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 190 LM/W ΚΑΙ 4000LM. Η ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 5700K (±10%). Η ΔΕΣΜΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ, ΕΥΡΕΙΑ, ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 150°. ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 35-40W ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΝΝΙΑ (9) ΩΡΕΣ. ΚΑΘΩΣ Η ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ LIFERO4 (14,8V / 269WH / 2,6AH) ΛΟΓΟ ΒΑΡΟΥΣ, ΦΙΛΙΚΟ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΝΗΜΗΣ. ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ. ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ LEDS ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ. ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΕΙ ΣΤΟ 100% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 14,8V. ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΩΡΕΣ. ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΩΡΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ 20% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΟΥ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED Φ13, 230V, ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ IP65, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2700-3000K, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΠΟ 100.000 ΩΡΕΣ, ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΟΠΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΕΤ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 2Χ1ΜΜ ΜΗΚΟΥΣ 1,5Μ, ΚΑΙ ΤΑΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΟ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

II. ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ)

Η ονομασία των ειδών των Τμημάτων στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας περιγράφει μονοσήμαντα τα σχετικά είδη ευρείας κυκλοφορίας στο εμπόριο.

III. ΕΙΔΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ

[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ)]

Για έκαστη παροχή υπηρεσίας, ο εκάστοτε ανάδοχος υποχρεούται για τον πλήρη εξοπλισμό του προσωπικού του με όλα τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας και την τήρηση όλων των κανόνων και υποχρεώσεων περί ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας.

Γ1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Εκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων χωρίς Χρήση Μηχανικών Μέσων σε Εδάφη Γαιώδη – Ημιβραχώδη

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε εδάφη γαιώδη και ημιβραχώδη χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών (εκτός από αερόσφυρες), πλάτους βάσεως έως 3m ή μεγαλύτερο των 3m αλλά με επιφανείας βάσεως έως 12m², σε βάθος μέχρι 2m (από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m του οποίου η στάθμη είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία αποζημιώνεται ξεχωριστά), με την αναπέταση των προϊόντων, τη μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση.

2. Διάνοιξη Αυλακίου σε Λιθοδομή ή Άοπλο Σκυρόδεμα

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

2.1 Ως άνω για Πλάτος Αυλακιού έως 0,10 m

2.2 Ως άνω για Πλάτος Αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m

2.3 Ως άνω για Πλάτος για Πλάτος Αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m

3. Τομή Οδοστρώματος με Ασφαλτοκόπτη

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως «Εκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων χωρίς Χρήση Μηχανικών Μέσων σε Εδάφη Γαιώδη – Ημιβραχώδη».

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

4. Κατασκευή Ρείθρων, Τάφρων κ.λπ με Άοπλο Σκυρόδεμα C12/15

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους (τραπεζοειδών, τριγωνικών κ.λπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας κ.λπ από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

5. Καθαίρεση Οπλισμένων Σκυροδεμάτων με Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάρων, πτερυγοτόιχων τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η καθαίρεση θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

7. η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,
8. η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού,
9. ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την καθαίρεση.

6. Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιαδήποτε Πάχους χωρίς να Καταβάλλεται

Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κ.λπ), χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

7. Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιαδήποτε Πάχους με Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών σε Ποσοστό > 50%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κ.λπ ή άλλων π.χ. συνθετικής – ελαστικής προέλευσης, κ.λπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρήσιμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε

απόσταση έως 40m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

8. Διαστρώσεις με Έγχρωμους Κυβόλιθους Εξωτερικών Χώρων

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομίων και πλατειών με έγχρωμους κυβόλιθους οποιουδήποτε σχήματος (ενδεικτικά 20x10x6) σε χρώμα, σχέδιο και διάταξη σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε υποδομή.

Οι κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 1338.

Οι κυβόλιθοι θα είναι βαμμένοι στο σύνολο της μάζας τους με χρώμα pigments (οξειδία του σιδήρου) αναγνωρισμένου οίκου παραγωγής ισοδύναμου της BAYER και η άνω τελική τους επιφάνεια θα έχει επίστρωση min πάχους 10mm, από μίγμα σκληρυντικού υλικού με χαλαζιακή άμμο σε κοκκομετρία 1-2mm και τσιμέντου, για τη μεγαλύτερη αντοχή του δαπέδου και την καλύτερη δυνατή πρόσφυση.

Οι κυβόλιθοι θα τοποθετούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε υπόβαση από άμμο λατομείου 3-5cm, καλά πατημένη (με δονητική πλάκα ή κύλινδρο) με επαναληπτική διαβροχή και αρμολόγημα με άμμο θαλάσσης ή εναλλακτικά σε υπόστρωμα από τσιμεντοκονίαμα των 450kg τσιμέντου και αρμούς πλάτους 1cm, με λεπτόρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, αρμολογήματος και καθαρισμού των επιφανειών της επίστρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ενώ η πλάκα σκυροδέματος αποζημιώνεται χωριστά.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

9. Αποκατάσταση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου (m²) αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπτυκνωμένου πάχους 0,10m,

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπτυκνωμένου πάχους 0,10m,

3. Ασφαλτική προεπάλειψη,

4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπτυκνωμένου πάχους 50mm,

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπτυκνωμένου πάχους 50mm με την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματωμένων υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.

10. Αποκατάσταση Επίστρωσης Πεζοδρομίου Νησίδας ή Πλατείας στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την επισκευή - κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κ.λπ ή άλλων συνθετικής – ελαστικής προέλευσης, κ.λπ, που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

1. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτούμενων πρόσθετων υλικών επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα.
2. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού).
3. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβόλιθων, λιθοσωμάτων κ.λπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κ.λπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (εάν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για τη χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδρομίου.

11. Στρώσεις Έδρασης και Εγκιβωτισμός Σωλήνων με Άμμο προελεύσεως Λατομείου με τη Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση.

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

1. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου των εργασιών.
2. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
3. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπίκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω.

12. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

13. Διάνοιξη Οπής ή Φωλιάς σε Άοπλο Σκυροδέμα για Πάχος Σκυροδέματος έως 0,15m

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς επί άοπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.

Το παρόν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50m² σε στοιχεία σκυροδέματος πάχους έως 0,15m.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

14. Φορτοεκφόρτωση Προϊόντων Εκσκαφής Γαιωδών ή Ημιβραχωδών και Αμμοχάλικων με Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχάλικων, με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχάλικων στο πλαίσιο των εργασιών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από την τεχνική περιγραφή των εργασιών.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).

1. Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα τιμολογούνται ξεχωριστά.

Τιμή ανά μέτρο (m) αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

1.1 Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι Ονομαστικής Διαμέτρου DN50mm (Σπείρωμα 2") & Πάχους 3,2mm

Ως άνω για Διάμετρο DN50mm (Σπείρωμα 2") και Πάχους 3,2mm.

1.2 Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι Ονομαστικής Διαμέτρου DN63mm (Σπείρωμα 2½") & Πάχους 3,6mm

Ως άνω για Διάμετρο DN63mm (Σπείρωμα 2½") και Πάχους 3,6mm.

2. Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (HDPE)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1, ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 N/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδόμενων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των σωλήνων επί τόπου των εργασιών, η εκτύλιξη και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ξεχωριστά.

Τιμή ανά μέτρο (m) αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

2.1 Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN63mm

Ως άνω περιγραφή με διάμετρο DN63mm.

2.2 Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN90mm

Ως άνω περιγραφή με διάμετρο DN90mm.

3. Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομαστικής Τάσης 300/500V με Μόνωση από Μανδύα PVC

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κ.λπ) καλωδίων διατομής 3x2,5mm² ονομαστικής τάσης 300/500V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες, κ.λπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου.

3.1 Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομαστικής Τάσης 300/500V με Μόνωση από Μανδύα PVC διατομής 3x1,5mm²

Ως άνω περιγραφή με διατομή 3x1,5mm².

3.2 Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομαστικής Τάσης 300/500V με Μόνωση από Μανδύα PVC διατομής 3x2,5mm²

Ως άνω περιγραφή με διατομή 3x2,5mm².

3.3 Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομαστικής Τάσης 300/500V με Μόνωση από Μανδύα PVC διατομής 4x1,5mm²

Ως άνω περιγραφή με διατομή 4x1,5mm².

4. Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), Ονομαστικής Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε σχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κ.λπ) καλωδίου διατομής 4x10mm² με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600/1000V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάσεως, ατσαλίνες, κ.λπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου.

4.1 Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), Ονομαστικής Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC Διατομής 3x1,5mm²

Ως άνω περιγραφή με διατομή 3x1,5mm².

4.2 Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), Ονομαστικής Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC Διατομής 3x2.5mm²

Ως άνω περιγραφή με διατομή 3x2,5mm².

4.3 Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), Ονομαστικής Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC Διατομής 4x1,5mm²

Ως άνω περιγραφή με διατομή 4x1,5mm².

4.4 Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), Ονομαστικής Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC Διατομής 4x10mm²

Ως άνω περιγραφή με διατομή 4x10mm².

5. Αγωγοί Γυμνοί Χάλκινοι Πολύκλωνοι

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάσεως, ατσαλίνες κ.λπ) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού.

5.1 Αγωγοί Γυμνοί Χάλκινοι Πολύκλωνοι Διατομής 10mm²

Ως άνω περιγραφή με διατομή 10mm².

5.2 Αγωγοί Γυμνοί Χάλκινοι Πολύκλωνοι Διατομής 25mm²

Ως άνω περιγραφή με διατομή 25mm².

1. Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου «ΟΥΡΑ», Διαφανούς με Λαμπτήρα Led

ΑΔΑ: 90Γ0093-ΟΧΑ

Προμήθεια φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού τύπου «Ούρα», με διαφανές πλαστικό, με χυτή βάση αλουμινίου, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Τοποθέτηση του φωτιστικού σε υπάρχοντα ιστό (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 1).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια καινούργιου φωτιστικού σώματος με λαμπτήρα LED θερμού χρώματος, απόδοσης αντίστοιχης με αυτήν λαμπτήρα οικονομίας 23W,
- η αποξήλωση του σπασμένου φωτιστικού και η εγκατάσταση - σύνδεση του καινούργιου, ως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων των όποιων τυχόν μικρο-υλικών και καλωδίων τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05VV-U (NYM μονόκλωνα) διατομής 3x1,5 mm².

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρες φωτιστικό σώμα.

2. Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστολικού Βάσης για Φωτιστικό Σώμα Κεφαλής Τύπου «ΟΥΡΑ» Είδους με A/A 1

Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού συστολικού Φ90/Φ60 mm επί φωτιστικού σώματος τύπου «Ούρα» Είδους με A/A 1 (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 1) για προσαρμογή του στον ιστό.

Συμπεριλαμβάνεται εργασία τυχόν αποξήλωσης υπάρχοντων σωληνωτών μπράτσων του ιστού για προσαρμογή του μεταλλικού συστολικού στερέωσης του φωτιστικού Είδους A/A/ 1.

Τιμή ανά εγκατεστημένο συστολικό βάση.

3. Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Αλουμινίου Τύπου «ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ» 70WNA.

Προμήθεια φωτιστικού σώματος αλουμινίου τύπου «Μικρό Παραδοσιακό Φανάρι», πλήρες με όργανα και λαμπτήρα LED, στεγανό, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Το φανάρι θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοιο με τα υπάρχοντα επί του δικτύου δημοτικού φωτισμού ενδεικτικά επί της Οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου στη δημοτική ενότητα Αγίου Στεφάνου ή και αλλού στο Δήμο (βλέπε Παράρτημα Α, Φωτογραφία 3).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια καινούργιου πλήρους φωτιστικού σώματος αλουμινίου τύπου «Μικρό Παραδοσιακό Φανάρι» με λαμπτήρα αντίστοιχης 70WNa,
- η αποξήλωση του σπασμένου φωτιστικού και η εγκατάσταση - σύνδεση του καινούργιου, ως απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων.

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρες φωτιστικό σώμα.

4. Προμήθεια και Τοποθέτηση Διπλού Φωτιστικού Τύπου «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΑ, ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ, ΛΑΜΠΗΤΗΡΕΣ Na, ΠΛΗΡΗ, ΙΣΧΥΟΣ ΈΚΑΣΤΟΥ 125W.

Προμήθεια διπλού φωτιστικού τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», αλουμινίου, μεγάλα, με βραχίονες, Λαμπτήρες Na, πλήρη, ισχύος έκαστου 125 W.

Το κάθε φανάρι θα είναι κατάλληλο για λαμπτήρα Na, στεγανό, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65 για το χώρο του λαμπτήρα και IP43 για τον χώρο των ηλεκτρικών.

Τοποθέτηση των φωτιστικών επί των υπάρχοντων ή νέων ιστών, ενδεικτικά επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στη δημοτική ενότητα Αγίου Στεφάνου ή και αλλού στο Δήμο (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 4).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια διπλού γαλβανισμένου βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής της στον ιστό,
- η προμήθεια των δύο φωτιστικών σωμάτων (πλήρη με τα όργανα αφής),
- η προμήθεια των δύο λαμπτήρων Na 125W,
- η αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος κατεστραμένου φωτιστικού και βραχίονα,
- η συναρμολόγηση των φωτιστικών και των βραχιόνων στην κορυφή του ιστού.

- τα καλώδια τροφοδότησης των φωτιστικών σωμάτων τύπου A05VV-U (NYM μονόκλινα) διατομής 3 x 1,5 mm² (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους.

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρες φωτιστικά σώματα με τους βραχίονες τους.

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕΣΑΙΟ, ΜΕ ΛΑΜΠΗΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια και εγκατάσταση κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και δύο βραχίονες με δύο φωτιστικά σώματα τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», μεσαίο, με δύο λαμπτήρες LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN, στεγανές.

Τα φανάρια θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοια με τα υπάρχοντα επί του δικτύου δημοτικού φωτισμού (ενδεικτικά επί της Οδού Μαραθωνοδρόμων και Παραδείσου, καθώς επίσης της Πλατείας Λιάπη στη Δημοτική Ενότητα Κρουονερίου, (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 5).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια κεφαλής με διπλό γαλβανισμένο βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής της στον ιστό,
- η προμήθεια των δύο φωτιστικών σωμάτων τύπου «μικρό παραδοσιακό φανάρι»,
- η προμήθεια δύο λαμπτήρων LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg έκαστος, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,
- η αποσυναρμολόγηση των κατεστραμμένων και η συναρμολόγηση των καινούργιων στην κορυφή του ιστού,
- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου A05VV-U (NYM μονόκλινα) διατομής 3 x 1,5 mm² από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά].

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη διπλή κεφαλή με διπλό φωτιστικό.

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕ ΛΑΜΠΗΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και δύο βραχίονες με δύο φωτιστικά σώματα αλουμινίου τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με δύο λαμπτήρες LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN, στεγανά, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Τα φανάρια θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοια με τα υπάρχοντα επί του δικτύου δημοτικού φωτισμού επί της Λεωφόρου Κρουονερίου στη δημοτική ενότητα Κρουονερίου ή και αλλού στο Δήμο, βλέπε (Παράρτημα, Φωτογραφία 6).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια κεφαλής με διπλό γαλβανισμένο βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής της στον ιστό (ύψους 6m),
- η προμήθεια των δύο φωτιστικών σωμάτων τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι»,
- η προμήθεια δύο λαμπτήρων LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg έκαστος, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,
- η αποσυναρμολόγηση της κατεστραμμένης κεφαλής και η συναρμολόγηση της καινούργιας στην κορυφή του ιστού,
- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου A05VV-U (NYM μονόκλινα) διατομής 3 x 1,5 mm² από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά].

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη διπλή κεφαλή με διπλό φωτιστικό.

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΡΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και τρεις βραχίονες με τρία φωτιστικά σώματα αλουμινίου τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με τρεις λαμπτήρες LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN, στεγανά, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Τα φανάρια θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοια με τα υπάρχοντα επί του δικτύου δημοτικού φωτισμού επί της Λεωφόρου Κρυονερίου στη δημοτική ενότητα Κρυονερίου ή και αλλού στο Δήμο, βλέπε (Παράρτημα Α, Φωτογραφία 7).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια κεφαλής με τριπλό γαλβανισμένο βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής της στον ιστό (ύψους 6m),
- η προμήθεια των τριών φωτιστικών σωμάτων τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι»,
- η προμήθεια τριών λαμπτήρων LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg έκαστος, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,
- η αποσυναρμολόγηση της κατεστραμμένης κεφαλής και η συναρμολόγηση της καινούργιας στην κορυφή του ιστού,
- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου A05VV-U (NYM μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm² από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά].

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη τριπλή κεφαλή με τριπλό φωτιστικό.

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος κεφαλής οδοφωτισμού τύπου μπάλας, LED θερμού χρώματος, απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN, στεγανό, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Το φωτιστικό θα τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχοντα εγκατεστημένο ή/και σε καινούργιο ιστό, ενδεικτικά επί της Πλατείας της δημοτικής ενότητας Ροδοπόλης, (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 8) ή και αλλού στο Δήμο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια φωτιστικού σώματος κεφαλής τύπου μπάλας καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στον ιστό,
- η προμήθεια λαμπτήρα LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 4500 LUMEN,
- η αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος κατεστραμμένου φωτιστικού και η τοποθέτηση του καινούργιου,
- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου A05VV-U (NYM μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm² από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά].

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρη φωτιστικό σώμα.

9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300 MM ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και δύο βραχίονες, με δύο πλαστικές μπάλες Φ300 mm, με δύο λαμπτήρες LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης λαμπτήρα οικονομίας 23W, στεγανά.

Τοποθέτηση της δίφωτης κεφαλής σε υπάρχοντα ιστό ενδεικτικά επί της Οδού Αλωνίων στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας ή και αλλού στον Δήμο, (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 2, 9, 14 & 15).

Η πλήρης κεφαλή θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοια με τα υπάρχοντα επί τόπου φωτιστικά του δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της δίφωτης κεφαλής με βάση προσαρμογής επί του ιστού, με δύο φωτιστικά μπάλας Φ300mm,
- η προμήθεια δύο λαμπτήρων LED θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 23W οικονομίας έκαστος,
- η αποσυναρμολόγηση της υπάρχουσας (επί των ιστών) κεφαλής και η προσαρμογή της καινούργιας στην κορυφή του ιστού και η ηλεκτρολογική της σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων.

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη διπλή κεφαλή με διπλό φωτιστικό.

10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300 MM ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED.

Προμήθεια κεφαλής οδοφωτισμού με βάση και τρεις βραχίονες, με τρεις πλαστικές μπάλες Φ300 mm, με τρεις λαμπτήρες LED έως 50w θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg, ελάχιστης φωτεινότητας 5000LUMEN,στεγανές.

Τοποθέτηση της δίφωτης κεφαλής σε ιστούς, ενδεικτικά επί της Πλατείας Κίου στη Δημοτική Ενότητα Διονύσου ή και αλλού στο Δήμο (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 10).

Το φωτιστικό θα είναι αισθητικά και λειτουργικά όμοιο με τα όποια υπάρχουντα ίδια επί τόπου φωτιστικά του δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της δίφωτης κεφαλής με βάση προσαρμογής επί του ιστού, με δύο μπάλες Φ300mm,
- η προμήθεια δύο λαμπτήρων LEDέως 50w θερμού χρώματος απόδοσης αντίστοιχης 125WHg έκαστος,ελάχιστης φωτεινότητας 5000 LUMEN,
- η αποσυναρμολόγηση της υπάρχουσας (επί των ιστών) κεφαλής και η προσαρμογή της καινούργιας στην κορυφή του ιστού και η ηλεκτρολογική της σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων.

Τιμή ανά εγκατεστημένη πλήρη τριπλή κεφαλή με τριπλό φωτιστικό.

11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ LED.

Προμήθεια φωτιστικού βραχίονα LED τουλάχιστον 100W με απόδοση 1.0000LUMEN τουλάχιστον, ενεργειακής κλάσης A, χρώματος 5.000oK και 40.000 ώρες εγγύησης καλής λειτουργίας.

Τοποθέτηση του φωτιστικού επί υπάρχοντος ή νέου ιστού, ενδεικτικά στην πλατεία Ανοιξέως στη δημοτική ενότητα Άνοιξης (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 11).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια φωτιστικού βραχίονα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στον ιστό,
- η προμήθεια των φωτιστικού σώματος LED ,
- η αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος κατεστραμένου βραχίονα με φωτιστικό,
- η συναρμολόγηση του καινούργιου βραχίονα στην κορυφή του ιστού,
- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους.

12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ G12 150W ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος τύπου φανάρι αλουμινίου, τετράγωνο, μεγάλου μεγέθους, με τζάμια και υποδοχή για λαμπτήρα τύπου G12 150W κεραμικού καυστήρα.

Το φωτιστικό θα τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχοντα εγκατεστημένο (ή/και σε καινούργιο) ιστό, ενδεικτικά επί της οδού Γρ. Λαμπράκη της δημοτικής ενότητας Δροσιάς, (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 12) ή και αλλού στο Δήμο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια φωτιστικού τύπου φανάρι αλουμινίου, τετράγωνο, μεγάλου μεγέθους, με τζαμιά, με υποδοχή για λαμπτήρα τύπου G12 150W κεραμικού καυστήρα καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στον ιστό,
- η προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου λαμπτήρα G12 150W κεραμικού καυστήρα,
- η αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος κατεστραμένου φωτιστικού και η τοποθέτηση του καινούργιου,
- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου A05VV-U (NYM μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm² από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό].

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρη φωτιστικό σώμα.

13. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ E27 LED.

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος κεφαλής αλουμινίου με ατσάλινο καπέλο, υποδοχή για λαμπτήρα τύπου E27 και βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP65 για το χώρο του λαμπτήρα.

Το φωτιστικό θα τοποθετηθεί σε ήδη υπάρχοντα εγκατεστημένο ή/και σε καινούργιο ιστό, ενδεικτικά στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της δημοτικής ενότητας Δροσιάς, (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 13) ή και αλλού στο Δήμο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια φωτιστικού σώματος κεφαλής αλουμινίου με ατσάλινο καπέλο καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στον ιστό,
- η προμήθεια λαμπτήρα τύπου E27 LED,
- η αποξήλωση τυχόν υπάρχοντος κατεστραμένου φωτιστικού και η τοποθέτηση του καινούργιου,
- η ηλεκτρολογική σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων [τύπου A05VV-U (NYM μονόκλωνα) διατομής 3 x 1,5 mm² από το ακροκιβώτιο μέχρι τα φωτιστικά].

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλήρη φωτιστικό σώμα.

14. ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 4,5 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 24 WATT (ΠΛΗΡΗΣ)

Σιδηροιστός τηλεσκοπικός ύψους 4,5m αυτόνομης φωτοβολταϊκής. Με κατάλληλη πλάκα έδρασης, (ενδεικτικά 350x350x10mm με τέσσερα τρίγωνα ενίσχυσης και 4 οπές 250x250mm). Βάση αγκύρωσης (ενδεικτικά Γ/Ζ, M24, 250x250x650 με 8 παξιμ. & 8 ροδέλες).

Με κεφαλή για στήριξη πλαισίου φωτοβολταϊκού πάνελ. Κουτί μπαταρίας από 1,5mm χαλυβδοέλασμα γαλβανιζέ με μεταλλική περιίδα αερισμού στην πόρτα και 1 TEM βραχίονας καμπύλος 1,00M Φ 60 x 3mm (Σε υψος 4.0M). γαλβανισμένος εν θερμώ κατα ISO 1461 και ηλεκτροστατικά βαμμένο RAL επιλογής της Υπηρεσίας, μόνο το κουτί προστασίας της μπαταρίας και ρυθμιστή.

Φωτοβολταϊκό πάνελ 100W 12V μονοκρυσταλλικό με 12 χρόνια εγγύηση για την κατασκευή και με εγγύηση απόδοσης 90% και 82% για τα 12 και 25 χρόνια.

Μπαταρία μολύβδου 100Ah/12V (βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου με προσδόκιμο χρόνο 7-10 έτη) και ένα (1) χρόνο εγγύηση.

Ρυθμιστής φόρτισης 10^A-12/24V με νυχτερινή λειτουργία.

Στεγανό φωτιστικό LEDIP 65 24w 12v και διάρκεια ζωής κατ' ελάχιστον 50.000 ώρες. Εγγύηση τριών (3) χρόνων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά, ως τυχόν απαιτείται:

- Η εκσκαφή τάφρου σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση του.
- Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του φωτιστικού του ιστού.
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από σπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους.
- Η ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης.
- Η πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και τη σύσφιγξη των κοχλιών.
- Οι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

15. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 300W

Προμήθεια προβολέα LEDEΩΣ 300W για ιστό 12 μετρων, διαστάσεων 500x400x65μμ, φωτεινότητας από 33.000 lumen, θερμοκρασίας χρώματος 6000-65000oK, διάρκειας ζωής από 50.000 ώρες, ενεργειακής κλάσης A, στεγανότητας τουλάχιστον IP66.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρολογική σύνδεση επί ιστού, ενδεικτικά, του άρθρου α/α30τουπαρόντος Τμήματος.

16. ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 6 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 20 WATT (ΠΛΗΡΗΣ)

Λαμπτήρας 20Watt, Panel 150Wr, Μπαταρία 120Ah, Ρυθμιστής10Α, ύψος ιστού 5-6m, Εύρος φωτισμού (διάμετρος σε μέτρα) 30.

Φωτοβολταϊκό πάνελ. μονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου, 12V με πλαίσιο αλουμινίου.

Ρυθμιστής φόρτισης με προστασία από υπερφόρτωση - πλήρη εκφόρτιση, με δυνατότητα ρύθμισης. Ενδεικτικά led φόρτισης – κατάσταση του συσσωρευτή.

Αυτόματο σύστημα με δυνατότητα ρύθμισης έναυσης / σβέσης του λαμπτήρα.

Συσσωρευτής κλειστού τύπου VRLA 12V, βαθιάς εκφόρτισης, ο οποίος δεν χρειάζεται συντήρηση.

Μεταλλικός σιδηροϊστός στρογγυλής διατομής γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος ηλεκτροστατικά.

Αγκύριο πάκτωσης σιδηροϊστού αποτελούμενου από 4 ντίτζες γαλβανιζέ.

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι γαλβανισμένα και βαμμένα ηλεκτροστατικά. Συμπεριλαμβάνονται τα μικροϋλικά συνδέσεων (καλώδια, βίδες, ακροδέκτες).

Εγγύηση φωτοβολταϊκού πάνελ για 25 έτη και για συσσωρευτή – ρυθμιστή φόρτισης – λαμπτήρα 2 έτη τουλάχιστον.

Η προμήθεια συνοδεύεται με εγκατάσταση σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά, ως τυχόν απαιτείται:

- Η εκσκαφή τάφρου σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση του.
- Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του φωτιστικού του ιστού.
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους.
- Η ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης.
- Η πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και τη σύσφιξη των κοχλιών.
- Οι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό.

μή ανά εγκατεστημένο προβολέα (τεμ.).

17. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

- 17.1 ΜΠΑΛΑ Φ300
- 17.2 ΜΠΑΛΑ Φ400
- 17.3 ΜΠΑΛΑ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τιμή ανά εγκατεστημένο είδος με αποσυναρμολόγηση του κατεστραμμένου όπου αυτό απαιτείται.

Γ4. ΙΣΤΟΙ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΙΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 3 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΟ (ΠΛΗΡΗΣ)

Ιστός με μεταλική βάση ενδεικτικών διαστάσεων 30x30x10 που αποτελείται από σιδεροσωλήνα ενδεικτικά Φ114 σε ύψος ένα μέτρο, ενδεικτικά ένα δεύτερο τμήμα σε ύψος 2 μέτρων από σιδεροσωλήνα Φ90 και ενδεικτικά στην κορυφή σε μήκος 10 εκατοστών σιδεροσωλήνα Φ60 ή Φ76 για την τοποθέτηση του φωτιστικού.

Στην ένωση των δύο σωληνώσεων θα υπάρχει μεταλικό διάκοσμητικό δακτυλίδι.

Επίσης ο ιστός θα φέρει αγκύριο αποτελούμενο από 4 ηλούς γαλβανισμένους Μ-16 ηλεκτροσυγκολλημένους μεταξύ τους με ύψος 0,50 εκ. και θα περιλαμβάνει οχτώ παξιμάδια με οχτώ ροδέλες γαλβανισμένα για τη σύσφιξη και ευθυγράμμιση του ιστού.

Ο ιστός θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά, ως τυχόν απαιτείται:

- Η εκσκαφή τάφρου σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση του.
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμό ράβδους.
- Η ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης.
- Η πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και τη σύσφιξη των κοχλίων.
- Το ακροκιβώτιο του ιστού.
- Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του φωτιστικού από το ακροκιβώτιο του ιστού.
- Οι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό.

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΙΣΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΎΨΟΥΣ 6 – 9Μ

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένου χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού, κατασκευασμένου κατά ΕΛΟΤ EN 40-5 'Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού' και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Ο ιστός θα έχει όμοια αισθητικά χαρακτηριστικά με τους υπάρχοντες εγκατεστημένους ιστούς, ενδεικτικά στην Πλατεία της δημοτικής ενότητας Άνοιξης (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 11) ή και αλλού στο Δήμο πχ επί της Οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στη δημοτική ενότητα Αγίου Στεφάνου (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 4) και επί της Λεωφόρου Κρυονερίου στη δημοτική ενότητα Κρυονερίου (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 6).

Ενδεικτική Περιγραφή:

Μεταλλικός ιστός ύψους 6-9μ. με βραχίονα, αποτελούμενος από τη βάση (πλάκα) διαστάσεων 30x30x10 με 4 ενισχυτικά πτερύγια.

Το πρώτο τμήμα του ιστού θα έχει διάμετρο Φ114 σε ύψος 3μ. περίπου και το δεύτερο τμήμα Φ102 σε ύψος 3μ. και πάχος 3χιλ περίπου.

Θα φέρει θυρίδα ακροκιβωτίου σε ύψος 0,80εκ. περίπου από το έδαφος και θα είναι γαλβανισμένος και βαμμένος ηλεκτροστατικά.

Το αγκύριο του ιστού θα πρέπει να είναι Μ-18 σε ύψος τουλάχιστον 0,50 εκ., γαλβανισμένο και οι ντίζες του θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένες μεταξύ τους.

Το αγκύριο θα πρέπει επίσης να φέρει τουλάχιστον 8 παξιμάδια και 8 ροδέλες.

Ο βραχίονας θα πρέπει να είναι καμπύλος στην κορυφή του ιστού με διάμετρο Φ114 και μήκος 0,30εκ περίπου.

Η κορυφή της κολώνας θα πρέπει να έχει διάμετρο Φ60 και μήκος προβολής 1,50μ. περίπου και να είναι βαμμένη, γαλβανισμένη και έτοιμη για την τοποθέτηση του φωτιστικού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.
- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδεροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).
- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου.
- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης.
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
- Όλα τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσίδηρο κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ EN 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).
- Το ακροκιβώτιο του ιστού, διπλό, με τη θυρίδα και τη διάταξη μανδάλωσής της.
- Η ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοιλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Nyloc).
- Η πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και τη σύσφιγξη των κοιλιών.
- Οι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Συμπεριλαμβάνεται εργασία τυχόν αποξήλωσης υπαρχόντων ιστών.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό.

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 12 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΡΙΟ (ΠΛΗΡΗΣ)

Προμήθεια ιστού φωτισμού γαλβανιζέ ύψους 12 μέτρων με αγκύριο, πλήρης, οκταγωνικής διατομής κωνικός, με διάμετρο βάσης/ κορυφής τουλάχιστον 220/90mm, με πλάκα έδρασης τουλάχιστον 400X400X20mm και στεφάνι στην κορυφή για την στήριξη και τοποθέτηση τουλάχιστον 5 προβολέων, στρογγυλό ή πεντάγωνο μήκους πλευράς τουλάχιστον 600mm.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και τοποθέτηση ιστού, συμπεριλαμβανομένου εκσκαφών - κατασκευής θεμελίωσης
- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβολέων, και
- η ηλεκτρολογική τους σύνδεση ως απαιτείται συμπεριλαμβανομένων μικρο-υλικών και καλωδίων.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ιστό.

4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 6Μ

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλύβδινων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτούμενου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,
- η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού (πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κ.λπ),
- η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης από το ακροκιβώτιο,
- η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γείωσης,
- η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η επιμελής μόνωσή τους,
- η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο,
- η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της μορφή,
- η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου, η οποία περιλαμβάνει:

- Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιμελή μόνωσή τους ή την επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγούμενων και επόμενων Φ/Σ.
- Την αφαίρεση του Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό του (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κ.λπ).
- Τη μεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισμού και των μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

6. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΙΣΤΟ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων οποιοδήποτε τύπου και διαστάσεων από ιστό φωτισμού, οποία περιλαμβάνει:

- Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώματα (Φ/Σ) και την επιμελή μόνωσή τους ή την επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγούμενων και επόμενων Φ/Σ.
- Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν προβλέπεται, την αποσυναρμολόγηση των Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό τους (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κ.λπ.)
- Την μεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

7. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Ως άνω, αλλά με ιστό που βρίσκεται στο έδαφος.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

8. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ ΚΟΧΛΙΑ ΣΕ ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΥ

Αποκατάσταση κοχλία της βάσης έδρασης χαλύβδινου ιστού φωτισμού που έχει υποστεί στρέβλωση από πρόσκρουση ή άλλη αιτία, με θέρμανση με φλόγα προπανίου, ευθυγράμμιση, αποκατάσταση του σπειρώματος με φιλιέρα και τοποθέτηση νέου διπλού περικοχλίου (περιλαμβάνεται η προμήθεια).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

9. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Αποξήλωση κατεστραμένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού και προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση νέου, με όλα τα παρελκόμενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και εξόδου καλωδίων, στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού κ.λπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου ακροκιβωτίου ιστού.

10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Ως άνω, αλλά για δύο φωτιστικά σώματα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ ΙΣΤΟΥ

Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας ιστού βαμμένης, χωνευτής με τριγωνική κλειδαριά ή δύο τρύπες άνω και κάτω.

Το πορτάκι θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενο ιστό, ενδεικτικά στη Λεωφόρο Ροδοπόλεως της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 15) και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς (βλέπε Παράρτημα, Φωτογραφία 16) ή και αλλού στο Δήμο.

Επίσης κατά την τοποθέτηση του θα πρέπει να εξασφαλίζεται η στεγανότητα και η στιβαρή και σταθερή στερέωσή τους.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Άρθρο 11.1. Τύπου Α.

Χωνευτό με τριγωνική κλειδαριά, βαμμένο.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Άρθρο 11.2. Τύπου Β.

Χωνευτό με δύο τρύπες πάνω και κάτω.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Άρθρο 11.3. Άλλου Τύπου.

Γαλβανιζέ, βαμμένο.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση.

Γ5. ΠΙΛΛΑΡ ΦΡΕΑΤΙΑ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΛΑΚΑ

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των εργασιών και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500mm και πάχους ελάσματος 3mm.

Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm², μήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35mm², συγκολλημένο.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενη απαιτούμενη εξυγίανση του επιχώματος για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχόδους εδάφους.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) τοποθετημένης πλάκας γείωσης.

2. ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας IP55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασή τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 'Υποδομή οδοφωτισμού'.

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5cm για απορροή των ομβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400g/m² (50μm), βαμμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξειδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πύλλαρτης ανάθεσης και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου,
- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πύλλαρ,
- η βάση του πύλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πύλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων

καλωδίων,

- οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης,
- οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης,
- η στεγανή διανομή εντός του πύλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας IP44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο,
- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου),
- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πύλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού..

3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΥΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πύλλαρ), βαθμού προστασίας IP55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασης τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδομή οδοφωτισμού’.

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πύλλαρ) με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5cm για απορροή των ομβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400g/m² (50μm), βαμμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πύλλαρτης ανάθεσης και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου,
- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πύλλαρ,
- η βάση του πύλλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πύλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων,
- οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης,
- οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης,
- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πύλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού.

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένου αποξηλώσεων παλαιού πίνακα)

- στεγανής διανομής εντός του πύλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας IP44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο,

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους μαγνηθοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου),
- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). πύλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού.

εμάχιο (τεμ.) ηλεκτρικού πίνακα οδοφωτισμού.

5. ΦΡΕΑΤΙΟ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα B500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10cm για τα φρεάτια έλξης και 15cm για τα φρεάτια σύνδεσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος,
- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου,
- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων,
- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής.)
- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων (τεμ.) εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm.

5.1 Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 40x40cm

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων (τεμ.) εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm.

5.2 Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 60x40cm

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων (τεμ.) εσωτερικών διαστάσεων 60x40cm.

6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΠΥΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και πύλλαρ φωτισμού.

Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και πύλλαρ με χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους.

6.1 Αντικατάσταση Φυσιγγίων Ασφαλειών σε Πύλλαρ Φωτισμού

Ως άνω αλλά για αντικατάσταση Φυσιγγίων Ασφαλειών.

Τιμή ανά επί μέρους (τεμ.) εξάρτημα φυσιγγίου ασφαλειών που αντικαθίσταται.

6.2 Αντικατάσταση Ασφαλείας Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού

Ως άνω, αλλά για ασφάλεια ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού.

6.3 Αντικατάσταση Ραγοδιακοπών Φορτίου σε Πύλλαρ Φωτισμού

Ως άνω, αλλά για ραγοδιακόπτη φορτίου.

6.4 Αντικατάσταση Μικροαυτομάτων Ράγας (Αυτομάτων Ασφαλειών) σε Πίλλαρ Φωτισμού
Ως άνω, αλλά για μικροαυτόματο ράγας.

6.5 Αντικατάσταση Ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας Πίλλαρ Φωτισμού
Ως άνω, αλλά ενδεικτική λυχνίας τύπου ράγας.

6.6 Αντικατάσταση Στυπιοθλίπτη σε Πίλλαρ Φωτισμού
Ως άνω, αλλά στυπιοθλίπτη.

6.7 Αντικατάσταση Ράγας Ηλεκτρικού Πίνακα
Ως άνω, αλλά για ράγα ηλεκτρικού πίνακα.

6.8 Αντικατάσταση Ηλεκτρονόμου Φορτίου
Ως άνω, αλλά για ηλεκτρονόμο φορτίου.

6.9 Αντικατάσταση Φωτοκύτταρου
Ως άνω, αλλά για φωτοκύτταρο.

7. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΙΛΛΑΡ Η/Φ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ Η/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ

Επισκευή του κυρίως σώματος και της θύρας υπαίθριου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισμού (pillar), οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η αφαίρεση επικολημένων αφισών και ο καθαρισμός όλων των επιφανειών,
- Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κ.λπ του κυρίως σώματος του πύλλαρ,
- Η επισκευή της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή μηχανισμού μανδάλωσης, κ.λπ), ή εναλλακτικά, η αντικατάστασή της με νέα.
- Την προμήθεια, μεταφορά, αποξήλωση της παλιάς και εγκατάσταση νέας θύρας.

Τιμή ανά πύλλαρ (τεμ).

Γ6. ΣΗΜΑΝΣΗ

1. ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επίσημανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 200mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ EN 12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων εργασιών, είτε ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά,
- η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται,
- ο έλεγχος λειτουργίας,
- η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών.

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού.

2. ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΒΑΘΡΟΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN 12899-1

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήμανσης οδών, με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου I, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 “Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)”.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου Α1Μg₂ ελάχιστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από αντανακλαστική μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις πληροφοριακές πινακίδες ή από μεμβράνη μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε πίσω όψη του έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστού και την ημερομηνία κατασκευής της.
- η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειάς της.
- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν θερμό κατά EN ISO 1461,
- η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κ.λπ φθορών,
- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης,
- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.

3. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ, ΠΛΕΥΡΑΣ 0,90Μ

1.

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου II, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 “Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)”.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της.
- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης,
- και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πινακίδας.

4. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΣΑΪΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ.

Το παρόν αφορά σε ρυθμιστικές πινακίδες των ακόλουθων διαστάσεων:

α. τριγωνικές (P-1) πλευράς 0,90m,

β. οκταγωνικές (P-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90m,

γ. τετραγωνικές (P-3, P-4) πλευράς 0,60m,

δ. τετραγωνικές (P-6) πλευράς 0,65m,

ε. κυκλικές διαμέτρου 0,65m.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πινακίδας.

5. ΣΤΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ DN80MM (3’’)

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ EN 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: threadsizeR = 3’’, δεξ = 89,9

mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-04-07-00 'Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης'.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με ηλεκτροσυγκολλημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με προδιατηρημένες οπές Φ12mm για κοχλίες Φ9,5mm σε αποστάσεις 0,15-0,45-0,65-0,95m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ14mm μήκους 40cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκολλημένη λάμα 10x20cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα),
- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60cm και διαμέτρου 50cm,
- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) γαλβανισμένου στύλου πινακίδων.

Γ7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διενέργεια μέτρησης αντίστασης μόνωσης της καλωδίωσης (σύμφωνα με το Πρότυπο HD 60364-6:2007).

Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης Συμμόρφωσης από Διαπιστευμένο (κατά EN ISO/IEC 17025) Εργαστήριο.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι ποσότητες εντός των Τμημάτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού δύναται να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου χωρίς αύξηση του συμβατικού ποσού.

Γ1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ								
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ (€)	ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΕΤΟΥΣ	ΣΥΝΟΛΟ 2ου ΕΤΟΥΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (50%)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Καλώδιο NYM 3x1,5 mm ²	ΜΕΤΡΟ	50	1,60	80,00	80,00	80,00	240,00
2	Καλώδιο NYM 3x2,5 mm ²	ΜΕΤΡΟ	50	2,50	125,00	125,00	125,00	375,00
3	Καλώδιο NYM 3x4 mm ²	ΜΕΤΡΟ	50	4,00	200,00	200,00	200,00	600,00
4	Καλώδιο NYM 3x6mm ²	ΜΕΤΡΟ	50	5,00	250,00	250,00	250,00	750,00
5	Καλώδιο NYM 3x10 mm ² +1,5mm ²	ΜΕΤΡΟ	50	9,00	450,00	450,00	450,00	1.350,00
6	Καλώδιο NYAF 1 mm ² μαύρο - μπλε	ΜΕΤΡΟ	50	0,40	20,00	20,00	20,00	60,00
7	Καλώδιο NYAF 1,5 mm ² μαύρο - μπλε	ΜΕΤΡΟ	50	0,40	20,00	20,00	20,00	60,00
8	Καλώδιο NYAF 2,5 mm ² μαύρο - μπλε	ΜΕΤΡΟ	50	0,70	35,00	35,00	35,00	105,00

9	<u>Καλώδιο NYAF 4 mm2 μαύρο - μπλε</u>	<u>METPO</u>	<u>50</u>	<u>1.00</u>	<u>50.00</u>	<u>50.00</u>	<u>50.00</u>	<u>150.00</u>
10	<u>Καλώδιο NYAF 1.5 mm2 σιλικόνης</u>	<u>METPO</u>	<u>50</u>	<u>0.60</u>	<u>30.00</u>	<u>30.00</u>	<u>30.00</u>	<u>90.00</u>
11	<u>Καλώδιο NYAF 2.5 mm2 σιλικόνης</u>	<u>METPO</u>	<u>50</u>	<u>0.90</u>	<u>45.00</u>	<u>45.00</u>	<u>45.00</u>	<u>135.00</u>
12	<u>Μακαρόνι υαλομέταξο 2 mm</u>	<u>METPO</u>	<u>10</u>	<u>0.50</u>	<u>5.00</u>	<u>5.00</u>	<u>5.00</u>	<u>15.00</u>
13	<u>Μακαρόνι υαλομέταξο 4 mm</u>	<u>METPO</u>	<u>10</u>	<u>0.50</u>	<u>5.00</u>	<u>5.00</u>	<u>5.00</u>	<u>15.00</u>
14	<u>Μακαρόνι υαλομέταξο 6 mm</u>	<u>METPO</u>	<u>10</u>	<u>1.00</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>	<u>10.00</u>	<u>30.00</u>
15	<u>Μακαρόνι υαλομέταξο 8 mm</u>	<u>METPO</u>	<u>10</u>	<u>1.50</u>	<u>15.00</u>	<u>15.00</u>	<u>15.00</u>	<u>45.00</u>
16	<u>Μακαρόνι υαλομέταξο 10 mm</u>	<u>METPO</u>	<u>10</u>	<u>2.00</u>	<u>20.00</u>	<u>20.00</u>	<u>20.00</u>	<u>60.00</u>
17	<u>Καλώδιο NYA 1 mm2 μαύρο</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>0.30</u>	<u>18.00</u>	<u>18.00</u>	<u>18.00</u>	<u>54.00</u>
18	<u>Καλώδιο NYA 1.5 mm2 μαύρο</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>0.40</u>	<u>24.00</u>	<u>24.00</u>	<u>24.00</u>	<u>72.00</u>
19	<u>Καλώδιο NYA 1.5 mm2 κίτρινο</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>0.40</u>	<u>24.00</u>	<u>24.00</u>	<u>24.00</u>	<u>72.00</u>
20	<u>Καλώδιο NYA 1.5 mm2 μπλε</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>0.40</u>	<u>24.00</u>	<u>24.00</u>	<u>24.00</u>	<u>72.00</u>
21	<u>Καλώδιο NYA 2.5 mm2 μαύρο</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>0.60</u>	<u>36.00</u>	<u>36.00</u>	<u>36.00</u>	<u>108.00</u>
22	<u>Καλώδιο NYA 2.5 mm2 κίτρινο</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>0.60</u>	<u>36.00</u>	<u>36.00</u>	<u>36.00</u>	<u>108.00</u>
23	<u>Καλώδιο NYA 2.5 mm2 μπλε</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>0.60</u>	<u>36.00</u>	<u>36.00</u>	<u>36.00</u>	<u>108.00</u>
24	<u>Καλώδιο NYA 4 mm2 μαύρο</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>0.90</u>	<u>54.00</u>	<u>54.00</u>	<u>54.00</u>	<u>162.00</u>
25	<u>Καλώδιο NYA 6 mm2 κίτρινο</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>1.50</u>	<u>90.00</u>	<u>90.00</u>	<u>90.00</u>	<u>270.00</u>
26	<u>Καλώδιο NYA 10 mm2 κίτρινο</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>2.40</u>	<u>144.00</u>	<u>144.00</u>	<u>144.00</u>	<u>432.00</u>
27	<u>Καλώδιο NYA 16 mm2 κίτρινο</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>3.90</u>	<u>234.00</u>	<u>234.00</u>	<u>234.00</u>	<u>702.00</u>
28	<u>Καλώδιο NYA 25 mm2 κίτρινο</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>6.70</u>	<u>402.00</u>	<u>402.00</u>	<u>402.00</u>	<u>1.206.00</u>
29	<u>Καλώδιο σιλικόνης 3x1,5 mm</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>2.90</u>	<u>174.00</u>	<u>174.00</u>	<u>174.00</u>	<u>522.00</u>
30	<u>Καλώδιο NYY 3x1,5 mm2</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>1.60</u>	<u>96.00</u>	<u>96.00</u>	<u>96.00</u>	<u>288.00</u>
31	<u>Καλώδιο NYY 3x2,5 mm2</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>2.30</u>	<u>138.00</u>	<u>138.00</u>	<u>138.00</u>	<u>414.00</u>
32	<u>Καλώδιο NYY 3x4 mm2</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>3.90</u>	<u>234.00</u>	<u>234.00</u>	<u>234.00</u>	<u>702.00</u>
33	<u>Καλώδιο NYY 3x6 mm2</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>5.60</u>	<u>336.00</u>	<u>336.00</u>	<u>336.00</u>	<u>1.008.00</u>
34	<u>Καλώδιο NYY 5x1,5 mm2</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>2.60</u>	<u>156.00</u>	<u>156.00</u>	<u>156.00</u>	<u>468.00</u>
35	<u>Καλώδιο NYY 5x2,5 mm2</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>3.80</u>	<u>228.00</u>	<u>228.00</u>	<u>228.00</u>	<u>684.00</u>
36	<u>Καλώδιο NYY 5x4 mm2</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>6.00</u>	<u>360.00</u>	<u>360.00</u>	<u>360.00</u>	<u>1.080.00</u>
37	<u>Καλώδιο NYY 5x6 mm2</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>8.90</u>	<u>534.00</u>	<u>534.00</u>	<u>534.00</u>	<u>1.602.00</u>

38	<u>Καλώδιο NY 4x2,5 mm²</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>3,40</u>	<u>204,00</u>	<u>204,00</u>	<u>204,00</u>	<u>612,00</u>
39	<u>Καλώδιο NY 4x4 mm²</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>5,20</u>	<u>312,00</u>	<u>312,00</u>	<u>312,00</u>	<u>936,00</u>
40	<u>Καλώδιο NY 4x6 mm²</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>7,70</u>	<u>462,00</u>	<u>462,00</u>	<u>462,00</u>	<u>1.386,00</u>
41	<u>Καλώδιο NY 4x10 mm²</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>10,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>1.800,00</u>
42	<u>Καλώδιο NY 5x10 mm² +1,5 mm²</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>13,00</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	<u>2.340,00</u>
43	<u>Καλώδιο NY 5x16 mm² +1,5mm²</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>20,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>3.600,00</u>
44	<u>Καλώδιο NY 3x35 mm²</u>	<u>METPO</u>	<u>60</u>	<u>32,00</u>	<u>1.920,00</u>	<u>1.920,00</u>	<u>1.920,00</u>	<u>5.760,00</u>
45	<u>Εύκαμπτο καλώδιο 2x0,75 mm² άσπρο</u>	<u>METPO</u>	<u>80</u>	<u>0,60</u>	<u>48,00</u>	<u>48,00</u>	<u>48,00</u>	<u>144,00</u>
46	<u>Εύκαμπτο καλώδιο 2x1 mm² άσπρο</u>	<u>METPO</u>	<u>100</u>	<u>0,82</u>	<u>82,00</u>	<u>82,00</u>	<u>82,00</u>	<u>246,00</u>
47	<u>Εύκαμπτο καλώδιο 2x1,5 mm² άσπρο</u>	<u>METPO</u>	<u>100</u>	<u>1,15</u>	<u>115,00</u>	<u>115,00</u>	<u>115,00</u>	<u>345,00</u>
48	<u>Εύκαμπτο καλώδιο 3x0,75 mm² άσπρο</u>	<u>METPO</u>	<u>120</u>	<u>0,80</u>	<u>96,00</u>	<u>96,00</u>	<u>96,00</u>	<u>288,00</u>
49	<u>Εύκαμπτο καλώδιο 3x1 mm² άσπρο</u>	<u>METPO</u>	<u>120</u>	<u>0,90</u>	<u>108,00</u>	<u>108,00</u>	<u>108,00</u>	<u>324,00</u>
50	<u>Εύκαμπτο καλώδιο 3x1,5 mm² άσπρο</u>	<u>METPO</u>	<u>120</u>	<u>1,50</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>540,00</u>
51	<u>Εύκαμπτο καλώδιο 3x2,5 mm² άσπρο</u>	<u>METPO</u>	<u>50</u>	<u>2,30</u>	<u>115,00</u>	<u>115,00</u>	<u>115,00</u>	<u>345,00</u>
52	<u>Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,75 mm² άσπρο</u>	<u>METPO</u>	<u>50</u>	<u>1,10</u>	<u>55,00</u>	<u>55,00</u>	<u>55,00</u>	<u>165,00</u>
53	<u>Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,50 mm² άσπρο</u>	<u>METPO</u>	<u>50</u>	<u>0,80</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>120,00</u>
54	<u>Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm² μαύρο</u>	<u>METPO</u>	<u>50</u>	<u>1,60</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>240,00</u>
55	<u>Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm² μαύρο</u>	<u>METPO</u>	<u>50</u>	<u>2,20</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00</u>	<u>330,00</u>
56	<u>Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mm διπλής μόνωσης ΔΕΗ</u>	<u>METPO</u>	<u>100</u>	<u>2,20</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<u>660,00</u>
57	<u>Καλώδιο καουτσούκ 2x1 μαύρο εύκαμπτο</u>	<u>METPO</u>	<u>50</u>	<u>1,90</u>	<u>95,00</u>	<u>95,00</u>	<u>95,00</u>	<u>285,00</u>
58	<u>Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών 2x2x0,60</u>	<u>METPO</u>	<u>100</u>	<u>0,48</u>	<u>48,00</u>	<u>48,00</u>	<u>48,00</u>	<u>144,00</u>
59	<u>Καλώδιο UTP 4 ζευγών κατ. 5</u>	<u>METPO</u>	<u>100</u>	<u>0,40</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>120,00</u>
60	<u>Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών κατ. 5</u>	<u>METPO</u>	<u>100</u>	<u>0,40</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>40,00</u>	<u>120,00</u>
61	<u>Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο</u>	<u>METPO</u>	<u>100</u>	<u>0,20</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>60,00</u>
62	<u>Κλιπ τηλεφώνου</u>	<u>TEM</u>	<u>50</u>	<u>0,05</u>	<u>2,50</u>	<u>2,50</u>	<u>2,50</u>	<u>7,50</u>
63	<u>connectors δικτύου RJ 45</u>	<u>TEM</u>	<u>50</u>	<u>0,45</u>	<u>22,50</u>	<u>22,50</u>	<u>22,50</u>	<u>67,50</u>
64	<u>connectors δικτύου RJ 11</u>	<u>TEM</u>	<u>50</u>	<u>0,40</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>60,00</u>
65	<u>Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4</u>	<u>TEM</u>	<u>10</u>	<u>39,00</u>	<u>390,00</u>	<u>390,00</u>	<u>390,00</u>	<u>1.170,00</u>

66	<u>Σολήνες γαλβανιζέ 3"</u>	TEM	10	138,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	4.140,00
67	<u>Γωνία γαλβανιζέ 120ο θηλυκό - θηλυκό</u>	TEM	10	5,00	50,00	50,00	50,00	150,00
68	<u>Καραβογελόνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές οβάλ</u>	TEM	10	24,00	240,00	240,00	240,00	720,00
69	<u>Καραβογελόνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές στρογγυλές</u>	TEM	10	20,00	200,00	200,00	200,00	600,00
70	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 35 Α</u>	TEM	10	3,00	30,00	30,00	30,00	90,00
71	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 50 Α</u>	TEM	10	3,00	30,00	30,00	30,00	90,00
72	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 63 Α</u>	TEM	10	3,00	30,00	30,00	30,00	90,00
73	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 80 Α</u>	TEM	10	3,00	30,00	30,00	30,00	90,00
74	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 100 Α</u>	TEM	10	3,00	30,00	30,00	30,00	90,00
75	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 125 Α</u>	TEM	10	3,00	30,00	30,00	30,00	90,00
76	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο00 160 Α</u>	TEM	10	3,00	30,00	30,00	30,00	90,00
77	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 50 Α</u>	TEM	10	5,00	50,00	50,00	50,00	150,00
78	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 63 Α</u>	TEM	10	5,00	50,00	50,00	50,00	150,00
79	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 80 Α</u>	TEM	10	5,00	50,00	50,00	50,00	150,00
80	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 100 Α</u>	TEM	10	5,00	50,00	50,00	50,00	150,00
81	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 125 Α</u>	TEM	10	6,00	60,00	60,00	60,00	180,00
82	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 160 Α</u>	TEM	10	6,00	60,00	60,00	60,00	180,00
83	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 200 Α</u>	TEM	10	6,00	60,00	60,00	60,00	180,00
84	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο1 250 Α</u>	TEM	10	6,00	60,00	60,00	60,00	180,00
85	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 125 Α</u>	TEM	10	8,00	80,00	80,00	80,00	240,00
86	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 160 Α</u>	TEM	10	8,00	80,00	80,00	80,00	240,00
87	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 200 Α</u>	TEM	10	8,00	80,00	80,00	80,00	240,00
88	<u>Μαχαιρωτή ασφάλεια Νο2 250 Α</u>	TEM	10	8,00	80,00	80,00	80,00	240,00
89	<u>Ασφάλεια ΔΕΗ 35 Α</u>	TEM	20	1,00	20,00	20,00	20,00	60,00
90	<u>Ασφάλεια ΔΕΗ 40 Α</u>	TEM	20	0,80	16,00	16,00	16,00	48,00
91	<u>Ασφάλεια ΔΕΗ 50 Α</u>	TEM	20	0,80	16,00	16,00	16,00	48,00
92	<u>Διακοπής ραγας ΔΕΗ 63Α</u>	TEM	20	3,00	60,00	60,00	60,00	180,00
93	<u>Πόμα πορσελάνης για ασφάλειες Ε-16 ΔΕΗ</u>	TEM	10	1,00	10,00	10,00	10,00	30,00
94	<u>Πόμα πορσελάνης 100Α γολιάθ</u>	TEM	10	8,00	80,00	80,00	80,00	240,00

95	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 Α	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	10	0,50	5,00	5,00	5,00	15,00
96	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 Α	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	10	0,50	5,00	5,00	5,00	15,00
97	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 Α	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	10	0,50	5,00	5,00	5,00	15,00
98	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 Α	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	10	0,50	5,00	5,00	5,00	15,00
99	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 2 Α	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	10	0,50	5,00	5,00	5,00	15,00
100	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 3 Α	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	10	0,50	5,00	5,00	5,00	15,00
101	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 Α	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	10	0,50	5,00	5,00	5,00	15,00
102	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 Α	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	10	1,00	10,00	10,00	10,00	30,00
103	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 Α	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	10	1,00	10,00	10,00	10,00	30,00
104	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 15 Α	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	10	1,00	10,00	10,00	10,00	30,00
105	Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 Α / GL	ΤΕΜ	10	0,40	4,00	4,00	4,00	12,00
106	Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 Α / GL	ΤΕΜ	20	0,50	10,00	10,00	10,00	30,00
107	Ασφάλεια τήξεως φυσίγιο πορσελάνης 10 Α D (κοινές)	ΤΕΜ	20	0,50	10,00	10,00	10,00	30,00
108	Ασφάλεια τήξεως φυσίγιο πορσελάνης 16 Α D (κοινές)	ΤΕΜ	20	0,50	10,00	10,00	10,00	30,00
109	Ασφάλεια τήξεως φυσίγιο πορσελάνης 20 Α D (κοινές)	ΤΕΜ	20	0,50	10,00	10,00	10,00	30,00
110	Ασφάλεια τήξεως φυσίγιο πορσελάνης 25 Α D (κοινές)	ΤΕΜ	20	0,50	10,00	10,00	10,00	30,00
111	Ασφάλεια τήξεως φυσίγιο πορσελάνης 35 Α D (κοινές)	ΤΕΜ	20	1,00	20,00	20,00	20,00	60,00
112	Ασφάλεια τήξεως φυσίγιο πορσελάνης 50 Α D (κοινές)	ΤΕΜ	20	1,00	20,00	20,00	20,00	60,00
113	Ασφάλεια τήξεως φυσίγιο πορσελάνης 63 Α D (κοινές)	ΤΕΜ	20	1,00	20,00	20,00	20,00	60,00
114	Ασφάλεια τήξεως φυσίγιο πορσελάνης 80 Α ΓΟΛΙΑΘ	ΤΕΜ	20	2,50	50,00	50,00	50,00	150,00
115	Ασφάλεια τήξεως φυσίγιο πορσελάνης 100 Α ΓΟΛΙΑΘ	ΤΕΜ	20	2,50	50,00	50,00	50,00	150,00
116	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 Α	ΤΕΜ	20	0,50	10,00	10,00	10,00	30,00
117	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 Α	ΤΕΜ	20	0,50	10,00	10,00	10,00	30,00
118	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 Α	ΤΕΜ	20	0,50	10,00	10,00	10,00	30,00
119	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 Α	ΤΕΜ	20	0,50	10,00	10,00	10,00	30,00
120	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 Α	ΤΕΜ	20	0,50	10,00	10,00	10,00	30,00
121	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 Α	ΤΕΜ	20	0,50	10,00	10,00	10,00	30,00
122	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 Α	ΤΕΜ	20	0,50	10,00	10,00	10,00	30,00
123	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x6 Α	ΤΕΜ	20	6,00	120,00	120,00	120,00	360,00

124	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x10 A/6KA</u>	TEM	20	6,00	120,00	120,00	120,00	360,00
125	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A/6KA</u>	TEM	20	6,00	120,00	120,00	120,00	360,00
126	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A/6KA</u>	TEM	20	6,00	120,00	120,00	120,00	360,00
127	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x25 A/6KA</u>	TEM	20	6,00	120,00	120,00	120,00	360,00
128	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A/6KA</u>	TEM	20	6,00	120,00	120,00	120,00	360,00
129	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x40 A/6KA</u>	TEM	20	6,00	120,00	120,00	120,00	360,00
130	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x50 A</u>	TEM	8	6,00	48,00	48,00	48,00	144,00
131	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x63 A</u>	TEM	8	8,00	64,00	64,00	64,00	192,00
132	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x10 A</u>	TEM	8	13,00	104,00	104,00	104,00	312,00
133	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x16 A</u>	TEM	8	13,00	104,00	104,00	104,00	312,00
134	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x20A</u>	TEM	8	13,00	104,00	104,00	104,00	312,00
135	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x25 A</u>	TEM	8	13,00	104,00	104,00	104,00	312,00
136	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x32 A</u>	TEM	8	13,00	104,00	104,00	104,00	312,00
137	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x40 A</u>	TEM	8	18,00	144,00	144,00	144,00	432,00
138	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x50 A</u>	TEM	8	18,00	144,00	144,00	144,00	432,00
139	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x63 A</u>	TEM	8	18,00	144,00	144,00	144,00	432,00
140	<u>Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x6A/6KA μονού βήματος</u>	TEM	8	12,00	96,00	96,00	96,00	288,00
141	<u>Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x10A/6KA μονού βήματος</u>	TEM	8	12,00	96,00	96,00	96,00	288,00
142	<u>Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x16A/6KA μονού βήματος</u>	TEM	8	12,00	96,00	96,00	96,00	288,00
143	<u>Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x20A/6KA μονού βήματος</u>	TEM	8	12,00	96,00	96,00	96,00	288,00
144	<u>Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός Εβδομαδιαίος</u>	TEM	8	48,00	384,00	384,00	384,00	1.152,00
145	<u>Χρονοδιακόπτης Ράγας με εφεδρεία μονού βήματος 16A/230V</u>	TEM	8	40,00	320,00	320,00	320,00	960,00
146	<u>Διακόπτης Λυκόφωτος χωρίς ρύθμιση</u>	TEM	8	36,00	288,00	288,00	288,00	864,00
147	<u>Διακόπτης Λυκόφωτος με ρύθμιση</u>	TEM	8	40,00	320,00	320,00	320,00	960,00
148	<u>Ρελέ θερμάνσεως 4x40 A</u>	TEM	8	28,00	224,00	224,00	224,00	672,00
149	<u>Ρελέ θερμάνσεως 4x25 A</u>	TEM	8	24,00	192,00	192,00	192,00	576,00
150	<u>Ρελέ θερμάνσεως 2x25 A</u>	TEM	8	15,00	120,00	120,00	120,00	360,00
151	<u>Ρελέ θερμάνσεως 4x63 A</u>	TEM	8	29,00	232,00	232,00	232,00	696,00

152	Ρελέ διαρροής 4x63A/0.03	TEM	8	28,00	224,00	224,00	224,00	672,00
153	Ρελέ διαρροής 4x40A/0.03	TEM	20	25,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
154	Ρελέ διαρροής 2x40A/0.03	TEM	6	18,00	108,00	108,00	108,00	324,00
155	Ρελέ διαρροής 2x63A/0.03	TEM	4	21,00	84,00	84,00	84,00	252,00
156	Διακόπτης bypass 4x40 1 - 0 - 2 ράγας	TEM	6	20,00	120,00	120,00	120,00	360,00
157	Διακόπτης bypass 2x40 1 - 0 - 2 ράγας	TEM	6	12,00	72,00	72,00	72,00	216,00
158	Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V	TEM	10	2,40	24,00	24,00	24,00	72,00
159	Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V τριπλέτα	TEM	4	14,00	56,00	56,00	56,00	168,00
160	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15x15	METPO	20	1,10	22,00	22,00	22,00	66,00
161	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20x20	METPO	20	1,40	28,00	28,00	28,00	84,00
162	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30x30	METPO	20	2,40	48,00	48,00	48,00	144,00
163	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40x25	METPO	10	2,50	25,00	25,00	25,00	75,00
164	Κανάλι άσπρο 105x50	METPO	10	14,00	140,00	140,00	140,00	420,00
165	Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο επιδαπέδιο 50x13	METPO	10	4,00	40,00	40,00	40,00	120,00
166	Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm2 25 μέτρων	TEM	10	52,00	520,00	520,00	520,00	1.560,00
167	Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm2 25 μέτρων	TEM	10	93,00	930,00	930,00	930,00	2.790,00
168	Μπαλαντέζα 10 μέτρα με φως αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm2	TEM	10	15,00	150,00	150,00	150,00	450,00
169	Μπαλαντέζα 5 μέτρα με φως αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm2	TEM	10	11,00	110,00	110,00	110,00	330,00
170	Πολύμπριζο με φως και καλώδιο και διακόπτη 5 θέσεων κομπλέ	TEM	10	14,00	140,00	140,00	140,00	420,00
171	Πολύμπριζο με φως και καλώδιο και διακόπτη 3 θέσεων κομπλέ	TEM	10	12,00	120,00	120,00	120,00	360,00
172	Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm2 εύκαμπτο μαύρο	METP	10	11,00	110,00	110,00	110,00	330,00
173	Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm2 εύκαμπτο μαύρο	METP	10	18,00	180,00	180,00	180,00	540,00
174	Φως 5x16A θηλυκό	TEM	10	13,00	130,00	130,00	130,00	390,00
175	Φως 5x16A αρσενικό	TEM	10	11,00	110,00	110,00	110,00	330,00
176	Φως 5x32A θηλυκό	TEM	10	18,00	180,00	180,00	180,00	540,00
177	Φως 5x32A αρσενικό	TEM	10	14,00	140,00	140,00	140,00	420,00
178	Φως 5x63A αρσενικό	TEM	10	26,00	260,00	260,00	260,00	780,00

179	<u>Φις 5x63A θηλυκό</u>	TEM	10	34,00	340,00	340,00	340,00	1.020,00
180	<u>Διακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός</u>	TEM	10	5,00	50,00	50,00	50,00	150,00
181	<u>Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός</u>	TEM	10	6,00	60,00	60,00	60,00	180,00
182	<u>Διακόπτης αλλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός</u>	TEM	10	8,00	80,00	80,00	80,00	240,00
183	<u>Ραγοδιακόπτης 1x25A</u>	TEM	10	3,50	35,00	35,00	35,00	105,00
184	<u>Ραγοδιακόπτης 1x40A</u>	TEM	10	4,00	40,00	40,00	40,00	120,00
185	<u>Ραγοδιακόπτης 1x63A</u>	TEM	10	5,00	50,00	50,00	50,00	150,00
186	<u>Ραγοδιακόπτης 2x25A</u>	TEM	10	7,00	70,00	70,00	70,00	210,00
187	<u>Ραγοδιακόπτης 2x40A</u>	TEM	10	7,50	75,00	75,00	75,00	225,00
188	<u>Ραγοδιακόπτης 2x63A</u>	TEM	10	8,00	80,00	80,00	80,00	240,00
189	<u>Ραγοδιακόπτης 3x40A</u>	TEM	10	10,00	100,00	100,00	100,00	300,00
190	<u>Ραγοδιακόπτης 3x63A</u>	TEM	10	12,00	120,00	120,00	120,00	360,00
191	<u>Ραγοδιακόπτης 3x80A</u>	TEM	10	14,00	140,00	140,00	140,00	420,00
192	<u>Ραγοδιακόπτης 4x40A</u>	TEM	10	14,00	140,00	140,00	140,00	420,00
193	<u>Ραγοδιακόπτης 4x63A</u>	TEM	10	16,00	160,00	160,00	160,00	480,00
194	<u>Ραγοδιακόπτης 4x80A</u>	TEM	10	18,00	180,00	180,00	180,00	540,00
195	<u>Ραγοδιακόπτης 4x100A</u>	TEM	10	20,00	200,00	200,00	200,00	600,00
196	<u>Ραγοδιακόπτης 4x125A</u>	TEM	10	25,00	250,00	250,00	250,00	750,00
197	<u>Πρίζα με καπάκι σούκο χωνευτή</u>	TEM	10	8,00	80,00	80,00	80,00	240,00
198	<u>Διακόπτης εξωτερικός στεγανός κομιτατέρ</u>	TEM	10	8,00	80,00	80,00	80,00	240,00
199	<u>Διακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ</u>	TEM	10	6,00	60,00	60,00	60,00	180,00
200	<u>Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή</u>	TEM	10	8,00	80,00	80,00	80,00	240,00
201	<u>Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή</u>	TEM	10	3,00	30,00	30,00	30,00	90,00
202	<u>Μπάρα χαλκού μονοφασική ενός μέτρου (γέφυρα)</u>	TEM	10	14,00	140,00	140,00	140,00	420,00
203	<u>Μπάρα χαλκού τριφασική ενός μέτρου (γέφυρα) δίγαλο</u>	TEM	10	26,00	260,00	260,00	260,00	780,00
204	<u>Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A</u>	TEM	10	6,00	60,00	60,00	60,00	180,00
205	<u>Φις αρσενικό σούκο άσπρο</u>	TEM	10	1,00	10,00	10,00	10,00	30,00
206	<u>Φις θηλυκό σούκο άσπρο</u>	TEM	10	1,00	10,00	10,00	10,00	30,00
207	<u>Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ</u>	TEM	10	2,50	25,00	25,00	25,00	75,00

208	Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ	TEM	10	2,50	25,00	25,00	25,00	75,00
209	Τσερκαδόρους επαγγελματικούς για τσέρκι ERIVAN	TEM	10	160,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
210	Τσέρκι INOX ERIVAN ταινία (κουλούρα) 19mm x 50 m	TEM	10	90,00	900,00	900,00	900,00	2.700,00
211	Συνδετήρες παροχόν ΔΕΗ (μικροί) ως δείγμα	TEM	30	18,00	540,00	540,00	540,00	1.620,00
212	Συνδετήρες παροχόν ΔΕΗ (μεγάλοι) ως δείγμα	TEM	30	14,00	420,00	420,00	420,00	1.260,00
213	Συνδετήρες INOX ERIVAN για τσέρκι 19mm	TEM	300	1,30	390,00	390,00	390,00	1.170,00
214	Δεματικά 10 cm μαύρα - άσπρα	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	10	1,50	15,00	15,00	15,00	45,00
215	Δεματικά 20 cm μαύρα - άσπρα	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	10	2,00	20,00	20,00	20,00	60,00
216	Δεματικά 30 cm μαύρα - άσπρα	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	10	4,00	40,00	40,00	40,00	120,00
217	Δεματικά 40 cm μαύρα - άσπρα	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	10	6,80	68,00	68,00	68,00	204,00
218	Δεματικά 50 cm μαύρα - άσπρα	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	10	15,00	150,00	150,00	150,00	450,00
219	Ταινία βουλκανισμού	TEM	10	8,00	80,00	80,00	80,00	240,00
220	Ταινία μονωτική μαύρη	TEM	120	1,00	120,00	120,00	120,00	360,00
221	Ταινία μονωτική μπλε	TEM	10	1,00	10,00	10,00	10,00	30,00
222	Ταινία μονωτική άσπρη	TEM	10	1,00	10,00	10,00	10,00	30,00
223	Ταινία μονωτική κίτρινη	TEM	10	1,00	10,00	10,00	10,00	30,00
224	Ακροδέκτες 1,5mm2- Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	10	2,00	20,00	20,00	20,00	60,00
225	Ακροδέκτες 2,5mm2- Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	10	2,00	20,00	20,00	20,00	60,00
226	Ακροδέκτες 4mm2- Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	10	3,50	35,00	35,00	35,00	105,00
227	Ακροδέκτες 6mm2- Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	10	4,00	40,00	40,00	40,00	120,00
228	Ακροδέκτες 10mm2- Στρογγυλό με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	10	5,50	55,00	55,00	55,00	165,00
229	Ακροδέκτες 1,5mm2 – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	10	1,50	15,00	15,00	15,00	45,00
230	Ακροδέκτες 2,5mm2 – Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	10	1,50	15,00	15,00	15,00	45,00
231	Ακροδέκτες 4mm2- Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	10	4,00	40,00	40,00	40,00	120,00
232	Ακροδέκτες 6mm2- Ίσιο με μόνωση	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	10	4,00	40,00	40,00	40,00	120,00

	<u>Ίσιο με μόνωση</u>	<u>ΛΑΚΙ (100 τμχ)</u>						
233	<u>Ακροδέκτες 10mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	<u>10</u>	<u>18,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>540,00</u>
234	<u>Ακροδέκτες 16mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	<u>6</u>	<u>22,00</u>	<u>132,00</u>	<u>132,00</u>	<u>132,00</u>	<u>396,00</u>
235	<u>Ακροδέκτες 25mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (50 τμχ)</u>	<u>6</u>	<u>29,00</u>	<u>174,00</u>	<u>174,00</u>	<u>174,00</u>	<u>522,00</u>
236	<u>Ακροδέκτες 35mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (50 τμχ)</u>	<u>6</u>	<u>22,00</u>	<u>132,00</u>	<u>132,00</u>	<u>132,00</u>	<u>396,00</u>
237	<u>Ακροδέκτες 50mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (50 τμχ)</u>	<u>6</u>	<u>36,00</u>	<u>216,00</u>	<u>216,00</u>	<u>216,00</u>	<u>648,00</u>
238	<u>Ακροδέκτες 70mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (25 τμχ)</u>	<u>6</u>	<u>30,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>540,00</u>
239	<u>Ακροδέκτες 95mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (25 τμχ)</u>	<u>6</u>	<u>45,00</u>	<u>270,00</u>	<u>270,00</u>	<u>270,00</u>	<u>810,00</u>
240	<u>Συνδέσμους ευθείας 1,5mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	<u>6</u>	<u>12,00</u>	<u>72,00</u>	<u>72,00</u>	<u>72,00</u>	<u>216,00</u>
241	<u>Συνδέσμους ευθείας 2,5mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	<u>6</u>	<u>13,00</u>	<u>78,00</u>	<u>78,00</u>	<u>78,00</u>	<u>234,00</u>
242	<u>Συνδέσμους ευθείας 4mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	<u>6</u>	<u>14,00</u>	<u>84,00</u>	<u>84,00</u>	<u>84,00</u>	<u>252,00</u>
243	<u>Συνδέσμους ευθείας 6mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	<u>6</u>	<u>18,00</u>	<u>108,00</u>	<u>108,00</u>	<u>108,00</u>	<u>324,00</u>
244	<u>Συνδέσμους ευθείας 10mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	<u>6</u>	<u>20,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>360,00</u>
245	<u>Συνδέσμους ευθείας 16mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	<u>6</u>	<u>38,00</u>	<u>228,00</u>	<u>228,00</u>	<u>228,00</u>	<u>684,00</u>
246	<u>Συνδέσμους ευθείας 25mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	<u>6</u>	<u>54,00</u>	<u>324,00</u>	<u>324,00</u>	<u>324,00</u>	<u>972,00</u>
247	<u>Συνδέσμους ευθείας 35mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	<u>6</u>	<u>74,00</u>	<u>444,00</u>	<u>444,00</u>	<u>444,00</u>	<u>1.332,00</u>
248	<u>Συνδέσμους ευθείας 50mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	<u>6</u>	<u>180,00</u>	<u>1.080,00</u>	<u>1.080,00</u>	<u>1.080,00</u>	<u>3.240,00</u>
249	<u>Μπάλα Φ40 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος</u>	<u>TEM</u>	<u>6</u>	<u>40,00</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>240,00</u>	<u>720,00</u>
250	<u>Μπάλα Φ30 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος</u>	<u>TEM</u>	<u>6</u>	<u>30,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>540,00</u>
251	<u>Μπάλα Φ20 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος</u>	<u>TEM</u>	<u>6</u>	<u>20,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>360,00</u>
252	<u>Μπάλα Φ25 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος</u>	<u>TEM</u>	<u>6</u>	<u>25,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>450,00</u>
253	<u>Πίνακας Πλαστικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 4 - 6 θέσεων</u>	<u>TEM</u>	<u>6</u>	<u>20,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>360,00</u>
254	<u>Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 10-12 στοιχείων</u>	<u>TEM</u>	<u>6</u>	<u>60,00</u>	<u>360,00</u>	<u>360,00</u>	<u>360,00</u>	<u>1.080,00</u>
255	<u>Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 3 σειρών 45-48 στοιχείων</u>	<u>TEM</u>	<u>6</u>	<u>80,00</u>	<u>480,00</u>	<u>480,00</u>	<u>480,00</u>	<u>1.440,00</u>

256	<u>Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1 σειράς 12-14 στοιχείων</u>	TEM	6	39,00	234,00	234,00	234,00	702,00
257	<u>Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός 2 σειρών 24-26 στοιχείων</u>	TEM	6	60,00	360,00	360,00	360,00	1.080,00
258	<u>Πίνακας πλαστικός 14-18 θέσεων επίτοιχος με πόρτα</u>	TEM	6	39,00	234,00	234,00	234,00	702,00
259	<u>Πίνακας πλαστικός 6-8 θέσεων επίτοιχος με πόρτα</u>	TEM	6	25,00	150,00	150,00	150,00	450,00
260	<u>Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε κουλούρα)</u>	METPO	10	0,80	8,00	8,00	8,00	24,00
261	<u>Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε κουλούρα)</u>	METPO	10	1,00	10,00	10,00	10,00	30,00
262	<u>Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε κουλούρα)</u>	METPO	10	1,60	16,00	16,00	16,00	48,00
263	<u>Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε κουλούρα)</u>	METPO	4	2,50	10,00	10,00	10,00	30,00
264	<u>Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε κουλούρα)</u>	METPO	10	3,10	31,00	31,00	31,00	93,00
265	<u>Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε κουλούρα)</u>	METPO	4	4,00	16,00	16,00	16,00	48,00
266	<u>Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16</u>	TEM	20	0,25	5,00	5,00	5,00	15,00
267	<u>Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20</u>	TEM	10	0,30	3,00	3,00	3,00	9,00
268	<u>Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25</u>	TEM	10	0,40	4,00	4,00	4,00	12,00
269	<u>Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32</u>	TEM	10	0,90	9,00	9,00	9,00	27,00
270	<u>Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40</u>	TEM	10	1,30	13,00	13,00	13,00	39,00
271	<u>Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50</u>	TEM	10	1,90	19,00	19,00	19,00	57,00
272	<u>Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16</u>	TEM	24	0,25	6,00	6,00	6,00	18,00
273	<u>Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20</u>	TEM	30	0,20	6,00	6,00	6,00	18,00
274	<u>Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25</u>	TEM	24	0,25	6,00	6,00	6,00	18,00
275	<u>Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32</u>	TEM	30	0,30	9,00	9,00	9,00	27,00
276	<u>Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40</u>	TEM	10	0,50	5,00	5,00	5,00	15,00
277	<u>Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50</u>	TEM	10	0,50	5,00	5,00	5,00	15,00
278	<u>Ρακόρ Φ16</u>	TEM	4	0,25	1,00	1,00	1,00	3,00
279	<u>Ρακόρ Φ20</u>	TEM	4	0,25	1,00	1,00	1,00	3,00
280	<u>Ρακόρ Φ25</u>	TEM	4	0,50	2,00	2,00	2,00	6,00
281	<u>Ρακόρ Φ32</u>	TEM	4	0,50	2,00	2,00	2,00	6,00
282	<u>Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 65X65 περίπου</u>	TEM	4	1,00	4,00	4,00	4,00	12,00

283	Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 80X80 περίπου	TEM	4	2,00	8,00	8,00	8,00	24,00
284	Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 100X100 περίπου	TEM	4	3,00	12,00	12,00	12,00	36,00
285	Φως ασφαλείας, επίτοιχο, LED 230V	TEM	2	22,00	44,00	44,00	44,00	132,00
286	Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x12 περίπου	TEM	2	3,00	6,00	6,00	6,00	18,00
287	Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x20 περίπου	TEM	2	12,00	24,00	24,00	24,00	72,00
288	Κουτί εξωτερικό στεγανό 20x25 περίπου	TEM	2	18,00	36,00	36,00	36,00	108,00
289	Κουτί εξωτερικό στεγανό 28x20 περίπου	TEM	2	24,00	48,00	48,00	48,00	144,00
290	Αυτοκόλλητο τετράγωνο 19x19 σακουλάκι 100 τεμ.	TEM	2	8,00	16,00	16,00	16,00	48,00
291	Αυτοκόλλητο τετράγωνο 27x27 σακουλάκι 100 τεμ.	TEM	2	10,00	20,00	20,00	20,00	60,00
292	Μπαταρία πλακέ 9V αλκαλική	TEM	4	3,00	12,00	12,00	12,00	36,00
293	Μπαταρία AA 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ)	TEM	2	3,00	6,00	6,00	6,00	18,00
294	Μπαταρία AAA 1,5V αλκαλική (συσκ.4τεμ)	TEM	2	3,00	6,00	6,00	6,00	18,00
295	Κυπαρισάκια 2X16mm2	TEM	2	8,00	16,00	16,00	16,00	48,00
296	Κυπαρισάκια 2X35mm2	TEM	2	14,00	28,00	28,00	28,00	84,00
297	Κυπαρισάκια 2X50mm2	TEM	2	2,00	4,00	4,00	4,00	12,00
298	Ζουμπόκαρφο 18x2 καρφί ROBOT	ΚΟΥΤΙ (100 τεμ)	2	13,00	26,00	26,00	26,00	78,00
299	Τσέρκι με μεγάλες τρύπες (ταινία των 10μ.)	TEM	2	9,00	18,00	18,00	18,00	54,00
300	Ζουμπόκαρφο 25x2 καρφί ROBOT	TEM	2	15,00	30,00	30,00	30,00	90,00
301	Τσέρκι με μικρές τρύπες (ταινία των 10μ.)	TEM	2	8,00	16,00	16,00	16,00	48,00
302	Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και σφικτήρες Φ16	TEM	2	14,00	28,00	28,00	28,00	84,00
303	Χαλκός γείωσης γυμνός 16 mm2 (100m)	kg	2	29,00	58,00	58,00	58,00	174,00
304	Χαλκός γείωσης γυμνός 25 mm2 (20m)	kg	2	29,00	58,00	58,00	58,00	174,00
305	Χαλκός γείωσης γυμνός 35 mm2 (20m)	kg	2	29,00	58,00	58,00	58,00	174,00
306	Σφικτήρα (κολλάρο) χαλκού (τετράγωνο)	TEM	2	6,00	12,00	12,00	12,00	36,00
307	Ρόκα 5x20 πλακέ	ΚΟΥΤΙ (100 τεμ)	4	2,00	8,00	8,00	8,00	24,00
308	Ρόκα 5x18 στρογγυλό	ΚΟΥΤΙ (100 τεμ)	2	2,00	4,00	4,00	4,00	12,00
309	Ρόκα 6x25 στρογγυλό	ΚΟΥΤΙ (100 τεμ)	4	2,00	8,00	8,00	8,00	24,00
310	Ρόκα 7x25 στρογγυλό	ΚΟΥΤΙ (100 τεμ)	4	2,50	10,00	10,00	10,00	30,00
311	Ρόκα 8x25 στρογγυλό	ΚΟΥΤΙ (100 τεμ)	4	2,50	10,00	10,00	10,00	30,00

312	<u>Ρόκα 9x25 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	4	<u>2,50</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>30,00</u>
313	<u>Ρόκα 10x25 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	4	<u>3,00</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>36,00</u>
314	<u>Ρόκα 11x25 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	4	<u>3,00</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>36,00</u>
315	<u>Ρόκα 12x25 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	4	<u>3,00</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>36,00</u>
316	<u>Ρόκα 5x35 πλακέ</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	4	<u>2,00</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>24,00</u>
317	<u>Ρόκα 6x35 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	4	<u>2,50</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>30,00</u>
318	<u>Ρόκα 7x35 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	4	<u>2,50</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>30,00</u>
319	<u>Ρόκα 8x35 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	4	<u>2,50</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>30,00</u>
320	<u>Ρόκα 9x35 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	4	<u>2,50</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>30,00</u>
321	<u>Ρόκα 10x35 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	4	<u>2,50</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>30,00</u>
322	<u>Ρόκα 11x35 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	4	<u>3,00</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>36,00</u>
323	<u>Ρόκα 12x35 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	4	<u>3,00</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>36,00</u>
324	<u>Ασφαλειοθήκη κλέμμα μονή για γυάλινη ασφάλεια 5x20 mm</u>	TEM	30	<u>1,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>90,00</u>
325	<u>Ασφαλειοθήκη με καλώδιο 1,5mm² βιδωτή για γυάλινη ασφάλεια 6,3x30</u>	TEM	4	<u>1,00</u>	<u>4,00</u>	<u>4,00</u>	<u>4,00</u>	<u>12,00</u>
326	<u>Αυτοκόλλητα τρίγωνα κίτρινα σήμανσης αστραπή. (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας)</u>	TEM	6	<u>3,00</u>	<u>18,00</u>	<u>18,00</u>	<u>18,00</u>	<u>54,00</u>
327	<u>Ξυλόβιδες 4x1,5 cm</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	2	<u>3,00</u>	<u>6,00</u>	<u>6,00</u>	<u>6,00</u>	<u>18,00</u>
328	<u>Ξυλόβιδες 4x2,5 cm</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	2	<u>4,00</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>24,00</u>
329	<u>Ξυλόβιδες 4x3 cm</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	2	<u>5,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>30,00</u>
330	<u>Ξυλόβιδες 4x3,5 cm</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	2	<u>5,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>30,00</u>
331	<u>Ξυλόβιδες 4x4 cm</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	2	<u>6,00</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>36,00</u>
332	<u>Ξυλόβιδες 4x4,5 cm</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	2	<u>3,00</u>	<u>6,00</u>	<u>6,00</u>	<u>6,00</u>	<u>18,00</u>
333	<u>Ξυλόβιδες 4x5 cm</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	2	<u>4,00</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>8,00</u>	<u>24,00</u>
334	<u>Λαμαρινόβιδες 4x1,5 cm 8x3/4</u>	TEM	100	<u>0,05</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>15,00</u>
335	<u>Λαμαρινόβιδες 4x2,5 cm 8x1</u>	TEM	100	<u>0,05</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>15,00</u>
336	<u>Λαμαρινόβιδες 4x3 cm 8x1 1/4</u>	TEM	100	<u>0,05</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>15,00</u>
337	<u>Λαμαρινόβιδες 4x3,5 cm 8x1/2</u>	TEM	100	<u>0,05</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>15,00</u>
338	<u>Λαμαρινόβιδες 4x4 cm 10x1 1/2</u>	TEM	100	<u>0,05</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>15,00</u>
339	<u>Λαμαρινόβιδες 4x4,5 cm 8x2</u>	TEM	100	<u>0,05</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>15,00</u>

340	<u>Λαμαρινόβιδες 4x5 cm 10x2</u>	TEM	100	0,05	5,00	5,00	5,00	15,00
341	<u>Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 8 μήκους 5,5x25</u>	TEM	100	0,05	5,00	5,00	5,00	15,00
342	<u>Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 10 μήκους 6,3x25</u>	TEM	100	0,05	5,00	5,00	5,00	15,00
343	<u>Τρυπανόβιδες με κεφαλή σταυρού φρεζάτη μήκους 4,8x25</u>	TEM	100	0,05	5,00	5,00	5,00	15,00
344	<u>Ούπα 6" μπετού και βίδες</u>	ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)	4	3,00	12,00	12,00	12,00	36,00
345	<u>Ούπα 8" μπετού και βίδες</u>	ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)	4	4,00	16,00	16,00	16,00	48,00
346	<u>Ούπα 10" μπετού και βίδες</u>	ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)	4	5,00	20,00	20,00	20,00	60,00
347	<u>Ούπα 12" μπετού και βίδες</u>	ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)	4	6,00	24,00	24,00	24,00	72,00
348	<u>Ούπα 6" γυψοσανίδας με βίδα</u>	ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)	4	9,00	36,00	36,00	36,00	108,00
349	<u>Ούπα 8" γυψοσανίδας με βίδα</u>	ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)	4	9,50	38,00	38,00	38,00	114,00
350	<u>Ούπα 10" γυψοσανίδας με βίδα</u>	ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)	4	8,00	32,00	32,00	32,00	96,00
351	<u>Ούπα 12" γυψοσανίδας με βίδα</u>	ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)	4	12,00	48,00	48,00	48,00	144,00
352	<u>Ροδέλλα μικρή με τρύπα 6x12</u>	ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)	4	4,00	16,00	16,00	16,00	48,00
353	<u>Ροδέλλα μεγάλη με τρύπα 8x24</u>	ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)	4	7,00	28,00	28,00	28,00	84,00
354	<u>Κλέμα 2,5 mm2 θερμοκρασίας</u>	TEM (σετ των 12)	4	1,00	4,00	4,00	4,00	12,00
355	<u>Κλέμα 4 mm2 θερμοκρασίας</u>	TEM (σετ των 12)	4	1,00	4,00	4,00	4,00	12,00
356	<u>Κλέμα 6 mm2 θερμοκρασίας</u>	TEM (σετ των 12)	4	1,00	4,00	4,00	4,00	12,00
357	<u>Κλέμα 10 mm2 θερμοκρασίας</u>	TEM (σετ των 12)	4	1,50	6,00	6,00	6,00	18,00
358	<u>Κλέμα 16 mm2 θερμοκρασίας</u>	TEM (σετ των 12)	4	2,50	10,00	10,00	10,00	30,00
359	<u>Κλέμα 35 mm2 θερμοκρασίας</u>	TEM (σετ των 12)	4	5,00	20,00	20,00	20,00	60,00
360	<u>Κλέμα πορσελάνης μονή 4 mm2</u>	TEM	4	1,00	4,00	4,00	4,00	12,00
361	<u>Κλέμα πορσελάνης διπλή 4 mm2</u>	TEM	4	1,00	4,00	4,00	4,00	12,00
362	<u>Κλέμα πορσελάνης διπλή 6 mm2</u>	TEM	4	1,00	4,00	4,00	4,00	12,00
363	<u>Κλέμα πορσελάνης μονή 6 mm2</u>	TEM	4	1,00	4,00	4,00	4,00	12,00
364	<u>Κλέμα πορσελάνης 3x4 mm2</u>	TEM	4	1,00	4,00	4,00	4,00	12,00
365	<u>Κλέμα πορσελάνης 3x6 mm2</u>	TEM	4	1,00	4,00	4,00	4,00	12,00
366	<u>Κλέμα πορσελάνης 3x10 mm2</u>	TEM	4	1,50	6,00	6,00	6,00	18,00
367	<u>Ντουί φθορίου βαση μόνο</u>	TEM	20	0,50	10,00	10,00	10,00	30,00

368	<u>Ντουί φθορίου πλατη μονό</u>	TEM	20	0.70	14.00	14.00	14.00	42.00
369	<u>Ντουί E-14 πορσελάνης βιδωτό 1/8"</u>	TEM	20	0.70	14.00	14.00	14.00	42.00
370	<u>Ντουί E-27 πορσελάνης φυτευτό με ελάσματα (δείγμα)</u>	TEM	22	0.70	15.40	15.40	15.40	46.20
371	<u>Ντουί E-27 πορσελάνης φυτευτό χωρίς ελάσματα (δείγμα)</u>	TEM	20	0.60	12.00	12.00	12.00	36.00
372	<u>Ντουί E-27 πορσελάνης με βιδάκια για φωτιστικά 125 W (δείγμα)</u>	TEM	20	1.50	30.00	30.00	30.00	90.00
373	<u>Ντουί E-27 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8"</u>	TEM	20	2.00	40.00	40.00	40.00	120.00
374	<u>Ντουί E-40 πορσελάνης με αυτάκια (δείγμα)</u>	TEM	20	3.00	60.00	60.00	60.00	180.00
375	<u>Ντουί E-40 πορσελάνης κωνικό (δείγμα)</u>	TEM	20	3.00	60.00	60.00	60.00	180.00
376	<u>Ντουί E-40 πορσελάνης ίσιο (δείγμα)</u>	TEM	20	3.00	60.00	60.00	60.00	180.00
377	<u>Ντουί ανάπτορας από E-40 σε E-27</u>	TEM	20	1.50	30.00	30.00	30.00	90.00
378	<u>Ντουί ανάπτορας από E-27 σε E-40</u>	TEM	20	1.90	38.00	38.00	38.00	114.00
379	<u>Ντουί για GU10</u>	TEM	20	0.50	10.00	10.00	10.00	30.00
380	<u>Μεταλλικό πύλλαρ μονοφασικό</u>	TEM	4	380.00	1.520.00	1.520.00	1.520.00	4.560.00
381	<u>Αντισκωριακό σπρέι συσκευασία των 400 ml</u>	TEM	4	6.00	24.00	24.00	24.00	72.00
382	<u>Καβουράκια γείωσης 25 mm2 με βίδα και παξιμάδι</u>	TEM	4	2.00	8.00	8.00	8.00	24.00
383	<u>Βιδάκι με παξιμάδι και γκρόβερ αστεράκι και ροδέλα (σετ) M4/2cm</u>	TEM	100	0.10	10.00	10.00	10.00	30.00
384	<u>Εξαεριστικά τουαλέτας Φ100/230v</u>	TEM	4	18.00	72.00	72.00	72.00	216.00
385	<u>Εξαεριστικά τουαλέτας Φ120/230v</u>	TEM	4	20.00	80.00	80.00	80.00	240.00
386	<u>Πρίζα RG45 για κανάλι 150x50</u>	TEM	4	12.00	48.00	48.00	48.00	144.00
387	<u>Πρίζα σούκου για κανάλι 150x50</u>	TEM	4	8.00	32.00	32.00	32.00	96.00
388	<u>Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT0</u>	TEM	4	14.00	56.00	56.00	56.00	168.00
389	<u>Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT1</u>	TEM	4	16.00	64.00	64.00	64.00	192.00
390	<u>Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT2</u>	TEM	4	22.00	88.00	88.00	88.00	264.00
391	<u>Μπράτσο φωτιστικού Φ42</u>	TEM	4	18.00	72.00	72.00	72.00	216.00
392	<u>Μπράτσο φωτιστικού Φ60</u>	TEM	4	28.00	112.00	112.00	112.00	336.00
393	<u>Λαμπα led E27 30-35w αχλαδι</u>	TEM	10	18.00	180.00	180.00	180.00	540.00
394	<u>Λαμπα led E40 45-50w αχλαδι</u>	TEM	10	28.00	280.00	280.00	280.00	840.00

395	<u>Λαμπα led E40 80-95w αχλαδι</u>	TEM	10	35,00	350,00	350,00	350,00	1.050,00
396	<u>Λάμπα LED T8 9-10W 0,60M</u>	TEM	10	3,00	30,00	30,00	30,00	90,00
397	<u>Λάμπα LED T8 18-20W 1,20M</u>	TEM	10	4,00	40,00	40,00	40,00	120,00
398	<u>Λάμπα LED T8 22-24W 1,50M</u>	TEM	10	5,00	50,00	50,00	50,00	150,00
399	<u>Λάμπα LED GU10 10-12W</u>	TEM	10	6,00	60,00	60,00	60,00	180,00
400	<u>Λάμπα LED GU10 5-6W</u>	TEM	10	5,00	50,00	50,00	50,00	150,00
401	<u>Λαμπα κεραμικου καυστηρα 150w G12</u>	TEM	10	14,00	140,00	140,00	140,00	420,00
402	<u>Λαμπα led E27 15-18W A65-80</u>	TEM	10	6,00	60,00	60,00	60,00	180,00
403	<u>Λάμπα LED E27 σφαιρικη 10-12W</u>	TEM	8	4,50	36,00	36,00	36,00	108,00
404	<u>Λάμπα LED E14 κερακι 10-12W</u>	TEM	10	4,50	45,00	45,00	45,00	135,00
405	<u>Φωτιστικο προβολεας led 50W</u>	TEM	6	25,00	150,00	150,00	150,00	450,00
406	<u>Φωτιστικο προβολεας led 150W</u>	TEM	6	55,00	330,00	330,00	330,00	990,00
407	<u>Φωτιστικό στεγανο 2χ1,20M</u>	TEM	6	26,00	156,00	156,00	156,00	468,00
408	<u>Φωτιστικό στεγανο 2χ0,60M</u>	TEM	6	20,00	120,00	120,00	120,00	360,00
409	<u>Φωτιστικό led χωνευτο 18-20W στρογγυλο</u>	TEM	6	18,00	108,00	108,00	108,00	324,00
410	<u>Φωτιστικό δρόμου LED 50W</u>	TEM	40	65,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00
411	<u>Φωτιστικό δρόμου LED 100W</u>	TEM	40	85,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	10.200,00
412	<u>Φωτιστικο panel led 45-50w χωνευτο 60χ60</u>	TEM	6	36,00	216,00	216,00	216,00	648,00
413	<u>Φωτιστικο panel led 45-50w επιτοιχο 60χ60</u>	TEM	8	45,00	360,00	360,00	360,00	1.080,00
414	<u>Φωτιστικο panel led 45-50w χωνευτο 120χ30</u>	TEM	8	45,00	360,00	360,00	360,00	1.080,00
415	<u>Φωτιστικο panel led 45-50w επιτοιχο 120χ30</u>	TEM	8	52,45	419,60	419,60	419,60	1.258,80
416	<u>Ιστος 3,5μετρος για Φωτιστικό δρόμου LED διαβασης</u>	TEM	6	1.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00
417	<u>Φωτοσωληνα led μονοκαναλη</u>	TEM	10	4,00	40,00	40,00	40,00	120,00
418	<u>Φωτοσωληνα led σετ συνδεσης με ταπα κ συνδεσμο</u>	ΣΕΤ	10	5,00	50,00	50,00	50,00	150,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α		59.475,00	59.475,00	59.475,00	178.425,00
-	-	-	ΦΠΑ 24%		14.274,00	14.274,00	14.274,00	42.822,00
-	-	-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α		73.749,00	73.749,00	73.749,00	221.247,00

ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΕΤΟΥΣ	ΣΥΝΟΛΟ 2ου ΕΤΟΥΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
-	-	-	-	-	-	-	-
1	<u>Δοκιμαστικό Πολύμετρο τύπου DUSPOL expert - IP64 690V BENNING με καλώδιο και 2 μύτες</u>	TEM	1	110	110,00	110,00	220,00
2	<u>Κατσαβίδι δοκιμαστικό μικρό</u>	TEM	1	2	2,00	2,00	4,00
3	<u>Σφυρί 200 γρ fiberglass</u>	TEM	1	12	12,00	12,00	24,00
4	<u>Σφυρί 3 κιλά με fiberglass μήκος 900 mm</u>	TEM	1	35	35,00	35,00	70,00
2	<u>Σετ μύτες για δραπενοκατσάβιδο και προέκταση 1/4 Τιτανίου τύπου FACOM</u>	ΣΥΛΛΟΓΗ (100 τμχ)	1	140	140,00	140,00	280,00
3	<u>Μαγνητικά καρδιάκια με αντίπτορα 1/4 νο 10</u>	TEM	1	14	14,00	14,00	28,00
4	<u>Μαγνητικά καρδιάκια με αντίπτορα 1/4 νο 13</u>	TEM	1	14	14,00	14,00	28,00
5	<u>Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 5 μ. / Φ3</u>	TEM	1	10	10,00	10,00	20,00
3	<u>Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 10 μ. / Φ4</u>	TEM	1	20	20,00	20,00	40,00
4	<u>Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 15 μ. / Φ4</u>	TEM	1	25	25,00	25,00	50,00
5	<u>Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 20 μ. / Φ4-6</u>	TEM	1	30	30,00	30,00	60,00
6	<u>Φολτσέτα - κοπίδι με 8 ανταλλακτικές λάμες</u>	TEM	1	12	12,00	12,00	24,00
4	<u>Δίσκος κοπής μετάλλου 115mm</u>	TEM	1	5	5,00	5,00	10,00
5	<u>Σετ ALLEN μακριά ατσάλι (μπίλια) με θήκη τύπου FACOM 83SH/GP9 θήκη</u>	ΣΥΛΛΟΓΗ 9τμχ	1	34	34,00	34,00	68,00
6	<u>Τροχός τύπου BOSCH 115mm 800w επαγγελματική σειρά</u>	TEM	1	80	80,00	80,00	160,00
7	<u>Σιλικόνη διάφανη</u>	TEM	1	5	5,00	5,00	10,00
5	<u>Σιλικόνη άσπρη αντιμυοχλική</u>	TEM	1	5	5,00	5,00	10,00
6	<u>Σιδηροπρίοιο</u>	TEM	1	10	10,00	10,00	20,00
7	<u>Λάμα σιδήρου για σιδηροπρίοιο</u>	TEM	1	3	3,00	3,00	6,00
8	<u>Κυρτό πρίοιο με ξύλινη λαβή και λάμα 36cm</u>	TEM	1	35	35,00	35,00	70,00
6	<u>Διαμαντοτρώπανα SDS No 6x100mm (Germany)</u>	TEM	1	3	3,00	3,00	6,00
7	<u>Διαμαντοτρώπανα SDS No 8x120mm (Germany)</u>	TEM	1	4	4,00	4,00	8,00
8	<u>Διαμαντοτρώπανα SDS No 10x140mm (Germany)</u>	TEM	1	5	5,00	5,00	10,00
9	<u>Διαμαντοτρώπανα SDS No 12x160mm (Germany)</u>	TEM	1	6	6,00	6,00	12,00
7	<u>Διαμαντοτρώπανο αρίδα 46cm No 6 SDS (Germany)</u>	TEM	1	15	15,00	15,00	30,00
8	<u>Διαμαντοτρώπανο αρίδα 46cm No 8 SDS (Germany)</u>	TEM	1	14	14,00	14,00	28,00
9	<u>Διαμαντοτρώπανο αρίδα 30cm No 10 SDS (Germany)</u>	TEM	1	9	9,00	9,00	18,00
10	<u>Λουκέτα με το ίδιο κλειδί σε όλα μακρύλαμα 40 mm (δείγμα) X 100mm</u>	TEM	1	15	15,00	15,00	30,00
8	<u>Σκεπάρνια</u>	TEM	1	18	18,00	18,00	36,00
9	<u>Μυστριά μεσαία</u>	TEM	1	13	13,00	13,00	26,00
10	<u>Πλαστικά σφυριά Μτσόλα 32mm τύπου FACOM με εναλλασσόμενα άκρα κωδικός 208Α.32ΒΒ</u>	TEM	1	80	80,00	80,00	160,00
11	<u>Ταινία φαρδιά καφέ (συσκευασίας)</u>	TEM	1	3	3,00	3,00	6,00

9	<u>Ταινία σήμανσης άσπρο-κόκκινο</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>6,00</u>	<u>6,00</u>	<u>12,00</u>
10	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 1</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>	<u>4,00</u>
11	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>1,5</u>	<u>1,50</u>	<u>1,50</u>	<u>3,00</u>
12	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2,5</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>1,5</u>	<u>1,50</u>	<u>1,50</u>	<u>3,00</u>
10	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>1,5</u>	<u>1,50</u>	<u>1,50</u>	<u>3,00</u>
11	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3,5</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>	<u>4,00</u>
12	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>	<u>4,00</u>
13	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4,5</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>6,00</u>
11	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 5</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>6,00</u>
12	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 6</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>6,00</u>
13	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 7</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>6,00</u>
14	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 8</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>10,00</u>
12	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 9</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>6,00</u>	<u>6,00</u>	<u>12,00</u>
13	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 10</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>6</u>	<u>6,00</u>	<u>6,00</u>	<u>12,00</u>
14	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 11</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>10</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>20,00</u>
15	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 12</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>12</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>24,00</u>
13	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 13</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>16</u>	<u>16,00</u>	<u>16,00</u>	<u>32,00</u>
14	<u>Φιάλη φλογίστρου</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>30</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>60,00</u>
15	<u>Ναυτικό κλειδί 4mm INOX</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>6,00</u>
16	<u>Ναυτικό κλειδί 6mm INOX</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>10,00</u>
14	<u>Γάντζος λεπτός INOX μικρός (4 - 6 mm)</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>10,00</u>
15	<u>Πένσα ηλεκτρολογική 1000V τύπου KNIPEX (03-06-200) VDE ή FACOM</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>35</u>	<u>35,00</u>	<u>35,00</u>	<u>70,00</u>
16	<u>Μυτοσίμμηδα ηλεκτρολογικά ίσια 1000V τύπου KNIPEX (26-16-200) VDE ή FACOM</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>36</u>	<u>36,00</u>	<u>36,00</u>	<u>72,00</u>
17	<u>Μαχαίρι καλωδίου 1000V τύπου KNIPEX (98-55-155) VDE ή FACOM</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>60</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>120,00</u>
15	<u>Κατσαβίδια ηλεκτρολογική σειρά 1000V τύπου VDE FACOM (Συλλογή με νούμερα: Σταυρός, Ίσια, Ροζιδρίν) με θήκη 8 τεμαχίων κωδικός MOD.AYVE</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>80</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>160,00</u>
16	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 2,5x175mm</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>10</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>20,00</u>
17	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3x175mm</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>11</u>	<u>11,00</u>	<u>11,00</u>	<u>22,00</u>
18	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3,5x200mm</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>12</u>	<u>12,00</u>	<u>12,00</u>	<u>24,00</u>
16	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 4x250mm</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>14</u>	<u>14,00</u>	<u>14,00</u>	<u>28,00</u>
17	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 5,5x258mm</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>15</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>30,00</u>
18	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 12x375mm</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>32</u>	<u>32,00</u>	<u>32,00</u>	<u>64,00</u>
19	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 1x208mm</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>15</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>30,00</u>
17	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 2x244mm</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>20</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>40,00</u>
18	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 3x275mm</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>26</u>	<u>26,00</u>	<u>26,00</u>	<u>52,00</u>
19	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 4x325mm</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>32</u>	<u>32,00</u>	<u>32,00</u>	<u>64,00</u>
20	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM ΡΟΖΙΔΡΙΒ VDE 1000 V 1X208mm</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>9</u>	<u>9,00</u>	<u>9,00</u>	<u>18,00</u>
18	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM ΡΟΖΙΔΡΙΒ VDE 1000 V 2X244mm</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>11</u>	<u>11,00</u>	<u>11,00</u>	<u>22,00</u>
19	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM ΡΟΖΙΔΡΙΒ VDE 1000 V 3X275mm</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>15</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>30,00</u>
20	<u>Ζευγάρια γάντια 500V class 00 ηλεκτρολογικά size 10C</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>60</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>120,00</u>
21	<u>Λαβή ταν κοντή 10 - 15 εκ. μονωμένη 1000V VDE για κλειδί Νο 10 τύπου FACOM ή KNIPEX</u>	<u>TEM</u>	<u>1</u>	<u>60</u>	<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>120,00</u>

19	Ακροδέκτες στρογγυλοί 1,5 mm2/με μόνωση	TEM	1	0,3	0,30	0,30	0,60
20	Ακροδέκτες στρογγυλοί 2,5 mm2/με μόνωση	TEM	1	0,5	0,50	0,50	1,00
21	Ακροδέκτες στρογγυλοί 4 mm2/ με μόνωση	TEM	1	0,5	0,50	0,50	1,00
22	Ακροδέκτες στρογγυλοί 6 mm2/ με μόνωση	TEM	1	0,6	0,60	0,60	1,20
20	Ακροδέκτες 10mm2 / γυμνός	TEM	1	0,3	0,30	0,30	0,60
21	Ακροδέκτες 16mm2 / γυμνός	TEM	1	0,3	0,30	0,30	0,60
22	Ακροδέκτες 25mm2 / γυμνός	TEM	1	0,6	0,60	0,60	1,20
23	Ακροδέκτες 35mm2 / γυμνός	TEM	1	0,4	0,40	0,40	0,80
21	Σύλλογη τρυπανιών μετάλλου HSS-R σετ 19 τεμαχίων	TEM	1	23	23,00	23,00	46,00
22	Σολντερίνη κουτάκια 50gr	TEM	1	3	3,00	3,00	6,00
23	Μπαλαντέζα καρούλι 3x1.5mm2/ 25m	TEM	1	55	55,00	55,00	110,00
-	-	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β			1.550,00	1.550,00	3.100,00
-	-	Φ.Π.Α. 24%			372,00	372,00	744,00
-	-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β			1.922,00	1.922,00	3.844,00

ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΕΤΟΥΣ	ΣΥΝΟΛΟ 2ου ΕΤΟΥΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (50%)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
Γ1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
1	Εκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων χωρίς τη Χρήση Μηχανικών Μέσων σε Εδάφη Γαιώδη-Ημιβραχώδη	m3	30	24,00	720,00	720,00	720,00	2.160,00
2	Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα	-	-	-	-	-	-	-
2.1	για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	μ.μ.	30	16,00	480,00	480,00	480,00	1.440,00
2.2	για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	μ.μ.	30	22,00	660,00	660,00	660,00	1.980,00
2.3	για πλάτος για πλάτος αυλακίου άνω των 0,20 m και έως 0,30 m	μ.μ.	30	26,00	780,00	780,00	780,00	2.340,00
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	μ.μ.	30	1,00	30,00	30,00	30,00	90,00
4	Κατασκευή Ρείθρων, Τάφρων κ.λπ με Άοπλο Σκυρόδεμα C12/15	m3	20	85,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	5.100,00
5	Καθαίρεση Οπλισμένων Σκυροδεμάτων με Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση	m3	30	30,00	900,00	900,00	900,00	2.700,00
6	Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιοδήποτε Πάχους χωρίς να καταβάλλεται Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών	m2	30	7,00	210,00	210,00	210,00	630,00
7	Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιοδήποτε Πάχους με Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών σε Ποσοστό >50%	m2	30	11,00	330,00	330,00	330,00	990,00
8	Διαστρώσεις με Έγχρωμους Κυβόλιθους Εξωτερικών Χώρων	m2	20	35,00	700,00	700,00	700,00	2.100,00
9	Αποκατάσταση Ασφαλτικών	m2	20	22,00	440,00	440,00	440,00	1.320,00

	<u>Οδοστρωμάτων στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων</u>							
10	<u>Αποκατάσταση Επιστροφής Πεζοδρομίου, Νησίδας ή Πλατείας στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων</u>	m ²	20	18,00	360,00	360,00	360,00	1.080,00
11	<u>Στρώσεις Έδρασης και Εγκιβωτισμός Σωλήνων με Άμμο προελεύσεως Λατομείου με τη Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση</u>	m ³	20	18,00	360,00	360,00	360,00	1.080,00
12	<u>Επιστρώσεις τιμνετοκοινίας πάχους 3,0 cm</u>	m ²	20	19,00	380,00	380,00	380,00	1.140,00
13	<u>Διάνοιξη Οπής ή Φωλιάς σε Άοπλο Σκυρόδεμα για Πάχος Σκυροδέματος έως 0,15m</u>	τεμ.	20	23,00	460,00	460,00	460,00	1.380,00
14	<u>Φορτοεκφόρτωση Προϊόντων Εκσκαφής Γαιωδών ή Ημβραχωδών και Αμμογαλίκων με τη Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση</u>	m ³	40	5,00	200,00	200,00	200,00	600,00
-	-	-	-	ΣΥΝΟΛΟ Γ1	8.710,00	8.710,00	8.710,00	26.130,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Γ2. ΣΩΛΗΝΕΣ & ΚΑΛΩΔΙΑ								
1	<u>Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι</u>	-	-	-	-	-	-	-
1.1	<u>Ονομ. Διαμέτρου DN50mm (Σπείρωμα 2") και Πάχους 3,2mm</u>	μ.μ.	40	13,00	520,00	520,00	520,00	1.560,00
1.2	<u>Ονομ. Διαμέτρου DN63mm (Σπείρωμα 2½") και Πάχους 3,6mm</u>	μ.μ.	40	17,00	680,00	680,00	680,00	2.040,00
2	<u>Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (HDPE)</u>	μ.μ.	40	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	<u>Διαμέτρος DN63mm</u>	μ.μ.	40	7,00	280,00	280,00	280,00	840,00
2.2	<u>Διαμέτρος DN90mm</u>	μ.μ.	40	9,00	360,00	360,00	360,00	1.080,00
3	<u>Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομ. Τάσης 300/500V με Μόνωση από Μανδύα PVC</u>	-	-	-	-	-	-	-
3.1	<u>Διατομή 3x1,5mm²</u>	-	40	2,50	100,00	100,00	100,00	300,00
3.2	<u>Διατομής 3x2,5mm²</u>	μ.μ.	40	5,00	200,00	200,00	200,00	600,00
3.3	<u>Διατομή 4x1,5mm²</u>	μ.μ.	40	3,50	140,00	140,00	140,00	420,00
4	<u>Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), Ονομ. Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC</u>	-	-	-	-	-	-	-
4.1	<u>Ως άνω με διατομή 3x1,5mm²</u>	μ.μ.	40	3,50	140,00	140,00	140,00	420,00
4.2	<u>Ως άνω με διατομή 3x2,5mm²</u>	μ.μ.	40	5,50	220,00	220,00	220,00	660,00
4.3	<u>Ως άνω με διατομή 4x1,5mm²</u>	μ.μ.	40	4,50	180,00	180,00	180,00	540,00
4.4	<u>Ως άνω με διατομή 4x10mm²</u>	μ.μ.	40	15,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00
5	<u>Αγωγοί Γυμνοί Χάλκινοι, Πολυκλώνοι</u>	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	<u>Ως άνω με διατομή 10mm²</u>	μ.μ.	40	5,00	200,00	200,00	200,00	600,00
15.2	<u>Ως άνω με διατομή 25mm²</u>	μ.μ.	40	7,00	280,00	280,00	280,00	840,00
-	-	-	-	ΣΥΝΟΛΟ Γ2	3.900,00	3.900,00	3.900,00	11.700,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Γ3. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ								
1	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου «Ούρα», Διαφανούς με</u>	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	160,00	320,00	320,00	320,00	960,00

	<u>Λαμπτήρα LED</u>							
2	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστολικού Βάσης για Φωτιστικό Σώμα Κεφαλής Τύπου «Ούρα» Είδους Α/Α 1</u>	TEM	2	60,00	120,00	120,00	120,00	360,00
3	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Αλουμινίου Τύπου «Μικρό Παραδοσιακό Φανάρι» με λαμπτήρα LED ισχύς 70W.</u>	TEMAXIO	2	380,00	760,00	760,00	760,00	2.280,00
4	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Διπλού Φωτιστικού Τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», Αλουμινίου, Μεγάλα, με Βραχίονες, Λαμπτήρες Na, Πλήρη, Ισχύος Έκαστου 125W</u>	TEMAXIO	2	1.020,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	6.120,00
5	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Τύπου "Παραδοσιακό Φανάρι" Μεσαίο με Λαμπτήρα LED Ισοδύναμης Ισχύος 70W, Πλήρες</u>	TEMAXIO	2	380,00	760,00	760,00	760,00	2.280,00
6	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο (2) Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED</u>	TEMAXIO	2	1.320,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	7.920,00
7	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED</u>	TEMAXIO	2	2.280,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	13.680,00
8	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου Μπάλας</u>	TEMAXIO	2	130,00	260,00	260,00	260,00	780,00
9	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED</u>	TEMAXIO	2	390,00	780,00	780,00	780,00	2.340,00
10	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED</u>	TEMAXIO	2	530,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	3.180,00
11	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Βραχίονα LED</u>	TEMAXIO	2	290,00	580,00	580,00	580,00	1.740,00
12	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος τύπου Φανάρι Αλουμινίου Τετράγωνο Μεγάλου Μεγέθους με Τζάμια για Λαμπτήρα G12 150W Κεραμικού Κουστήρα</u>	TEMAXIO	2	1.020,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	6.120,00
13	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Αλουμινίου με Ατσάλινο Καπέλο για Λαμπτήρα τύπου E27 LED</u>	TEMAXIO	2	470,00	940,00	940,00	940,00	2.820,00
14	<u>Ιστός υψους 4,5 μέτρα με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 24 Watt (Πληρης)</u>	TEM	2	1.260,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	7.560,00

15	Προμήθεια και Τοποθέτηση Προβολέα LED 300W για Ιστό 12μ.	TEM	2	660,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	3.960,00
16	Ιστός ύψους 6 μέτρων με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 20 watt (Πλήρης)	TEM	2	2.040,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	12.240,00
17	Προμήθεια και Τοποθέτηση Ανταλλακτικών Φωτιστικών	TEMAXIO	-	-	-	-	-	-
17.1	Μπάλα Φ300	TEMAXIO	8	42,00	336,00	336,00	336,00	1.008,00
17.2	Μπάλα Φ400	TEMAXIO	8	54,00	432,00	432,00	432,00	1.296,00
17.3	Άλλου Τύπου	TEMAXIO	8	42,00	336,00	336,00	336,00	1.008,00
-	-	-	-	ΣΥΝΟΛΟ Γ3	25.884,00	25.884,00	25.884,00	77.652,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Γ4. ΙΣΤΟΙ								
1	Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού ύψους 3 μέτρων με αγκύριο, πλήρης	TEMAXIO	2	550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00
2	Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού Οδοφωτισμού Ύψους 6 – 9 m	TEMAXIO	2	840,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	5.040,00
3	Προμήθεια και Τοποθέτηση Ιστού ύψους 12 μέτρων με αγκύριο, πλήρης με στεφάνι για την στήριξη προβολέων	TEM	2	2.220,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	13.320,00
4	Αφαίρεση και Μεταφορά Χαλύβδινου Ιστού Ύψους μέχρι 6m	TEMAXIO	2	80,00	160,00	160,00	160,00	480,00
5	Αφαίρεση Φ/Σ από Βραχίονα ή από την Κορυφή εγκατεστημένου Ιστού	TEMAXIO	2	30,00	60,00	60,00	60,00	180,00
6	Αφαίρεση Βραχίονα από Τοποθετημένο Ιστό με ή χωρίς τα Φωτιστικά	TEMAXIO	2	20,00	40,00	40,00	40,00	120,00
7	Αφαίρεση Βραχίονα από Ιστό που Βρίσκεται στο Έδαφος με ή χωρίς τα Φωτιστικά	TEMAXIO	4	10,00	40,00	40,00	40,00	120,00
8	Αποκατάσταση Στρέβλωσης Κοιλία σε Βάση Σιδηροίσιτου	TEMAXIO	2	12,00	24,00	24,00	24,00	72,00
9	Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού για ένα Φωτιστικό Σώμα	TEMAXIO	2	26,00	52,00	52,00	52,00	156,00
10	Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού για Δύο Φωτιστικά Σώματα	TEMAXIO	2	30,00	60,00	60,00	60,00	180,00
11	Προμήθεια και τοποθέτηση Πόρτας Ιστού	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Τύπου Α Χωνευτό με τριγωνική κλειδαριά, βαμμένο	TEMAXIO	2	48,00	96,00	96,00	96,00	288,00
11.2	Τύπου Β Χωνευτό με δύο τρύπες πάνω και κάτω	TEMAXIO	2	26,00	52,00	52,00	52,00	156,00
11.3	Τύπου Γ Γαλβανιζέ, βαμμένο	TEMAXIO	2	22,00	44,00	44,00	44,00	132,00
-	-	-	-	ΣΥΝΟΛΟ Γ4	7.848,00	7.848,00	7.848,00	23.544,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Γ5. ΠΙΛΛΑΡ ΦΡΕΑΤΙΑ								
1	Προμήθεια και Τοποθέτηση Ηλεκτροδίου Γείωσης από Χάλκινη Πλάκα	TEMAXIO	2	115,00	230,00	230,00	230,00	690,00
2	Πύλλαρ Οδοφωτισμού Τεσσάρων Αναχωρήσεων	TEMAXIO	2	2.220,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	13.320,00
3	Μεταλλικό Πύλλαρ	TEMAXIO	4	1.140,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	13.680,00

	<u>Οδοφωτισμού</u>							
4	<u>Πίνακας Τεσσάρων Αναχωρήσεων</u>	TEMAXIO	4	1.140,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	13.680,00
5	<u>Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων</u>	TEMAXIO	-	-	-	-	-	-
5.1	<u>Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 40x40cm</u>	TEMAXIO	2	60,00	120,00	120,00	120,00	360,00
5.2	<u>Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 60x40cm</u>	TEMAXIO	2	100,00	200,00	200,00	200,00	600,00
6	<u>Αντικατάσταση Οργάνων σε πύλλαρ φωτισμού</u>	TEMAXIO	-	-	-	-	-	-
6.1	<u>Αντικατάσταση Φυσιγγίων Ασφαλειών σε Πύλλαρ Φωτισμού</u>	TEMAXIO	4	4,00	16,00	16,00	16,00	48,00
6.2	<u>Αντικατάσταση Ασφαλείας Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού.</u>	TEMAXIO	2	5,00	10,00	10,00	10,00	30,00
6.3	<u>Αντικατάσταση Ραγοδιακοπών Φορτίου σε Πύλλαρ Φωτισμού</u>	TEMAXIO	2	24,00	48,00	48,00	48,00	144,00
6.4	<u>Αντικατάσταση Μικροαυτομάτων Ράγας (Αυτομάτων Ασφαλειών) σε Πύλλαρ Φωτισμού</u>	TEMAXIO	2	19,00	38,00	38,00	38,00	114,00
6.5	<u>Αντικατάσταση Ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας σε Πύλλαρ Φωτισμού</u>	TEMAXIO	2	3,50	7,00	7,00	7,00	21,00
6.6	<u>Αντικατάσταση Στυπιοθλίπτη σε Πύλλαρ Φωτισμού</u>	TEMAXIO	2	2,50	5,00	5,00	5,00	15,00
6.7	<u>Αντικατάσταση Ράγας Ηλεκτρικού Πίνακα</u>	TEMAXIO	2	10,00	20,00	20,00	20,00	60,00
6.8	<u>Αντικατάσταση Ηλεκτρονόμου Φορτίου</u>	TEMAXIO	2	48,00	96,00	96,00	96,00	288,00
6.9	<u>Αντικατάσταση Φωτοκυττάρου</u>	TEMAXIO	2	36,00	72,00	72,00	72,00	216,00
7	<u>Επισκευή του κυρίως Σώματος Πύλλαρ Η/Φ και της Θύρας ή/και Αντικατάσταση της Θύρας</u>	TEMAXIO	2	60,00	120,00	120,00	120,00	360,00
-	-	-	-	ΣΥΝΟΛΟ Γ5	14.542,00	14.542,00	14.542,00	43.626,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Γ6. ΣΗΜΑΝΣΗ								
1	<u>Αναλάμπων Φανός Επισήμανσης Κινδύνου</u>	TEMAXIO	2	32,00	64,00	64,00	64,00	192,00
2	<u>Πλευρικές Πληροφοριακές Πινακίδες Οδικής Σήμανσης, Πλήρως Αντανakλαστικές, με Υπόβαθρο Τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1</u>	TEMAXIO	2	41,00	82,00	82,00	82,00	246,00
3	<u>Πινακίδες Επικίνδυνων Θέσεων, Τριγωνικές, Πλευράς 0,90m</u>	TEMAXIO	2	44,00	88,00	88,00	88,00	264,00
4	<u>Πινακίδες Ρυθμιστικές Μεσαίου Μεγέθους</u>	TEMAXIO	2	44,00	88,00	88,00	88,00	264,00
5	<u>Στόλος Πινακίδων από Γαλβανισμένο Σιδηροσωλήνα DN80mm (3")</u>	TEMAXIO	2	32,00	64,00	64,00	64,00	192,00
-	-	-	-	ΣΥΝΟΛΟ Γ6	386,00	386,00	386,00	1.158,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Γ7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ								
1	<u>Μέτρηση - Έκδοση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης Διαπιστευμένου Εργαστηρίου.</u>	TEMAXIO	2	440,00	880,00	880,00	880,00	2.640,00
-	-	-	-	ΣΥΝΟΛΟ Γ7	880,00	880,00	880,00	2.640,00

										ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣ ΗΣ (50%)	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
										ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ	62.150,00 62.150,00 62.150,00 186.450,00
										ΦΠΑ 24%	14.916,00 14.916,00 14.916,00 44.748,00
										ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ	77.066,00 77.066,00 77.066,00 231.198,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ	ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΕΤΟΥΣ	ΦΠΑ 24% 1ου ΕΤΟΥΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΕΤΟΥΣ	ΣΥΝΟΛΟ 2ου ΕΤΟΥΣ	ΦΠΑ 24% 2ου ΕΤΟΥΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2ου ΕΤΟΥΣ	ΣΥΝΟΛΟ 1ου & 2ου ΕΤΟΥΣ	ΦΠΑ 24% 1ου & 2ου ΕΤΟΥΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗ Σ 1ου & 2ου ΕΤΟΥΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣ ΗΣ (ΕΩΣ 50%)	ΦΠΑ 24% ΔΙΚΑΙΩΜ ΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕ Σ (ΕΩΣ 50%)
<u>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ</u>	59.475,00	14.274,00	73.749,00	59.475,00	14.274,00	73.749,00	118.950,00	28.548,00	147.498,00	59.475,00	14.274,00
<u>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ</u>	1.550,00	372,00	1.922,00	1.550,00	372,00	1.922,00	3.100,00	744,00	3.844,00	0,00	0,00
<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ)</u>	62.150,00	14.916,00	77.066,00	62.150,00	14.916,00	77.066,00	124.300,00	29.832,00	154.132,00	62.150,00	14.916,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α -	123.175,00	29.562,00	152.737,00	123.175,00	29.562,00	152.737,00	246.350,00	59.124,00	305.474,00	121.625,00	29.190,00

Σύνολο δαπάνης ενδεικτικού προϋπολογισμού: 456.289,00€

Ολογράφος: Τετρακόσιες Πενήντα Έξι Χιλιάδες Διακόσια Ογδόντα Εννέα Ευρώ.

Αναλυτικά ως ακολούθως:

Α. «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ», είναι 221.247,00€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και δικαιώματος προαίρεσης ύψους έως 50%,

Β. «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ», είναι 3.844,00€ για δύο (2) έτη, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και

Γ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ)» είναι 231.198,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και δικαιώματος προαίρεσης ύψους έως 50%.

Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Σύμφωνα με το Άρθρο 59 «Υποδιαίρεση Συμβάσεων σε Τμήματα (Άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν.4412/2016, η παρούσα Μελέτη έχει υποδιαιρεθεί σε τμήματα με κάθε τμήμα να περιλαμβάνει παρεμφερή υλικά.

Στο Τμήμα Α περιλαμβάνονται διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά αποθήκης για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου (δημοτικά κτίρια όπως κτίρια γραφείων – δημοτικών καταστημάτων, σχολεία, παιδικό σταθμοί και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις), καθώς και λαμπτήρες για κάθε χρήση, προβολείς και φωτιστικά σώματα για κτίρια, εγκαταστάσεις και το δίκτυο δημοτικού φωτισμού του Δήμου.

Στο Τμήμα Β περιλαμβάνονται ηλεκτρολογικά εργαλεία χειρός για τους ηλεκτρολόγους του Δήμου, και

Στο Τμήμα Γ περιλαμβάνονται εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρολογικών βλαβών στο χαμηλό δίκτυο δημοτικού φωτισμού (π.χ. υπόγειες – αφανείς βλάβες καλωδίωσης που απαιτούν εκσκαφή και αποκατάσταση, αντικατάσταση σπασμένων παραδοσιακών (ή άλλων) ιστών και φωτιστικών συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας αυτών καθώς και λοιπών αναγκαίων ηλεκτρολογικών ειδών π.χ. πύλλα, γειώσεις, κλπ) που προκύπτουν συνεπεία των καιρικών ή άλλων περιβαλλοντικών συνθηκών, βανδαλισμών κ.α. σε οδούς πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Έκαστος ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει για όποιο και όσα ή και σε όλα τα Τμήματα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να συμμετέχει για όλα τα είδη του Τμήματος.

Οι ανάδοχοι του Τμήματος Γ είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο πρέπει να έχει εμπειρία στις εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόμιμες άδειες και διπλώματα που απαιτούνται.

Άρθρο 2

Η Ανάδειξη του αναδόχου θα προκύψει από την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Ν. 4412/2016 άρθρο 86) με βάση της τιμής απόκτησης.

Άρθρο 3

Όλες οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης θεωρούνται ως η ελάχιστη απαίτηση.

Για τα είδη τα οποία δεν παρατίθενται τεχνικές προδιαγραφές, η Υπηρεσία θεωρεί ότι η περιγραφή τους στον ενδεικτικό προϋπολογισμό τα προσδιορίζει μονοσήμαντα.

Επί ποινή απορρίψεως, έκαστος συμμετέχων, στην τεχνική του προσφορά, πρέπει να καταθέσει:

- Κατάσταση των προσφερόμενων ειδών - υλικών όπου θα αναφέρει το εργοστάσιο παραγωγής και τη χώρα προέλευσης.
- Τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους) όπου θα προκύπτει η συμφωνία με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
- Αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού ποιότητας παραγωγής ISO 9001 (ή ισοδύναμου) για τους οίκους παραγωγής των προσφερόμενων ειδών.
- Αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 και Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας κατά ISO 45001 (ή ισοδύναμων) για τη συμμετέχουσα εταιρεία.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών για τους λαμπτήρες και φωτιστικά led (κατασκευαστή ή αντιπροσώπου).
- Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) του ιδίου είτε των Εισαγωγέων ή Κατασκευαστών για τα φωτιστικά προϊόντα και ηλεκτρικά εργαλεία που θα προμηθεύσει το Δήμο.

- Βεβαίωση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (οι συμμετέχοντες παραγωγοί υποβάλλουν βεβαιώσεις που αφορούν στην δικιά τους επιχείρηση ενώ οι μεταπωλητές-έμποροι καταθέτουν τις βεβαιώσεις των προμηθευτριών εταιρειών).
- Δήλωση Συμμόρφωσης όπου αυτή ζητείται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
- Τρεις (3) τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων συμβάσεων με το εκάστοτε Τμήμα στο οποίο συμμετέχει με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, συνολικού ποσού (αθροιστικά) τουλάχιστον διπλάσιου του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του Τμήματος της παρούσας Μελέτης για το οποίο συμμετέχει.

Επιπλέον για το Τμήμα Γ έκαστος συμμετέχων πρέπει να καταθέσει:

- Κατάσταση από την επιθεώρηση εργασίας ή σε ισχύ σύμβαση έργου από την οποία θα προκύπτει ότι διαθέτει στο προσωπικό του Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, ο οποίος θα οριστεί υπεύθυνος και θα συνεννοείται με την Υπηρεσία, και έναν (δύετο) Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ ή ΠΕ, ο οποίος θα οριστεί υπεύθυνος των επί τόπου συνεργειών εργασιών.
- Πιστοποιητικό απασχόλησης π.χ. κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας, κ.λπ., από το οποίο θα προκύπτει ότι διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων συνοδευόμενο από σχετικές Βεβαιώσεις Αναγγελίας (Επαγγέλματος).
- Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι στην περίπτωση που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος θα συνεργαστεί με Διαπιστευμένο Οργανισμό, στο συγκεκριμένο αντικείμενο, για τη διενέργεια μετρήσεων αντίστασης μόνωσης της καλωδίωσης και θα υποβληθεί σχετική Βεβαίωση Συμμόρφωσης.
- Υπεύθυνη δήλωση του υποδεικνυόμενου (στο ανωτέρω εδάφιο) Διαπιστευμένου Οργανισμού στο συγκεκριμένο αντικείμενο, συνοδευόμενη από την ισχύουσα Διαπίστευσή του, ότι μετά τις εκτελεσθείσες αποκαταστάσεις από τον συμμετέχοντα, στην περίπτωση που αυτός αναδειχθεί Ανάδοχος, θα υλοποιήσει μετρήσεις αντίστασης μόνωσης της καλωδίωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.
- Τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) των ιστών και φωτιστικών σωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν από τα οποία θα προκύπτει η συμφωνία τους με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, οι οίκοι κατασκευής και χώρες προέλευσής τους.
- Αντίγραφο εν ισχύ πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001 ή ισοδύναμο) το οποίο έχει εκδοθεί από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό Δημόσιο Φορέα Διαπίστευσης.
- Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα περί διαθεσιμότητας Κινητού Συνεργείου συνοδευόμενη από την Άδεια Κυκλοφορίας του Ημιφορτηγού / Επαγγελματικού Τύπου Οχήματος,
- Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα περί ανταπόκρισης αποκατάστασης εμφανών βλαβών εντός 24 ωρών από την ειδοποίησή του από την Υπηρεσία και εντός 24 ωρών (από την ειδοποίησή του) στην περίπτωση αφανών βλαβών.

Άρθρο 4

Οι παραδόσεις των υλικών θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και πρέπει να υλοποιούνται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία τους.

Η παράδοση θα γίνεται σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα καταρτιστεί θα έχει κατά αρχήν διάρκεια δύο (2) έτη ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Άρθρο 5

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όποιο υλικό αποδειχτεί ελαττωματικό, εντός της εγγύησης ή ακόμα πριν τη χρήση του.

Άρθρο 6

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 7

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους, που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες.

Άρθρο 8

Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, ενώ για τους λαμπτήρες / φωτιστικά led πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκτός αν αναγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές άλλος χρόνος εγγύησης, η οποία θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος.

Άρθρο 9

Όλα τα είδη και οι ποσότητες του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικά.

Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν και παραδοθούν μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

Επίσης, ο Δήμος δύναται να προμηθευτεί κάποιο εξειδικευμένο ηλεκτρολογικό είδος το οποίο τυχόν χρειαστεί και δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα έχει συναφθεί χωρίς όμως υπέρβαση του συμβατικού ποσού.

Άρθρο 10

όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

μφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται ενδεικτικά και

- Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ πλην του Φ.Π.Α.
- Τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων του αναδόχου.
- Δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερος όπως αναγράφεται στην τεχνική περιγραφή.
- Δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με τη σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων.
- Δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών, κ.λπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαίτερος) κ.λπ. του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται στις εργασίες επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
- Πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις.
- Επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
- Δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητας (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ).
- Δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από τον χώρο των εργασιών .
- Πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
- Δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
 - Δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές,
 - Δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περιφράξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση ως απαιτείται, την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω

προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

- Δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου των εργασιών καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

Άρθρο 11

Η επίβλεψη των εργασιών του Τμήματος Γ, θα γίνεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες και προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση της σύμβασης και οφείλει να διευκολύνει την Υπηρεσία στην άσκηση των ελέγχων κ.λπ.

Οποιοσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του αναδόχου ή στις οποιοσδήποτε ενέργειες, εργαλεία, μηχανήματα κλπ του αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό του όλου του εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που εύλογα θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία.

Η ευθύνη καλύπτει όλη την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματά του, στις εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.).

Γενικά είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα μέτρα κατά την εκτέλεση εργασιών επ' ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών.

Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο.

Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.

Αν ο ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε με δικά της συνεργεία είτε με τρίτους, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο ανάδοχος ενημερωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο για μερική ή ολική καταστροφή οποιοδήποτε μέρους σε χώρους της σύμβασης και από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται αυτή, είναι υποχρεωμένος εντός 3ώρου από την ειδοποίηση, ανεξάρτητα με την ώρα που θα απαιτηθεί να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, να αποστείλει τεχνικό του προκειμένου να απαλείψει τυχόν κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί για τρίτους, να απομονώσει τα όποια στοιχεία της εγκατάστασης είναι εκτεθειμένα και δημιουργούν κινδύνους, όπως το να αποφράξει φρεάτια ή τμήματα των αγωγών κλπ.

Αν για την εκτέλεση εργασιών απαιτείται να τεθεί εκτός λειτουργίας τμήμα του οδοστρώματος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και να ενημερώσει και την Υπηρεσία.

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ιδιαίτερη αποζημίωσης για εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες ή αργίες ή για εργασία κατά τις εορτές και αργίες.

Όταν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύμβαση και τους λοιπούς όρους των Συμβατικών Τευχών τότε μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος.

Άρθρο 12

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραδοτέων και τη διόρθωση ή την επανάληψη της εργασίας μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Δήμου.

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο.

Άρθρο 13

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όποιο υλικό αποδειχτεί ελαττωματικό εντός της εγγύησης ή ακόμα πριν τη χρήση του.

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Η Συντάξας Εγκρίθηκε & Θεωρήθηκε

<u>Ντος Πάσχος Ελένη</u>	<u>Παπαδόπουλος Απόστολος</u>
<u>ΤΕ Μηχανικών</u>	<u>Μηχανολόγος Μηχανικός</u>
<u>Δ/ση Περιβάλλοντος</u>	<u>Προϊστάμενος Δ/σης Περιβάλλοντος</u>

<u>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</u>	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ</u>
<u>ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ</u>	<u>ΕΙΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</u>
<u>ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ</u>	<u>(ΜΕΛΕΤΗ 41/2024)</u>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Επισυνάπτονται φωτογραφίες που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Γ, Υπομήμα Γ3 και Γ4 της παρούσας Μελέτης.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1

(Είδη Υπομήματος Γ3, Άρθρο 1 & 2)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΥΡΑ»

(ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2

(Είδη Υποτήματος Γ3, Άρθρο 9)


ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ
ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300ΜΜ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED
(ΠΛΑΤΕΙΑ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3

(Είδη Υπομνήματος Γ3, Άρθρο 3)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ» 70WNA
(ΟΔΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΤΟΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4

(Είδη Υπομήματος Γ3, Άρθρο 4)

ΔΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΑ, ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ,

ΔΑΜΠΗΤΗΡΕΣ ΝΑ, ΠΛΗΡΗ, ΙΣΧΥΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ 125W


(ΟΔΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5

(Είδη Υπομήματος Γ3, Άρθρο 5)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕΣΑΙΟ, ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED (ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΑΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6

(Είδη Υπομήματος Γ3, Άρθρο 6)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 7

(Είδη Υπομήματος Γ3, Άρθρο 7)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ (3) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΤΥΠΟΥ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΙ», ΜΕ ΛΑΜΠΗΤΗΡΕΣ LED
(ΔΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 8

(Είδη Υπομήματος Γ3, Άρθρο 8)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΛΑΣ
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 9

(Είδη Υπομήματος Γ3, Άρθρο 9)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300 ΜΜ
ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΟΔΟΣ ΑΙΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 10

(Είδη Υπομήματος Γ3, Άρθρο 10)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΛΑΣ Φ300 ΜΜ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 11

(Είδη Υποτιμήματος Γ3, Άρθρο 11)

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΙΣΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΎΨΟΥΣ 6 – 8 Μ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ LED
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 12

(Είδη Υποτιμήματος Γ3, Άρθρο 12)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΜΕ ΤΖΑΜΙΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ G12 150W ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
(ΟΔΟΣ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 13

(Είδη Υποτιμήματος Γ3, Άρθρο 13)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕ ΑΓΣΑΛΙΝΟ ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ E27 LED

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 14

(Είδη Υπομήματος Γ3, Άρθρο 9)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Φ300 ΜΕ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 15

(Είδη Υπομήματος Γ3, Άρθρο 9)

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Φ300 ΜΕ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

(ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 15

(Είδη Υποτιμήματος Γ4, Άρθρο 12/13/14)

ΠΟΡΤΑ ΙΣΤΟΥ

(ΔΕΩΦΟΡΟΣ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 16

(Είδη Υπομήματος Γ4, Άρθρο 12/13/14)

ΠΟΡΤΑ ΙΣΤΟΥ

(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

<u>ΤΜΗΜΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ</u>					
<u>Α/Α</u>	<u>ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>
-	-	-	-	-	-
1	<u>Καλώδιο NYM 3x1,5 mm²</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
2	<u>Καλώδιο NYM 3x2,5 mm²</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
3	<u>Καλώδιο NYM 3x4 mm²</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
4	<u>Καλώδιο NYM 3x6mm²</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
5	<u>Καλώδιο NYM 3x10 mm²+1,5mm²</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
6	<u>Καλώδιο NYAF 1 mm² μαύρο - μπλε</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
7	<u>Καλώδιο NYAF 1,5 mm² μαύρο - μπλε</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
8	<u>Καλώδιο NYAF 2,5 mm² μαύρο - μπλε</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
9	<u>Καλώδιο NYAF 4 mm² μαύρο - μπλε</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
10	<u>Καλώδιο NYAF 1,5 mm² σιλικόνης</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
11	<u>Καλώδιο NYAF 2,5 mm² σιλικόνης</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
12	<u>Μακαρόνι ναλομέταξο 2 mm</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
13	<u>Μακαρόνι ναλομέταξο 4 mm</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
14	<u>Μακαρόνι ναλομέταξο 6 mm</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
15	<u>Μακαρόνι ναλομέταξο 8 mm</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
16	<u>Μακαρόνι ναλομέταξο 10 mm</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
17	<u>Καλώδιο NYA 1 mm² μαύρο</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
18	<u>Καλώδιο NYA 1,5 mm² μαύρο</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-

19	<u>Καλώδιο NYA 1,5 mm2 κίτρινο</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
20	<u>Καλώδιο NYA 1,5 mm2 μπλε</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
21	<u>Καλώδιο NYA 2,5 mm2 μαύρο</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
22	<u>Καλώδιο NYA 2,5 mm2 κίτρινο</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
23	<u>Καλώδιο NYA 2,5 mm2 μπλε</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
24	<u>Καλώδιο NYA 4 mm2 μαύρο</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
25	<u>Καλώδιο NYA 6 mm2 κίτρινο</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
26	<u>Καλώδιο NYA 10 mm2 κίτρινο</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
27	<u>Καλώδιο NYA 16 mm2 κίτρινο</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
28	<u>Καλώδιο NYA 25 mm2 κίτρινο</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
29	<u>Καλώδιο σιλικόνης 3x1,5 mm</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
30	<u>Καλώδιο NYΥ 3x1,5 mm2</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
31	<u>Καλώδιο NYΥ 3x2,5 mm2</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
32	<u>Καλώδιο NYΥ 3x4 mm2</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
33	<u>Καλώδιο NYΥ 3x6 mm2</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
34	<u>Καλώδιο NYΥ 5x1,5 mm2</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
35	<u>Καλώδιο NYΥ 5x2,5 mm2</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
36	<u>Καλώδιο NYΥ 5x4 mm2</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
37	<u>Καλώδιο NYΥ 5x6 mm2</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
38	<u>Καλώδιο NYΥ 4x2,5 mm2</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
39	<u>Καλώδιο NYΥ 4x4 mm2</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
40	<u>Καλώδιο NYΥ 4x6 mm2</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
41	<u>Καλώδιο NYΥ 4x10 mm2</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
42	<u>Καλώδιο NYΥ 5x10 mm2 +1,5 mm2</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
43	<u>Καλώδιο NYΥ 5x16 mm2 +1,5mm2</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
44	<u>Καλώδιο NYΥ 3x35 mm2</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
45	<u>Εύκαμπτο καλώδιο 2x0,75 mm2 άσπρο</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
46	<u>Εύκαμπτο καλώδιο 2x1 mm2 άσπρο</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
47	<u>Εύκαμπτο καλώδιο 2x1,5 mm2 άσπρο</u>	<u>METPO</u>	-	-	-

48	Εύκαμπτο καλώδιο 3x0,75 mm2 άσπρο	METPO	-	-	-
49	Εύκαμπτο καλώδιο 3x1 mm2 άσπρο	METPO	-	-	-
50	Εύκαμπτο καλώδιο 3x1,5 mm2 άσπρο	METPO	-	-	-
51	Εύκαμπτο καλώδιο 3x2,5 mm2 άσπρο	METPO	-	-	-
52	Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,75 mm2 άσπρο	METPO	-	-	-
53	Εύκαμπτο καλώδιο 4x0,50 mm2 άσπρο	METPO	-	-	-
54	Καλώδιο καουτσούκ 2x1,5 mm2 μαύρο	METPO	-	-	-
55	Καλώδιο καουτσούκ 3x1,5 mm2 μαύρο	METPO	-	-	-
56	Καλώδιο καουτσούκ 1x2,5mm διπλής μόνωσης ΔΕΗ	METPO	-	-	-
57	Καλώδιο καουτσούκ 2x1 μαύρο εύκαμπτο	METPO	-	-	-
58	Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών 2x2x0,60	METPO	-	-	-
59	Καλώδιο UTP 4 ζευγών κατ. 5	METPO	-	-	-
60	Καλώδιο UTP εξωτερικού χώρου 4 ζευγών κατ. 5	METPO	-	-	-
61	Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών άσπρο	METPO	-	-	-
62	Κλιπ τηλεφώνου	TEM	-	-	-
63	connectors δικτύου RJ 45	TEM	-	-	-
64	connectors δικτύου RJ 11	TEM	-	-	-
65	Σωλήνες γαλβανιζέ 1 1/4	TEM	-	-	-
66	Σωλήνες γαλβανιζέ 3"	TEM	-	-	-
67	Γωνία γαλβανιζέ 120ο θηλυκό - θηλυκό	TEM	-	-	-
68	Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές οβάλ	TEM	-	-	-
69	Καραβοχελώνες μεταλλικές εξωτ. Στεγανές στρογγυλές	TEM	-	-	-
70	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο00 35 A	TEM	-	-	-
71	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο00 50 A	TEM	-	-	-
72	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο00 63 A	TEM	-	-	-
73	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο00 80 A	TEM	-	-	-
74	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο00 100 A	TEM	-	-	-
75	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο00 125 A	TEM	-	-	-
76	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο00 160 A	TEM	-	-	-

77	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο1 50 A	TEM	-	-	-
78	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο1 63 A	TEM	-	-	-
79	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο1 80 A	TEM	-	-	-
80	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο1 100 A	TEM	-	-	-
81	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο1 125 A	TEM	-	-	-
82	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο1 160 A	TEM	-	-	-
83	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο1 200 A	TEM	-	-	-
84	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο1 250 A	TEM	-	-	-
85	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο2 125 A	TEM	-	-	-
86	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο2 160 A	TEM	-	-	-
87	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο2 200 A	TEM	-	-	-
88	Μαχαρωτή ασφάλεια Νο2 250 A	TEM	-	-	-
89	Ασφάλεια ΔΕΗ 35 A	TEM	-	-	-
90	Ασφάλεια ΔΕΗ 40 A	TEM	-	-	-
91	Ασφάλεια ΔΕΗ 50 A	TEM	-	-	-
92	Διακοπτης ραγας ΔΕΗ 63A	TEM	-	-	-
93	Πώμα πορσελάνης για ασφάλειες E-16 ΔΕΗ	TEM	-	-	-
94	Πώμα πορσελάνης 100A γολιάθ	TEM	-	-	-
95	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 4 A	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	-	-	-
96	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 5 A	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	-	-	-
97	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6 A	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	-	-	-
98	Ασφάλεια γυάλινη 5x20 7 A	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	-	-	-
99	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 2 A	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	-	-	-
100	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 3 A	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	-	-	-
101	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	-	-	-
102	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 5 A	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	-	-	-
103	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 10 A	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	-	-	-
104	Ασφάλεια γυάλινη 6,3x30 15 A	ΚΟΥΤΙ (10 τεμ)	-	-	-
105	Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 4 A / GL	TEM	-	-	-

106	Ασφάλεια κυλινδρική 10,3x38 6 A / GL	TEM	-	-	-
107	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 10 A D (κοινές)	TEM	-	-	-
108	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 16 A D (κοινές)	TEM	-	-	-
109	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 20 A D (κοινές)	TEM	-	-	-
110	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 25 A D (κοινές)	TEM	-	-	-
111	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 35 A D (κοινές)	TEM	-	-	-
112	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 50 A D (κοινές)	TEM	-	-	-
113	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 63 A D (κοινές)	TEM	-	-	-
114	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 80 A ΓΟΛΙΑΘ	TEM	-	-	-
115	Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 100 A ΓΟΛΙΑΘ	TEM	-	-	-
116	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 10 A	TEM	-	-	-
117	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 16 A	TEM	-	-	-
118	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 20 A	TEM	-	-	-
119	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25 A	TEM	-	-	-
120	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35 A	TEM	-	-	-
121	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 50 A	TEM	-	-	-
122	Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 63 A	TEM	-	-	-
123	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x6 A	TEM	-	-	-
124	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x10 A/6KA	TEM	-	-	-
125	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A/6KA	TEM	-	-	-
126	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A/6KA	TEM	-	-	-
127	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x25 A/6KA	TEM	-	-	-
128	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A/6KA	TEM	-	-	-
129	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x40 A/6KA	TEM	-	-	-
130	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x50 A	TEM	-	-	-
131	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x63 A	TEM	-	-	-
132	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x10 A	TEM	-	-	-
133	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x16 A	TEM	-	-	-
134	Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x20A	TEM	-	-	-

135	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x25 A</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
136	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x32 A</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
137	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x40 A</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
138	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x50 A</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
139	<u>Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 3x63 A</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
140	<u>Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x6A/6KA μονού βήματος</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
141	<u>Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x10A/6KA μονού βήματος</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
142	<u>Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x16A/6KA μονού βήματος</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
143	<u>Ασφάλεια αυτόματη διπλή 2x20A/6KA μονού βήματος</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
144	<u>Χρονοδιακόπτης Ράγας Ψηφιακός Εβδομαδιαίος</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
145	<u>Χρονοδιακόπτης Ράγας με εφεδρεία μονού βήματος 16A/230V</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
146	<u>Διακόπτης Λυκόφωτος χωρίς ρύθμιση</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
147	<u>Διακόπτης Λυκόφωτος με ρύθμιση</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
148	<u>Ρελέ θερμάνσεως 4x40 A</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
149	<u>Ρελέ θερμάνσεως 4x25 A</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
150	<u>Ρελέ θερμάνσεως 2x25 A</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
151	<u>Ρελέ θερμάνσεως 4x63 A</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
152	<u>Ρελέ διαρροής 4x63A/0,03</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
153	<u>Ρελέ διαρροής 4x40A/0,03</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
154	<u>Ρελέ διαρροής 2x40A/0,03</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
155	<u>Ρελέ διαρροής 2x63A/0,03</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
156	<u>Διακόπτης bypass 4x40 1 - 0 -2 ράγας</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
157	<u>Διακόπτης bypass 2x40 1 - 0 - 2 ράγας</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
158	<u>Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
159	<u>Ενδεικτική λυχνία πίνακα 230V τριπλέτα</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
160	<u>Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 15x15</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
161	<u>Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 20x20</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
162	<u>Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 30x30</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
163	<u>Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο 40x25</u>	<u>METPO</u>	-	-	-

164	<u>Κανάλι άσπρο 105x50</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
165	<u>Κανάλι αυτοκόλλητο άσπρο επιδαπέδιο 50x13</u>	<u>ΜΕΤΡΟ</u>	-	-	-
166	<u>Μπαλαντέζα καρούλι 3x1,5 mm2 25 μέτρων</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
167	<u>Μπαλαντέζα καρούλι 3x2,5 mm2 25 μέτρων</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
168	<u>Μπαλαντέζα 10 μέτρα με φως αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm2</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
169	<u>Μπαλαντέζα 5 μέτρα με φως αρσενικό και θηλυκό 3x1,5mm2</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
170	<u>Πολύμπριζο με φως και καλώδιο και διακόπτη 5 θέσεων κομπλέ</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
171	<u>Πολύμπριζο με φως και καλώδιο και διακόπτη 3 θέσεων κομπλέ</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
172	<u>Καλώδιο καουτσούκ 5x10 mm2 εύκαμπτο μαύρο</u>	<u>ΜΕΤΡ</u>	-	-	-
173	<u>Καλώδιο καουτσούκ 5x16 mm2 εύκαμπτο μαύρο</u>	<u>ΜΕΤΡ</u>	-	-	-
174	<u>Φως 5x16Α θηλυκό</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
175	<u>Φως 5x16Α αρσενικό</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
176	<u>Φως 5x32Α θηλυκό</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
177	<u>Φως 5x32Α αρσενικό</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
178	<u>Φως 5x63Α αρσενικό</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
179	<u>Φως 5x63Α θηλυκό</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
180	<u>Διακόπτης αλλέ ρετούρ χωνευτός</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
181	<u>Διακόπτης κομιτατέρ χωνευτός</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
182	<u>Διακόπτης αλλέ ρετούρ μεσαίος χωνευτός</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
183	<u>Ραγοδιακόπτης 1x25Α</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
184	<u>Ραγοδιακόπτης 1x40Α</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
185	<u>Ραγοδιακόπτης 1x63Α</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
186	<u>Ραγοδιακόπτης 2x25Α</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
187	<u>Ραγοδιακόπτης 2x40Α</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
188	<u>Ραγοδιακόπτης 2x63Α</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
189	<u>Ραγοδιακόπτης 3x40Α</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
190	<u>Ραγοδιακόπτης 3x63Α</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
191	<u>Ραγοδιακόπτης 3x80Α</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-
192	<u>Ραγοδιακόπτης 4x40Α</u>	<u>ΤΕΜ</u>	-	-	-

193	Ραγοδιακόπτης 4x63A	TEM	-	-	-
194	Ραγοδιακόπτης 4x80A	TEM	-	-	-
195	Ραγοδιακόπτης 4x100A	TEM	-	-	-
196	Ραγοδιακόπτης 4x125A	TEM	-	-	-
197	Πρίζα με καπάκι σούκο χωνευτή	TEM	-	-	-
198	Διακόπτης εξωτερικός στεγανός κομμιτατέρ	TEM	-	-	-
199	Διακόπτης εξωτερικός στεγανός αλλέ ρετούρ	TEM	-	-	-
200	Πρίζα σούκο εξωτερική στεγανή	TEM	-	-	-
201	Πρίζα χωρίς καπάκι σούκο χωνευτή	TEM	-	-	-
202	Μπάρα χαλκού μονοφασική ενός μέτρου (γέφυρα)	TEM	-	-	-
203	Μπάρα χαλκού τριφασική ενός μέτρου (γέφυρα) δίχαλο	TEM	-	-	-
204	Πρίζα πίνακα σούκο ράγας 16A	TEM	-	-	-
205	Φις αρσενικό σούκο άσπρο	TEM	-	-	-
206	Φις θηλυκό σούκο άσπρο	TEM	-	-	-
207	Φις αρσενικό σούκο καουτσούκ	TEM	-	-	-
208	Φις θηλυκό σούκο καουτσούκ	TEM	-	-	-
209	Τσερκαδόρους επαγγελματικούς για τσέρκι ERIVAN	TEM	-	-	-
210	Τσέρκι INOX ERIVAN ταινία (κουλούρα) 19mm x 50 m	TEM	-	-	-
211	Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μικροί) ως δείγμα	TEM	-	-	-
212	Συνδετήρες παροχών ΔΕΗ (μεγάλοι) ως δείγμα	TEM	-	-	-
213	Συνδετήρες INOX ERIVAN για τσέρκι 19mm	TEM	-	-	-
214	Δεματικά 10 cm μαύρα - άσπρα	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	-	-	-
215	Δεματικά 20 cm μαύρα - άσπρα	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	-	-	-
216	Δεματικά 30 cm μαύρα - άσπρα	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	-	-	-
217	Δεματικά 40 cm μαύρα - άσπρα	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	-	-	-
218	Δεματικά 50 cm μαύρα - άσπρα	ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)	-	-	-
219	Ταινία βουλκανισμού	TEM	-	-	-
220	Ταινία μονωτική μαύρη	TEM	-	-	-

221	<u>Ταινία μονωτική μπλε</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
222	<u>Ταινία μονωτική άσπρη</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
223	<u>Ταινία μονωτική κίτρινη</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
224	<u>Ακροδέκτες 1,5mm2– Στρογγυλό με μόνωση</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
225	<u>Ακροδέκτες 2,5mm2– Στρογγυλό με μόνωση</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
226	<u>Ακροδέκτες 4mm2– Στρογγυλό με μόνωση</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
227	<u>Ακροδέκτες 6mm2– Στρογγυλό με μόνωση</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
228	<u>Ακροδέκτες 10mm2– Στρογγυλό με μόνωση</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
229	<u>Ακροδέκτες 1,5mm2 – Ίσιο με μόνωση</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
230	<u>Ακροδέκτες 2,5mm2 – Ίσιο με μόνωση</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
231	<u>Ακροδέκτες 4mm2– Ίσιο με μόνωση</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
232	<u>Ακροδέκτες 6mm2– Ίσιο με μόνωση</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
233	<u>Ακροδέκτες 10mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
234	<u>Ακροδέκτες 16mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
235	<u>Ακροδέκτες 25mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (50 τμχ)</u>	-	-	-
236	<u>Ακροδέκτες 35mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (50 τμχ)</u>	-	-	-
237	<u>Ακροδέκτες 50mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (50 τμχ)</u>	-	-	-
238	<u>Ακροδέκτες 70mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (25 τμχ)</u>	-	-	-
239	<u>Ακροδέκτες 95mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (25 τμχ)</u>	-	-	-
240	<u>Συνδέσμους ευθείας 1,5mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
241	<u>Συνδέσμους ευθείας 2,5mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
242	<u>Συνδέσμους ευθείας 4mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
243	<u>Συνδέσμους ευθείας 6mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
244	<u>Συνδέσμους ευθείας 10mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
245	<u>Συνδέσμους ευθείας 16mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
246	<u>Συνδέσμους ευθείας 25mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
247	<u>Συνδέσμους ευθείας 35mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
248	<u>Συνδέσμους ευθείας 50mm2</u>	<u>ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
249	<u>Μπάλα Φ40 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος</u>	<u>TEM</u>	-	-	-

250	<u>Μπάλα Φ30 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
251	<u>Μπάλα Φ20 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
252	<u>Μπάλα Φ25 οπάλ κομπλέ κοντό χείλος – χαμηλό χείλος</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
253	<u>Πίνακας Πλαστικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 4 - 6 θέσεων</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
254	<u>Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 1 σειράς 10-12 στοιχείων</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
255	<u>Πίνακας Μεταλλικός Εξωτερικός Στεγανός 3 σειρών 45-48 στοιχείων</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
256	<u>Πίνακας Πλαστικός εξωτερικός στεγανός 1 σειράς 12-14 στοιχείων</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
257	<u>Πίνακας πλαστικός εξωτερικός στεγανός 2 σειρών 24-26 στοιχείων</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
258	<u>Πίνακας πλαστικός 14-18 θέσεων επίτοιχος με πόρτα</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
259	<u>Πίνακας πλαστικός 6-8 θέσεων επίτοιχος με πόρτα</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
260	<u>Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16 (σε κουλούρα)</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
261	<u>Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20 (σε κουλούρα)</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
262	<u>Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25 (σε κουλούρα)</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
263	<u>Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32 (σε κουλούρα)</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
264	<u>Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40 (σε κουλούρα)</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
265	<u>Σωλήνα σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50 (σε κουλούρα)</u>	<u>METPO</u>	-	-	-
266	<u>Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
267	<u>Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
268	<u>Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
269	<u>Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
270	<u>Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
271	<u>Μούφες για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
272	<u>Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ16</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
273	<u>Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ20</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
274	<u>Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ25</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
275	<u>Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ32</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
276	<u>Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ40</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
277	<u>Κολλάρο για σπирάλ τύπου κουβίδι Φ50</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
278	<u>Ρακόρ Φ16</u>	<u>TEM</u>	-	-	-

279	Ρακόρ Φ20	TEM	-	-	-
280	Ρακόρ Φ25	TEM	-	-	-
281	Ρακόρ Φ32	TEM	-	-	-
282	<u>Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 65X65 περίπου</u>	TEM	-	-	-
283	<u>Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 80X80 περίπου</u>	TEM	-	-	-
284	<u>Κουτιά τύπου κουβίδι εξωτερικά 100X100 περίπου</u>	TEM	-	-	-
285	<u>Φως ασφαλείας, επίτοιχο, LED 230V</u>	TEM	-	-	-
286	<u>Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x12 περίπου</u>	TEM	-	-	-
287	<u>Κουτί εξωτερικό στεγανό 15x20 περίπου</u>	TEM	-	-	-
288	<u>Κουτί εξωτερικό στεγανό 20x25 περίπου</u>	TEM	-	-	-
289	<u>Κουτί εξωτερικό στεγανό 28x20 περίπου</u>	TEM	-	-	-
290	<u>Αυτοκόλλητο τετράγωνο 19x19 σακουλάκι 100 τεμ.</u>	TEM	-	-	-
291	<u>Αυτοκόλλητο τετράγωνο 27x27 σακουλάκι 100 τεμ.</u>	TEM	-	-	-
292	<u>Μπαταρία πλακέ 9V αλκαλική</u>	TEM	-	-	-
293	<u>Μπαταρία AA 1.5V αλκαλική (συσκ.4τεμ)</u>	TEM	-	-	-
294	<u>Μπαταρία AAA 1.5V αλκαλική (συσκ.4τεμ)</u>	TEM	-	-	-
295	<u>Κυπαρισάκια 2X16mm2</u>	TEM	-	-	-
296	<u>Κυπαρισάκια 2X35mm2</u>	TEM	-	-	-
297	<u>Κυπαρισάκια 2X50mm2</u>	TEM	-	-	-
298	<u>Ζουμπόκαρφο 18x2 καρφί ROBOT</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τεμ)</u>	-	-	-
299	<u>Τσέρκι με μεγάλες τρύπες (ταινία των 10μ.)</u>	TEM	-	-	-
300	<u>Ζουμπόκαρφο 25x2 καρφί ROBOT</u>	TEM	-	-	-
301	<u>Τσέρκι με μικρές τρύπες (ταινία των 10μ.)</u>	TEM	-	-	-
302	<u>Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ16 / 1500 ecu και σφικτήρες Φ16</u>	TEM	-	-	-
303	<u>Χαλκός γείωσης γυμνός 16 mm2 (100m)</u>	kg	-	-	-
304	<u>Χαλκός γείωσης γυμνός 25 mm2 (20m)</u>	kg	-	-	-
305	<u>Χαλκός γείωσης γυμνός 35 mm2 (20m)</u>	kg	-	-	-
306	<u>Σφικτήρα (κολλάρο) χαλκού (τετράγωνο)</u>	TEM	-	-	-
307	<u>Ρόκα 5x20 πλακέ</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τεμ)</u>	-	-	-

308	<u>Ρόκα 5x18 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
309	<u>Ρόκα 6x25 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
310	<u>Ρόκα 7x25 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
311	<u>Ρόκα 8x25 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
312	<u>Ρόκα 9x25 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
313	<u>Ρόκα 10x25 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
314	<u>Ρόκα 11x25 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
315	<u>Ρόκα 12x25 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
316	<u>Ρόκα 5x35 πλακέ</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
317	<u>Ρόκα 6x35 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
318	<u>Ρόκα 7x35 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
319	<u>Ρόκα 8x35 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
320	<u>Ρόκα 9x35 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
321	<u>Ρόκα 10x35 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
322	<u>Ρόκα 11x35 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
323	<u>Ρόκα 12x35 στρογγυλό</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
324	<u>Ασφαλειοθήκη κλέμμα μονή για γυάλινη ασφάλεια 5x20 mm</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
325	<u>Ασφαλειοθήκη με καλώδιο 1,5mm2 βιδωτή για γυάλινη ασφάλεια 6,3x30</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
326	<u>Αυτοκόλλητα τρίγωνα κίτρινα σήμανσης αστραπή. (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας)</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
327	<u>Ξυλόβιδες 4x1,5 cm</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
328	<u>Ξυλόβιδες 4x2,5 cm</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
329	<u>Ξυλόβιδες 4x3 cm</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
330	<u>Ξυλόβιδες 4x3,5 cm</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
331	<u>Ξυλόβιδες 4x4 cm</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
332	<u>Ξυλόβιδες 4x4,5 cm</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
333	<u>Ξυλόβιδες 4x5 cm</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμγ)</u>	-	-	-
334	<u>Λαμαρινόβιδες 4x1,5 cm 8x3/4</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
335	<u>Λαμαρινόβιδες 4x2,5 cm 8x1</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
336	<u>Λαμαρινόβιδες 4x3 cm 8x1 1/4</u>	<u>TEM</u>	-	-	-

337	<u>Λαμαρινόβιδες 4x3,5 cm 8x1/2</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
338	<u>Λαμαρινόβιδες 4x4 cm 10x1 1/2</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
339	<u>Λαμαρινόβιδες 4x4,5 cm 8x2</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
340	<u>Λαμαρινόβιδες 4x5 cm 10x2</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
341	<u>Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 8 μήκους 5,5x25</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
342	<u>Τρυπανόβιδες με κεφαλή για κλειδί 10 μήκους 6,3x25</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
343	<u>Τρυπανόβιδες με κεφαλή σταυρού φρεζάτη μήκους 4,8x25</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
344	<u>Ούπα 6" μπετού και βίδες</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
345	<u>Ούπα 8" μπετού και βίδες</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
346	<u>Ούπα 10" μπετού και βίδες</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
347	<u>Ούπα 12" μπετού και βίδες</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
348	<u>Ούπα 6" γυψοσανίδας με βίδα</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
349	<u>Ούπα 8" γυψοσανίδας με βίδα</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
350	<u>Ούπα 10" γυψοσανίδας με βίδα</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
351	<u>Ούπα 12" γυψοσανίδας με βίδα</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
352	<u>Ροδέλλα μικρή με τρύπα 6x12</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
353	<u>Ροδέλλα μεγάλη με τρύπα 8x24</u>	<u>ΚΟΥΤΙ (100 τμχ)</u>	-	-	-
354	<u>Κλέμα 2,5 mm2 θερμοκρασίας</u>	<u>TEM (σετ των 12)</u>	-	-	-
355	<u>Κλέμα 4 mm2 θερμοκρασίας</u>	<u>TEM (σετ των 12)</u>	-	-	-
356	<u>Κλέμα 6 mm2 θερμοκρασίας</u>	<u>TEM (σετ των 12)</u>	-	-	-
357	<u>Κλέμα 10 mm2 θερμοκρασίας</u>	<u>TEM (σετ των 12)</u>	-	-	-
358	<u>Κλέμα 16 mm2 θερμοκρασίας</u>	<u>TEM (σετ των 12)</u>	-	-	-
359	<u>Κλέμα 35 mm2 θερμοκρασίας</u>	<u>TEM (σετ των 12)</u>	-	-	-
360	<u>Κλέμα πορσελάνης μονή 4 mm2</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
361	<u>Κλέμα πορσελάνης διπλή 4 mm2</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
362	<u>Κλέμα πορσελάνης διπλή 6 mm2</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
363	<u>Κλέμα πορσελάνης μονή 6 mm2</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
364	<u>Κλέμα πορσελάνης 3x4 mm2</u>	<u>TEM</u>	-	-	-

365	<u>Κλέμα πορσελάνης 3x6 mm2</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
366	<u>Κλέμα πορσελάνης 3x10 mm2</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
367	<u>Ντούι φθορίου βαση μονό</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
368	<u>Ντούι φθορίου πλατη μονό</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
369	<u>Ντούι E-14 πορσελάνης βιδωτό 1/8"</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
370	<u>Ντούι E-27 πορσελάνης φυτευτό με ελάσματα (δείγμα)</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
371	<u>Ντούι E-27 πορσελάνης φυτευτό χωρίς ελάσματα (δείγμα)</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
372	<u>Ντούι E-27 πορσελάνης με βιδάκια για φωτιστικά 125 W (δείγμα)</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
373	<u>Ντούι E-27 πορσελάνης βιδωτό (δείγμα) 1/8"</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
374	<u>Ντούι E-40 πορσελάνης με αντάκια (δείγμα)</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
375	<u>Ντούι E-40 πορσελάνης κωνικό (δείγμα)</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
376	<u>Ντούι E-40 πορσελάνης ίσιο (δείγμα)</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
377	<u>Ντούι ανάπτορας από E-40 σε E-27</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
378	<u>Ντούι ανάπτορας από E-27 σε E-40</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
379	<u>Ντούι για GU10</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
380	<u>Μεταλλικό πύλλαρ μονοφασικό</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
381	<u>Αντισκωριακό σπρέι συσκευασία των 400 ml</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
382	<u>Καβουράκια γείωσης 25 mm2 με βίδα και παξιμάδι</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
383	<u>Βιδάκι με παξιμάδι και γκρόβερ αστεράκι και ροδέλα (σετ) M4/2cm</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
384	<u>Εξαεριστικά τουαλέτας Φ100/230v</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
385	<u>Εξαεριστικά τουαλέτας Φ120/230v</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
386	<u>Πρίζα RG45 για κανάλι 150x50</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
387	<u>Πρίζα σούκου για κανάλι 150x50</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
388	<u>Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT0</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
389	<u>Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT1</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
390	<u>Μούφες στεγάνωσης με ριτίνη GT2</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
391	<u>Μπράτσο φωτιστικού Φ42</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
392	<u>Μπράτσο φωτιστικού Φ60</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
393	<u>Λαμπα led E27 30-35w αχλαδι</u>	<u>TEM</u>	-	-	-

394	Λαμπα led E40 45-50w αχλαδι	TEM	-	-	-
395	Λαμπα led E40 80-95w αχλαδι	TEM	-	-	-
396	Λάμπα LED T8 9-10W 0,60M	TEM	-	-	-
397	Λάμπα LED T8 18-20W 1,20M	TEM	-	-	-
398	Λάμπα LED T8 22-24W 1,50M	TEM	-	-	-
399	Λάμπα LED GU10 10-12W	TEM	-	-	-
400	Λάμπα LED GU10 5-6W	TEM	-	-	-
401	Λαμπα κεραμικου καυστηρα 150w G12	TEM	-	-	-
402	Λαμπα led E27 15-18W A65-80	TEM	-	-	-
403	Λάμπα LED E27 σφαιρικη 10-12W	TEM	-	-	-
404	Λάμπα LED E14 κερακι 10-12W	TEM	-	-	-
405	Φωτιστικο προβολεας led 50W	TEM	-	-	-
406	Φωτιστικο προβολεας led 150W	TEM	-	-	-
407	Φωτιστικό στεγανο 2χ1,20M	TEM	-	-	-
408	Φωτιστικό στεγανο 2χ0,60M	TEM	-	-	-
409	Φωτιστικό led χωνευτο 18-20W στρογγυλο	TEM	-	-	-
410	Φωτιστικό δρόμου LED 50W	TEM	-	-	-
411	Φωτιστικό δρόμου LED 100W	TEM	-	-	-
412	Φωτιστικο panel led 45-50w χωνευτο 60χ60	TEM	-	-	-
413	Φωτιστικο panel led 45-50w επιτοιχο 60χ60	TEM	-	-	-
414	Φωτιστικο panel led 45-50w χωνευτο 120χ30	TEM	-	-	-
415	Φωτιστικο panel led 45-50w επιτοιχο 120χ30	TEM	-	-	-
416	Ιστός 3,5μετρος για Φωτιστικό δρόμου LED διαβασης	TEM	-	-	-
417	Φωτοσοληνα led μονοκαναλη	TEM	-	-	-
418	Φωτοσοληνα led σετ συνδεσης με ταπα κ συνδεσμο	ΣΕΤ	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α		-
-	-	-	ΦΠΑ 24%		-
-	-	-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α		-

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ					
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΟ
-	-	-	-	-	-
1	Δοκιμαστικό Πολύμετρο τύπου DUSPOL expert - IP64 690V BENNING με καλώδιο και 2 μύτες	TEM	-	-	-
2	Κατσαβίδι δοκιμαστικό μικρό	TEM	-	-	-
3	Σφυρί 200 γρ fiberglass	TEM	-	-	-
4	Σφυρί 3 κιλά με fiberglass μήκος 900 mm	TEM	-	-	-
2	Σετ μύτες για δραπενοκατσαβίδο και προέκταση 1/4 Τιτανίου τύπου FACOM	ΣΥΛΛΟΓΗ (100 τμχ)	-	-	-
3	Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 10	TEM	-	-	-
4	Μαγνητικά καρυδάκια με αντάπτορα 1/4 νο 13	TEM	-	-	-
5	Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 5 μ. / Φ3	TEM	-	-	-
3	Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 10 μ. / Φ4	TEM	-	-	-
4	Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 15 μ. / Φ4	TEM	-	-	-
5	Ατσαλίνα ηλεκτρολόγων 20 μ. / Φ4-6	TEM	-	-	-
6	Φαλτσέτα - κοπίδι με 8 ανταλλακτικές λάμες	TEM	-	-	-
4	Δίσκος κοπής μετάλλου 115mm	TEM	-	-	-
5	Σετ ALLEN μακριά ατσάλι (μπίλια) με θήκη τύπου FACOM 83SH/GP9 θήκη	ΣΥΛΛΟΓΗ 9τμχ	-	-	-
6	Τροχός τύπου BOSCH 115mm 800w επαγγελματική σειρά	TEM	-	-	-
7	Σιλκόνη διάφανη	TEM	-	-	-
5	Σιλκόνη άσπρη αντιμυελική	TEM	-	-	-
6	Σιδηροπρίονο	TEM	-	-	-
7	Λάμα σιδήρου για σιδηροπρίονο	TEM	-	-	-
8	Κυρτό πριόνι με ξύλινη λαβή και λάμα 36cm	TEM	-	-	-
6	Διαμαντοτρύπανα SDS No 6x100mm (Germany)	TEM	-	-	-
7	Διαμαντοτρύπανα SDS No 8x120mm (Germany)	TEM	-	-	-
8	Διαμαντοτρύπανα SDS No 10x140mm (Germany)	TEM	-	-	-
9	Διαμαντοτρύπανα SDS No 12x160mm (Germany)	TEM	-	-	-
7	Διαμαντοτρύπανο αρίδα 46cm No 6 SDS (Germany)	TEM	-	-	-
8	Διαμαντοτρύπανο αρίδα 46cm No 8 SDS (Germany)	TEM	-	-	-
9	Διαμαντοτρύπανο αρίδα 30cm No 10 SDS (Germany)	TEM	-	-	-
10	Λουκέτα με το ίδιο κλειδί σε όλα μακρύλαμα 40 mm (δείγμα) X 100mm	TEM	-	-	-
8	Σκεπάρνια	TEM	-	-	-
9	Μυστριά μεσαία	TEM	-	-	-
10	Πλαστικά σφυριά Ματσόλα 32mm τύπου FACOM με εναλλασσόμενα άκρα κωδικός 208A.32BB	TEM	-	-	-
11	Ταινία φαρδιά καφέ (συσκευασίας)	TEM	-	-	-
9	Ταινία σήμανσης άσπρο-κόκκινο	TEM	-	-	-
10	Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 1	TEM	-	-	-

11	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
12	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 2,5</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
10	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
11	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 3,5</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
12	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
13	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 4,5</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
11	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 5</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
12	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 6</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
13	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 7</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
14	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 8</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
12	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 9</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
13	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 10</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
14	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 11</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
15	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 12</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
13	<u>Τρυπάνι HSS κοβαλτίου Νο 13</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
14	<u>Φιάλη φλογίστρου</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
15	<u>Ναυτικό κλειδί 4mm INOX</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
16	<u>Ναυτικό κλειδί 6mm INOX</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
14	<u>Γάντζος λεπτός INOX μικρός (4 - 6 mm)</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
15	<u>Πένσα ηλεκτρολογική 1000V τύπου KNIPEX (03-06-200) VDE ή FACOM</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
16	<u>Μυτοσίμψηδα ηλεκτρολογικά ίσια 1000V τύπου KNIPEX (26-16-200) VDE ή FACOM</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
17	<u>Μαχαίρι καλωδίου 1000V τύπου KNIPEX (98-55-155) VDE ή FACOM</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
15	<u>Κατσαβίδια ηλεκτρολογική σειρά 1000V τύπου VDE FACOM (Συλλογή με νούμερα: Σταυρός, Ίσια, Ροζιδρίν) με θήκη 8 τεμαγίων κωδικός MOD.AYVE</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
16	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 2,5x175mm</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
17	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3x175mm</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
18	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 3,5x200mm</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
16	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 4x250mm</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
17	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 5,5x258mm</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
18	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM ίσια VDE/1000V 12x375mm</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
19	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 1x208mm</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
17	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 2x244mm</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
18	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 3x275mm</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
19	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM σταυρός VDE/1000V 4x325mm</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
20	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 1X208mm</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
18	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 2X244mm</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
19	<u>Κατσαβίδια τύπου FACOM POZIDRIV VDE 1000 V 3X275mm</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
20	<u>Ζευγάρια γάντια 500V class 00 ηλεκτρολογικά size 10C</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
21	<u>Λαβή ταν κοντή 10 - 15 εκ. μονωμένη 1000V VDE για κλειδί Νο 10 τύπου FACOM ή KNIPEX</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
19	<u>Ακροδέκτες στρογγυλοί 1,5 mm2/με μόνωση</u>	<u>TEM</u>	-	-	-

20	Ακροδέκτες στρογγυλοί 2,5 mm ² /με μόνωση	TEM	-	-	-
21	Ακροδέκτες στρογγυλοί 4 mm ² / με μόνωση	TEM	-	-	-
22	Ακροδέκτες στρογγυλοί 6 mm ² / με μόνωση	TEM	-	-	-
20	Ακροδέκτες 10mm ² / γυμνός	TEM	-	-	-
21	Ακροδέκτες 16mm ² / γυμνός	TEM	-	-	-
22	Ακροδέκτες 25mm ² / γυμνός	TEM	-	-	-
23	Ακροδέκτες 35mm ² / γυμνός	TEM	-	-	-
21	Σύλλογη τρυπανιών μετάλλου HSS-R σετ 19 τεμαχίων	TEM	-	-	-
22	Σολντερίνη κουτάκια 50gr	TEM	-	-	-
23	Μπαλαντέζα καρούλι 3x1.5mm ² / 25m	TEM	-	-	-
-	-	ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β			-
-	-	Φ.Π.Α. 24%			-
-	-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β			-

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

<u>ΤΜΗΜΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ)</u>					
<u>Α/Α</u>	<u>ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>
<u>Γ1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</u>					
1	<u>Εκσκαφή Θεμελίων και Τάφρων χωρίς τη Χρήση Μηχανικών Μέσων σε Εδάφη Γαιώδη-Ημιβραχώδη</u>	m3	-	-	-
2	<u>Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα</u>	-	-	-	-
2.1	<u>για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m</u>	μ.μ.	-	-	-
2.2	<u>για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m</u>	μ.μ.	-	-	-
2.3	<u>για πλάτος για πλάτος αυλακίου άνω των 0,20 m και έως 0,30 m</u>	μ.μ.	-	-	-
3	<u>Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη</u>	μ.μ.	-	-	-
4	<u>Κατασκευή Ρείθρων, Τάφρων κ.λπ με Άοπλο Σκυρόδεμα C12/15</u>	m3	-	-	-
5	<u>Καθαίρεση Οπλισμένων Σκυροδεμάτων με Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση</u>	m3	-	-	-
6	<u>Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιοδήποτε Πάχους χωρίς να καταβάλλεται Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών</u>	m2	-	-	-
7	<u>Καθαίρεση Πλακοστρώσεων Δαπέδων παντός Τύπου και Οποιοδήποτε Πάχους με Προσοχή για την Εξαγωγή Ακεραίων Πλακών σε Ποσοστό >50%</u>	m2	-	-	-
8	<u>Διαστρώσεις με Έγχρωμους Κυβόλιθους Εξωτερικών Χώρων</u>	m2	-	-	-
9	<u>Αποκατάσταση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων</u>	m2	-	-	-
10	<u>Αποκατάσταση Επίστρωσης Πεζοδρομίου, Νησίδας ή Πλατείας στις Θέσεις Ορυγμάτων Υπόγειων Δικτύων</u>	m2	-	-	-
11	<u>Στρώσεις Έδρασης και Εγκιβωτισμός Σωλήνων με Άμμο προελεύσεως Λατομείου με τη Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση</u>	m3	-	-	-
12	<u>Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm</u>	m2	-	-	-
13	<u>Διάνοιξη Οπής ή Φολιάς σε Άοπλο Σκυρόδεμα για Πάχος Σκυροδέματος έως 0,15m</u>	τεμ.	-	-	-
14	<u>Φορτοεκφόρτωση Προϊόντων Εκσκαφής Γαιωδών ή Ημιβραχωδών και Αμμογαλίκων με τη Μεταφορά σε Οποιαδήποτε Απόσταση</u>	m3	-	-	-
-	-	-	-	<u>ΣΥΝΟΛΟ Γ1</u>	-

Γ2. ΣΩΛΗΝΕΣ & ΚΑΛΩΔΙΑ

1	<u>Σιδηροσωλήνες Γαλβανισμένοι</u>	-	-	-	-
1.1	<u>Ονομ. Διαμέτρου DN50mm (Σπείρωμα 2") και Πάχους 3,2mm</u>	μ.μ.	-	-	-
1.2	<u>Ονομ. Διαμέτρου DN63mm (Σπείρωμα 2½") και Πάχους 3,6mm</u>	μ.μ.	-	-	-
2	<u>Σωλήνες από Πολυαιθυλένιο (HDPE)</u>	μ.μ.	-	-	-
2.1	<u>Διαμέτρος DN63mm</u>	μ.μ.	-	-	-
2.2	<u>Διαμέτρος DN90mm</u>	μ.μ.	-	-	-
3	<u>Καλώδια Τύπου H05VV-U, -R (NYM), Ονομ. Τάσης 300/500V με Μόνωση από Μανδύα PVC</u>	-	-	-	-
3.1	<u>Διατομή 3x1,5mm²</u>	-	-	-	-
3.2	<u>Διατομής 3x2,5mm²</u>	μ.μ.	-	-	-
3.3	<u>Διατομή 4x1,5mm²</u>	μ.μ.	-	-	-
4	<u>Καλώδια Τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), Ονομ.Τάσης 600/1000V με Μόνωση από Μανδύα PVC</u>	-	-	-	-
4.1	<u>Ως άνω με διατομή 3x1,5mm²</u>	μ.μ.	-	-	-
4.2	<u>Ως άνω με διατομή 3x2,5mm²</u>	μ.μ.	-	-	-
4.3	<u>Ως άνω με διατομή 4x1,5mm²</u>	μ.μ.	-	-	-
4.4	<u>Ως άνω με διατομή 4x10mm²</u>	μ.μ.	-	-	-
5	<u>Αγωγοί Γυμνοί Χάλκινοι, Πολυκλωνοί</u>	-	-	-	-
15.1	<u>Ως άνω με διατομή 10mm²</u>	μ.μ.	-	-	-
15.2	<u>Ως άνω με διατομή 25mm²</u>	μ.μ.	-	-	-
-	-	-	-	ΣΥΝΟΛΟ Γ2	-

Γ3. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

1	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου «Ούρα», Διαφανούς με Λαμπτήρα LED</u>	TEMAXIO	-	-	-
2	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστολικού Βάσης για Φωτιστικό Σώμα Κεφαλής Τύπου «Ούρα» Είδους A/A 1</u>	TEM	-	-	-
3	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Αλουμινίου Τύπου «Μικρό Παραδοσιακό Φανάρι» με λαμπτήρα LED ισχύς 70W.</u>	TEMAXIO	-	-	-
4	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Διπλού Φωτιστικού Τύπου «Παραδοσιακό Φανάρι», Αλουμινίου, Μεγάλα, με Βραχίονες, Λαμπτήρες Na, Πλήρη, Ισχύος Έκαστου 125W</u>	TEMAXIO	-	-	-
5	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Τύπου "Παραδοσιακό Φανάρι" Μεσαίο με Λαμπτήρα LED Ισοδύναμης Ισχύος 70W, Πλήρες</u>	TEMAXIO	-	-	-
6	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο (2) Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED</u>	TEMAXIO	-	-	-
7	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Σώματα Αλουμινίου Τύπου «Μεγάλο Παραδοσιακό Φανάρι», με Λαμπτήρες LED</u>	TEMAXIO	-	-	-

8	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Τύπου Μπάλας</u>	<u>TEMAXIO</u>	-	-	-
9	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Δύο Βραχίονες και Δύο Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED</u>	<u>TEMAXIO</u>	-	-	-
10	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Κεφαλής με Βάση Στήριξης, Τρεις Βραχίονες και Τρία Φωτιστικά Μπάλας Φ300 mm με Λαμπτήρες LED</u>	<u>TEMAXIO</u>	-	-	-
11	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Βραχίονα LED</u>	<u>TEMAXIO</u>	-	-	-
12	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος τύπου Φανάρι Αλουμινίου Τετράγωνο Μεγάλου Μεγέθους με Τζάμια για Λαμπτήρα G12 150W Κεραμικού Καυστήρα</u>	<u>TEMAXIO</u>	-	-	-
13	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Φωτιστικού Σώματος Κεφαλής Αλουμινίου με Ατσάλινο Καπέλο για Λαμπτήρα τύπου E27 LED</u>	<u>TEMAXIO</u>	-	-	-
14	<u>Ιστός ύψους 4,5 μέτρα με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 24 Watt (Πλήρης)</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
15	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Προβολέα LED 300W για Ιστό 12μ.</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
16	<u>Ιστός ύψους 6 μετρων με φωτοβολταϊκό πάνελ με λαμπτήρα 20 watt (Πλήρης)</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
17	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Ανταλλακτικών Φωτιστικών</u>	<u>TEMAXIO</u>	-	-	-
17.1	<u>Μπάλα Φ300</u>	<u>TEMAXIO</u>	-	-	-
17.2	<u>Μπάλα Φ400</u>	<u>TEMAXIO</u>	-	-	-
17.3	<u>Άλλου Τύπου</u>	<u>TEMAXIO</u>	-	-	-
-	-	-	-	<u>ΣΥΝΟΛΟ Γ3</u>	-
<u>Γ4. ΙΣΤΟΙ</u>					
1	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού ύψους 3 μέτρων με αγκύριο, πλήρης</u>	<u>TEMAXIO</u>	-	-	-
2	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Χαλύβδινου Ιστού Οδοφωτισμού Ύψους 6 – 9 m</u>	<u>TEMAXIO</u>	-	-	-
3	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Ιστού ύψους 12 μέτρων με αγκύριο, πλήρης με στεφάνι για την στήριξη προβολέων</u>	<u>TEM</u>	-	-	-
4	<u>Αφαίρεση και Μεταφορά Χαλύβδινου Ιστού Ύψους μέχρι 6m</u>	<u>TEMAXIO</u>	-	-	-
5	<u>Αφαίρεση Φ/Σ από Βραχίονα ή από την Κορυφή εγκατεστημένου Ιστού</u>	<u>TEMAXIO</u>	-	-	-
6	<u>Αφαίρεση Βραχίονα από Τοποθετημένο Ιστό με ή χωρίς τα Φωτιστικά</u>	<u>TEMAXIO</u>	-	-	-

7	<u>Αφαίρεση Βραχίονα από Ιστό που Βρίσκεται στο Έδαφος με ή χωρίς τα Φωτιστικά</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
8	<u>Αποκατάσταση Στρέβλωσης Κοιλία σε Βάση Σιδηροίσιτου</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
9	<u>Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού για ένα Φωτιστικό Σώμα</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
10	<u>Αντικατάσταση Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού για Δύο Φωτιστικά Σώματα</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
11	<u>Προμήθεια και τοποθέτηση Πόρτας Ιστού</u>	-	-	-	-
11.1	<u>Τύπου Α Χωνευτό με τριγωνική κλειδαριά, βαμμένο</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
11.2	<u>Τύπου Β Χωνευτό με δύο τρύπες πάνω και κάτω</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
11.3	<u>Τύπου Γ Γαλβανιζέ, βαμμένο</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
-	-	-	-	ΣΥΝΟΛΟ Γ4	-
-	-	-	-	-	-
Γ5. ΠΙΛΛΑΡ ΦΡΕΑΤΙΑ					
1	<u>Προμήθεια και Τοποθέτηση Ηλεκτροδίου Γείωσης από Χάλκινη Πλάκα</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
2	<u>Πίλλαρ Οδοφωτισμού Τεσσάρων Αναχωρήσεων</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
3	<u>Μεταλλικό Πίλλαρ Οδοφωτισμού</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
4	<u>Πίνακας Τεσσάρων Αναχωρήσεων</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
5	<u>Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
5.1	<u>Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 40x40cm</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
5.2	<u>Φρεάτιο Έλξης και Σύνδεσης Υπόγειων Καλωδίων 60x40cm</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
6	<u>Αντικατάσταση Οργάνων σε πύλλαρ φωτισμού</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
6.1	<u>Αντικατάσταση Φυσιγγίων Ασφαλειών σε Πύλλαρ Φωτισμού</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
6.2	<u>Αντικατάσταση Ασφαλείας Ακροκιβωτίου Ιστού Φωτισμού</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
6.3	<u>Αντικατάσταση Ραγοδιακοπτόν Φορτίου σε Πύλλαρ Φωτισμού</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
6.4	<u>Αντικατάσταση Μικροαυτομάτων Ράγας (Αυτομάτων Ασφαλειών) σε Πύλλαρ Φωτισμού</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
6.5	<u>Αντικατάσταση Ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας σε Πύλλαρ Φωτισμού</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
6.6	<u>Αντικατάσταση Στυπιοθλίπτη σε Πύλλαρ Φωτισμού</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
6.7	<u>Αντικατάσταση Ράγας Ηλεκτρικού Πίνακα</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
6.8	<u>Αντικατάσταση Ηλεκτρονόμου Φορτίου</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-

6.9	<u>Αντικατάσταση Φωτοκυττάρου</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
7	<u>Επισκευή του κυρίως Σώματος Πύλου Η/Φ και της Θύρας ή/και Αντικατάσταση της Θύρας</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
-	-	-	-	<u>ΣΥΝΟΛΟ Γ5</u>	-
<u>Γ6. ΣΗΜΑΝΣΗ</u>					
1	<u>Αναλάμπων Φανός Επισήμανσης Κινδύνου</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
2	<u>Πλευρικές Πληροφοριακές Πινακίδες Οδικής Σήμανσης, Πλήρως Αντανεκλαστικές, με Υπόβαθρο Τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
3	<u>Πινακίδες Επικίνδυνων Θέσεων, Τριγωνικές, Πλευράς 0.90m</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
4	<u>Πινακίδες Ρυθμιστικές Μεσαίου Μεγέθους</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
5	<u>Στόλος Πινακίδων από Γαλβανισμένο Σιδηροσωλήνα DN80mm (3")</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
-	-	-	-	<u>ΣΥΝΟΛΟ Γ6</u>	-
<u>Γ7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ</u>					
1	<u>Μέτρηση - Έκδοση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης Διαπιστευμένου Εργαστηρίου</u>	<u>ΤΕΜΑΧΙΟ</u>	-	-	-
				<u>ΣΥΝΟΛΟ Γ5</u>	-

<u>ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ</u>	-
<u>ΦΠΑ 24%</u>	-
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ</u>	-

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΟΝΟΜΑ/ΕΤΑΙΡΙΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (<https://espdint.eprocurement.gov.gr/>), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το αρχείο XML αναρτάται για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα περιεχομένου Υ.Δ. περί μη ρωσικής εμπλοκής

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί της μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής, που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3..5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία:

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου :

(γ) τόσο ο υπεύθυνος δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίο εκπροσωπώ.»